

Организация: МУП водоканал

Номер абонента: 100/01

Тип прибора: ТВ7

Номер прибора: 16035109

Адрес дома: ул Школьная 18 НЕТ!,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпитка, т	Температура, С			Давл. ат		Наработка Гр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2		
18.02. ...	3,07	114,24	114,08	0,16	0,00	0,00	72,84	46,14	26,7	9,9	4,55	24,0	
19.02. ...	3,40	115,94	115,84	0,09	0,00	0,00	77,46	48,24	29,21	7,39	5,11	24,0	
20.02. ...	4,02	119,98	119,90	0,08	0,00	0,00	85,32	51,92	33,4	6,3	5,14	24,0	
21.02. ...	3,32	115,42	115,32	0,10	0,00	0,00	76,47	47,77	28,7	6,21	4,66	24,0	
22.02. ...	2,98	113,49	113,36	0,13	0,00	0,00	71,51	45,28	26,23	6,27	4,97	24,0	
23.02. ...	2,71	110,99	110,83	0,16	0,00	0,00	67,84	43,49	24,35	6,24	4,67	24,0	
24.02. ...	2,72	110,69	110,53	0,16	0,00	0,00	67,84	43,34	24,5	6,23	4,49	24,0	
25.02. ...	2,71	110,80	110,64	0,16	0,00	0,00	67,74	43,36	24,38	6,22	4,47	24,0	
26.02. ...	2,86	111,90	111,75	0,15	0,00	0,00	69,81	44,31	25,5	6,28	4,83	24,0	
27.02. ...	3,05	113,95	113,83	0,12	0,00	0,00	72,66	45,92	26,73	6,28	4,75	24,0	
28.02. ...	2,98	113,35	113,23	0,12	0,00	0,00	71,8	45,54	26,26	6,27	4,76	24,0	
29.02. ...	2,78	111,91	111,76	0,14	0,00	0,00	69,09	44,34	24,76	6,26	5,35	24,0	
01.03. ...	2,67	111,33	111,19	0,15	0,00	0,00	67,65	43,74	23,92	6,3	5,32	24,0	
02.03. ...	2,78	110,52	110,40	0,12	0,00	0,00	69,47	44,41	25,06	6,28	5,18	24,0	
03.03. ...	2,97	112,57	112,46	0,11	0,00	0,00	71,86	45,5	26,36	6,27	4,86	24,0	
04.03. ...	2,98	112,08	111,95	0,13	0,00	0,00	72,24	45,7	26,54	6,23	4,79	24,0	
05.03. ...	2,93	112,19	112,04	0,15	0,00	0,00	71,65	45,62	26,03	7,39	4,72	24,0	
06.03. ...	3,11	113,98	113,86	0,12	0,00	0,00	73,99	46,78	27,21	6,29	5,24	24,0	
07.03. ...	3,42	116,66	116,57	0,09	0,00	0,00	78,05	48,78	29,27	6,33	5,42	24,0	
08.03. ...	3,15	114,19	114,08	0,11	0,00	0,00	74,56	47,01	27,55	6,25	5,11	24,0	
09.03. ...	3,25	115,82	115,71	0,11	0,00	0,00	75,7	47,66	28,03	6,32	4,9	24,0	
10.03. ...	3,46	116,23	116,15	0,08	0,00	0,00	78,51	48,77	29,74	6,27	4,78	24,0	
11.03. ...	3,46	115,23	115,12	0,10	0,00	0,00	78,62	48,64	29,97	6,37	5,11	24,0	
12.03. ...	2,91	112,94	112,79	0,16	0,00	0,00	71,36	45,63	25,72	6,25	4,7	24,0	
13.03. ...	3,00	112,91	112,76	0,14	0,00	0,00	72,17	45,67	26,5	6,28	4,81	24,0	
14.03. ...	2,98	112,89	112,76	0,13	0,00	0,00	71,9	45,57	26,32	6,29	4,67	24,0	
15.03. ...	2,76	111,57	111,41	0,16	0,00	0,00	69,1	44,47	24,62	6,25	4,58	24,0	
16.03. ...	2,56	109,78	109,60	0,18	0,00	0,00	66,49	43,25	23,24	6,19	4,8	24,0	
17.03. ...	2,52	108,92	108,76	0,16	0,00	0,00	65,83	42,73	23,1	6,18	4,64	24,0	
18.03. ...	2,49	109,26	109,09	0,17	0,00	0,00	65,6	42,87	22,74	6,22	4,7	24,0	
Итого:	90,06	3391,78	3387,78	4,00	0,00	0,00	72,26	45,79	26,47	6,46	4,87	720,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Гр, ч
17.02.2024	24:00	2129,64	107693,63	106970,01	25788,00
18.03.2024	24:00	2219,70	111085,41	110357,80	26508,00
ИТОГО:		90,06	3391,78	3387,78	720,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =720,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента _____



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Дата: 20.03.2024

Формула: $Q=M1*(h1-h2)$

Организация _____

Абонент: ул Школьная 18 НЕТ1,

ТВ7 №16035109 Система: ГВС+ХВС(имп) Версия ПО: - Канал: 1

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.02.2024 по 19.03.2024

DN1= мм G1max/G1min= 100/0.1 Т/ч DN2= мм G2max/G2min= 100/0.1 Т/ч

	Q гв, Гкал	Масса гв, т		Объём гв, м3		V хвс, м3	Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик ошибок
		M1	M2	V1	V2		T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.02. ...	0,76	21,19	11,38	21,62	11,51	17,92	65,99	49,09	16,91	6,77	4,84	24,0	
19.02. ...	0,65	20,42	13,08	20,84	13,23	15,31	66,67	50,18	16,49	6,77	4,84	24,0	
20.02. ...	0,64	20,28	13,17	20,70	13,33	15,32	67,14	50,18	16,97	6,77	4,84	24,0	
21.02. ...	0,69	20,53	12,21	20,93	12,35	14,54	65,63	48,64	16,99	6,77	4,84	24,0	
22.02. ...	0,72	20,91	11,90	21,32	12,03	16,35	65,18	48,15	17,03	6,77	4,84	24,0	
23.02. ...	0,73	21,11	11,81	21,52	11,94	17,70	65,06	48,5	16,56	6,77	4,84	24,0	
24.02. ...	0,70	20,92	12,31	21,33	12,45	17,77	65,39	48,88	16,52	6,77	4,84	24,0	
25.02. ...	0,77	21,35	11,35	21,77	11,48	17,80	65,32	48,24	17,07	6,77	4,84	24,0	
26.02. ...	0,69	20,86	12,55	21,28	12,69	16,62	65,78	49,03	16,74	6,77	4,84	24,0	
27.02. ...	0,70	20,89	12,29	21,30	12,43	16,92	65,94	49,28	16,66	6,77	4,84	24,0	
28.02. ...	0,68	20,73	12,66	21,15	12,80	18,10	65,7	49,15	16,55	6,77	4,84	24,0	
29.02. ...	0,69	20,92	12,43	21,33	12,57	17,06	65,19	48,82	16,36	6,77	4,84	24,0	
01.03. ...	0,67	20,26	11,91	20,66	12,04	17,41	65,02	48,71	16,31	6,77	4,84	24,0	
02.03. ...	0,66	19,52	11,56	19,91	11,68	17,02	65,57	47,83	17,74	6,77	4,84	24,0	
03.03. ...	0,71	19,67	10,87	20,07	10,99	18,13	66,59	48,82	17,76	6,77	4,84	24,0	
04.03. ...	0,70	19,56	10,94	19,96	11,06	17,57	66,48	48,4	18,09	6,77	4,84	24,0	
05.03. ...	0,64	19,33	11,94	19,72	12,08	16,06	66,33	49,12	17,21	6,77	4,84	24,0	
06.03. ...	0,68	19,58	11,40	19,97	11,53	16,30	66,58	48,85	17,73	6,77	4,84	24,0	
07.03. ...	0,69	19,60	11,27	20,00	11,40	17,17	66,92	48,84	18,08	6,77	4,84	24,0	
08.03. ...	0,69	19,58	10,97	19,97	11,10	18,23	66,13	48,76	17,37	6,77	4,84	24,0	
09.03. ...	0,69	19,71	11,31	20,12	11,43	19,46	66,52	48,8	17,72	6,77	4,84	24,0	
10.03. ...	0,73	19,66	10,52	20,06	10,64	19,48	66,89	48,8	18,09	6,77	4,84	24,0	
11.03. ...	0,66	19,28	11,66	19,67	11,79	16,91	66,92	48,71	18,21	6,77	4,84	24,0	
12.03. ...	0,66	19,60	11,58	19,99	11,71	16,45	65,65	48,68	16,97	6,77	4,84	24,0	
13.03. ...	0,66	19,55	11,55	19,95	11,68	15,59	66,04	48,81	17,23	6,77	4,84	24,0	
14.03. ...	0,66	19,61	11,58	20,01	11,71	16,22	65,89	48,64	17,24	6,77	4,84	24,0	
15.03. ...	0,65	19,65	11,71	20,03	11,83	16,80	65,28	48,47	16,81	6,77	4,84	24,0	
16.03. ...	0,68	19,83	11,32	20,23	11,45	19,14	65,3	48,67	16,63	6,77	4,84	24,0	
17.03. ...	0,74	20,26	10,41	20,66	10,53	18,63	65,17	48,24	16,93	6,77	4,84	24,0	
18.03. ...	0,64	19,96	12,29	20,35	12,43	15,85	65,3	48,97	16,33	6,77	4,84	24,0	
Итого:	20,64	604,35	351,95	616,47	355,90	513,86	65,91	48,83	17,08	6,77	4,84	720,0	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр
17.02.2024	24:00	697,66	41281,62	32622,17	25788,00
18.03.2024	24:00	718,30	41885,97	32974,12	26508,00
ИТОГО:		20,64	604,35	351,95	720,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Tdt<min +TG<min,G>max
 744 =720,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

