

О СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
за 20/05/25г.-18/06/25г.

Адрес: ул. Школьная, д.18  
Тепловычислитель ТВ7-04 сер. N 001  
Договорные раскоды:  
И сер. воды= \_\_\_\_\_ т.с/ч Мгас= \_\_\_\_\_ т.с/ч  
Г не исп. = \_\_\_\_\_ т.с/ч  
Логово N:000000000  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерения:  
Г под max = 30.00 м3/ч Г под min = 0.12 м3/ч  
Г обр max = 30.00 м3/ч Г обр min = 0.12 м3/ч  
Г твс max = 100.00 м3/ч Г твс min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16035109, ЕП=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0х3835

Дата/время	Е1 °С	Е2 °С	dt °С	Ктс/см2	Р1	Р2	Р3	В1 м3	В2 м3	В3 м3	М1 т	М2 т	ДМ т	Qтв Ткал	ВНР ч	ВОС ч	Условные обозначения:
20.05.25 23	59.93	49.48	10.45	5.79	5.00	6.12	6.12	76.191	76.167	0.000	74.940	75.304	-0.364	0.786	24	0	(<) параметр < min
21.05.25 23	60.86	50.38	10.47	5.72	5.00	6.12	6.12	77.692	77.853	0.000	76.563	76.933	-0.370	0.804	24	0	(>) параметр > max
22.05.25 23	59.89	49.94	9.95	5.68	5.00	6.12	6.12	78.699	78.700	0.000	77.403	77.790	-0.387	0.773	24	0	(!) отсуг.питания
23.05.25 23	60.49	50.65	9.84	5.70	5.00	6.12	6.12	79.810	79.799	0.000	78.473	78.848	-0.376	0.775	24	0	(#) дисбаланс масс
24.05.25 23	60.06	50.50	9.56	5.69	5.00	6.12	6.12	79.448	79.483	0.000	78.136	78.538	-0.403	0.749	24	0	(X) алпар.неиспр.
25.05.25 23	60.24	50.89	9.36	5.73	5.00	6.12	6.12	80.531	80.578	0.000	79.191	79.608	-0.417	0.744	24	0	
26.05.25 23	60.87	52.17	8.70	5.92	5.00	6.12	6.12	87.591	87.700	0.000	86.107	86.589	-0.482	0.752	24	0	
27.05.25 23	62.83	54.55	8.28	3.32	5.00	6.12	6.12	37.132	37.681	0.000	36.464	37.164	-0.701	0.304	24	0	
28.05.25 23	60.07	52.52	7.55	5.27	5.00	6.12	6.12	41.570	40.575	0.000	40.882	40.050	0.832	0.310	24	0	
29.05.25 23	59.50	50.80	8.71	5.85	5.00	6.12	6.12	89.815	80.670	0.000	88.357	79.656	8.702	0.772	24	0	
30.05.25 23	59.01	50.86	8.15	5.66	5.00	6.12	6.12	85.074	85.297	0.000	83.710	84.271	-0.561	0.685	24	0	
31.05.25 23	63.33	53.89	9.44	5.68	5.00	6.12	6.12	84.079	84.132	0.000	82.544	82.998	-0.454	0.782	24	0	
01.06.25 23	63.20	53.86	9.35	5.69	5.00	6.12	6.12	84.207	84.244	0.000	82.679	83.112	-0.433	0.776	24	0	
02.06.25 23	62.00	52.83	9.16	5.66	5.00	6.12	6.12	83.364	83.428	0.000	81.899	82.345	-0.446	0.753	24	0	
03.06.25 23	59.35	50.88	8.47	5.64	5.00	6.12	6.12	82.675	82.791	0.000	81.338	81.797	-0.459	0.692	24	0	
04.06.25 23	59.95	51.22	8.73	5.63	5.00	6.12	6.12	82.185	82.262	0.000	80.829	81.259	-0.434	0.708	24	0	
05.06.25 23	59.65	51.07	8.58	5.66	5.00	6.12	6.12	82.669	82.756	0.000	81.319	81.753	-0.434	0.700	24	0	
06.06.25 23	60.02	51.36	8.66	5.65	5.00	6.12	6.12	82.380	82.461	0.000	81.024	81.451	-0.427	0.705	24	0	
07.06.25 23	60.00	51.80	8.40	5.64	5.00	6.12	6.12	81.786	81.856	0.000	80.436	80.843	-0.408	0.678	24	0	
08.06.25 23	60.21	51.80	8.40	5.62	5.00	6.12	6.12	81.369	81.420	0.000	80.018	80.407	-0.389	0.675	24	0	
09.06.25 23	60.47	52.26	8.21	5.70	5.00	6.12	6.12	83.496	83.521	0.000	82.095	82.460	-0.365	0.677	24	0	
10.06.25 23	60.52	52.11	8.41	5.71	5.00	6.12	6.12	83.928	83.980	0.000	82.524	82.921	-0.398	0.697	24	0	
11.06.25 23	59.60	51.13	8.47	5.67	5.00	6.12	6.12	82.318	82.409	0.000	80.974	81.409	-0.435	0.689	24	0	
12.06.25 23	60.82	51.80	9.03	5.62	5.00	6.12	6.12	81.036	81.126	0.000	79.665	80.118	-0.453	0.722	24	0	
13.06.25 23	60.12	51.29	8.83	5.66	5.00	6.12	6.12	81.960	82.025	0.000	80.602	81.025	-0.422	0.714	24	0	
14.06.25 23	60.00	51.01	8.99	5.66	5.00	6.12	6.12	81.803	81.836	0.000	80.453	80.847	-0.394	0.726	24	0	
15.06.25 23	59.89	50.83	9.07	5.64	5.00	6.12	6.12	81.291	81.326	0.000	79.953	80.349	-0.396	0.727	24	0	
16.06.25 23	60.25	51.20	9.05	5.63	5.00	6.12	6.12	80.928	80.947	0.000	79.914	79.961	-0.381	0.723	24	0	
17.06.25 23	59.48	50.84	8.64	5.65	5.00	6.12	6.12	81.234	81.288	0.000	79.914	80.313	-0.398	0.693	24	0	
18.06.25 23	59.51	50.78	8.74	5.66	5.00	6.12	6.12	81.358	81.415	0.000	80.039	80.443	-0.404	0.702	24	0	
Итого/Средн	60.37	51.42	8.95	5.59	5.00	6.12	6.12	2377.809	2369.726	0.000	2338.110	2340.564	-2.454	20.994	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	В1 м3	В2 м3	В3 м3	М1 т	М2 т	ДМ т	Qтв Ткал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.25 23	9006.393	8965.049	0.000	8823.177	8880.501	-57.324	191.988	2268	0
18.06.25 23	11384.202	11333.775	0.000	11161.287	11221.065	-59.778	212.981	2988	0
Итого	2377.809	2369.726	0.000	2338.110	2340.564	-2.454	20.994	720	0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



ОТЧЕТ

О Случайных параграфах теплоснабжения  
 за 20/05/25г.-18/06/25г.  
 Адрес: ул. Школьная, д.18  
 Тепловычислитель ТВ7-04 сер. N 001  
 Договор N:0000000000  
 Тип расходомера:  
 Пределы измерения:  
 Год max = 10.00 м3/ч Год min = 0.04 м3/ч  
 М сер. воды = 8.00°С М сер. пара = 10.00 м3/ч Обор min = 0.04 м3/ч  
 Г твс max = 0.00 м3/ч Г твс min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 16035109, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х38В5

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	dv м3	M1 п	M2 п	Qтв п	ВНР ч	ВОС ч	Pх кгс/см2	Qтв п	ВНР ч	ВОС ч
20.05.25 23	59.83	44.03	15.81	7.00	5.00	5.00	17.737	8.912	14.187	8.825	17.447	8.633	8.614	8.00	5.00	0.586	24	0	0
21.05.25 23	60.75	45.93	14.82	7.00	5.00	5.00	17.530	10.439	12.944	7.091	17.234	10.338	6.897	8.00	5.00	0.517	24	0	0
22.05.25 23	59.79	45.15	14.64	7.00	5.00	5.00	17.599	9.651	14.011	7.948	17.311	9.560	7.751	8.00	5.00	0.542	24	0	0
23.05.25 23	60.39	45.49	14.90	7.00	5.00	5.00	17.538	9.987	15.177	7.551	17.245	9.891	7.354	8.00	5.00	0.533	24	0	0
24.05.25 23	59.95	45.62	14.34	7.00	5.00	5.00	17.425	10.897	14.998	6.528	17.138	10.792	6.346	8.00	5.00	0.485	24	0	0
25.05.25 23	60.15	46.45	13.70	7.00	5.00	5.00	17.813	9.957	14.495	7.856	17.517	9.857	7.271	8.00	5.00	0.535	24	0	0
26.05.25 23	60.78	46.80	13.98	7.00	5.00	5.00	18.611	11.139	15.383	7.472	18.296	7.490	6.618	8.00	5.00	0.538	24	0	0
27.05.25 23	60.61	49.06	11.55<	7.00	5.00	5.00	7.620	5.498	13.387	2.122	7.490	5.436	2.054	8.00	5.00	0.171	24	0	0
28.05.25 23	56.13	52.74	3.39<	7.00	5.00	5.00	44.541	37.760	13.086	6.781	43.890	37.271	6.618	8.00	5.00	0.446	24	0	0
29.05.25 23	59.59	55.58	4.01	7.00	5.00	5.00	49.893	41.620	14.354	8.273	49.082	41.023	8.059	8.00	5.00	0.582	24	0	0
30.05.25 23	58.98	55.33	3.64	7.00	5.00	5.00	50.851	43.304	14.848	7.547	50.039	42.691	7.349	8.00	5.00	0.532	24	0	0
31.05.25 23	63.14	59.01	4.30	7.00	5.00	5.00	49.223	41.872	15.181	8.339	48.324	41.198	7.125	8.00	5.00	0.573	24	0	0
02.06.25 23	61.94	57.73	4.21	7.00	5.00	5.00	48.882	39.942	15.981	8.940	48.028	39.505	8.326	8.00	5.00	0.630	24	0	0
03.06.25 23	59.32	55.41	3.91	7.00	5.00	5.00	48.362	40.110	14.505	8.252	47.582	39.539	8.043	8.00	5.00	0.569	24	0	0
04.06.25 23	59.91	55.67	4.25	7.00	5.00	5.00	47.795	39.491	12.946	8.304	47.011	38.924	8.087	8.00	5.00	0.587	24	0	0
05.06.25 23	59.61	55.00	4.61	7.00	5.00	5.00	47.870	39.531	15.636	8.339	47.089	38.976	8.113	8.00	5.00	0.600	24	0	0
06.06.25 23	59.99	55.29	4.71	7.00	5.00	5.00	47.473	38.742	14.991	8.731	46.690	38.194	8.496	8.00	5.00	0.623	24	0	0
07.06.25 23	59.97	55.37	4.59	7.00	5.00	5.00	46.659	38.525	14.349	8.134	45.888	37.978	7.911	8.00	5.00	0.587	24	0	0
08.06.25 23	60.17	55.50	4.68	7.00	5.00	5.00	45.511	37.716	15.013	7.795	44.758	37.176	7.582	8.00	5.00	0.571	24	0	0
09.06.25 23	60.43	55.64	4.79	7.00	5.00	5.00	46.478	39.523	12.456	6.955	45.702	38.955	6.747	8.00	5.00	0.542	24	0	0
10.06.25 23	60.49	55.43	5.06	7.00	5.00	5.00	46.613	38.899	13.351	7.714	45.833	38.344	7.490	8.00	5.00	0.588	24	0	0
11.06.25 23	59.57	54.41	5.15	7.00	5.00	5.00	45.330	38.119	12.587	7.211	44.593	37.594	6.999	8.00	5.00	0.556	24	0	0
12.06.25 23	60.79	55.31	5.47	7.00	5.00	5.00	44.533	37.226	11.659	7.307	43.781	36.699	7.082	8.00	5.00	0.576	24	0	0
13.06.25 23	60.07	54.73	5.34	7.00	5.00	5.00	44.686	37.037	13.330	7.649	43.948	36.522	7.426	8.00	5.00	0.583	24	0	0
14.06.25 23	59.97	54.47	5.50	7.00	5.00	5.00	44.239	36.672	13.297	7.567	43.510	36.168	7.342	8.00	5.00	0.582	24	0	0
15.06.25 23	59.86	54.15	5.71	7.00	5.00	5.00	44.331	34.641	16.241	9.710	43.623	34.170	9.453	8.00	5.00	0.687	24	0	0
16.06.25 23	60.21	54.67	5.54	7.00	5.00	5.00	43.931	35.625	14.689	8.306	43.202	35.131	8.072	8.00	5.00	0.617	24	0	0
17.06.25 23	59.44	54.16	5.28	7.00	5.00	5.00	43.604	36.613	12.561	6.991	42.898	36.115	6.784	8.00	5.00	0.541	24	0	0
18.06.25 23	59.48	54.04	5.43	7.00	5.00	5.00	43.359	36.780	11.910	6.589	42.668	36.281	6.387	8.00	5.00	0.527	24	0	0
Итого/Средн	60.14	54.64	5.50	7.00	5.00	5.00	1154.781	926.373	422.158	228.408	1135.649	913.512	222.138	8.00	5.00	16.642	720	0	0

Итоговое потребление на начало и конце периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	dv м3	M1 п	M2 п	Qтв п	ВНР ч	ВОС ч
19.05.25 23	2057.995	1223.333	1445.352	834.662	2021.439	1210.091	61.288	2268	0
18.06.25 23	3212.776	2449.706	1867.510	1063.070	3157.088	2123.603	77.930	2988	0
Итого	1154.781	926.373	422.158	228.408	1135.649	913.512	16.642	720	0

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсу.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппар.неиспр.



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_