

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/09/24г.-19/10/24г.  
Договор N:000000000

Абонент:ООО "Управдом Юг Подмоскovieвья"  
Адрес:ул. Школьная, д.18  
Тепловычислитель ТВ7-04 сеп. N 001

Тип расходомера:  
Пределы измерений:

Договорные расходы:  
М сеп. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Гхв: лотов., Гхд = 8.00°С  
Г обр max = 0.00 м3/ч Г под min = 0.00 м3/ч  
Г гвс max = 0.00 м3/ч Г гвс min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 16035109, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хВА28

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	dv м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °С	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС ч
19.09.24 23	59.64	49.18	10.46	0.69	0.49	0.49	26.036	17.004	18.690	9.032	25.612	16.813	8.799	8.00	0.49	2.641	24	0	0
20.09.24 23	59.19	49.32	9.88	0.69	0.49	0.49	26.869	18.282	18.803	8.587	26.437	18.075	8.362	8.00	0.49	2.542	24	0	0
21.09.24 23	59.63	50.08	9.54	0.69	0.49	0.49	27.585	19.632	18.378	7.953	27.136	19.403	7.733	8.00	0.49	2.450	24	0	0
22.09.24 23	60.35	50.40	9.95	0.69	0.49	0.49	27.729	18.652	17.952	9.077	27.266	18.432	8.834	8.00	0.49	2.707	24	0	0
23.09.24 23	59.91	49.94	9.97	0.69	0.49	0.49	27.374	19.331	15.744	8.043	26.924	19.107	7.817	8.00	0.49	2.499	24	0	0
24.09.24 23	59.94	50.71	9.23	0.69	0.49	0.49	29.089	20.412	16.483	8.677	28.610	20.168	8.442	8.00	0.49	2.618	24	0	0
25.09.24 23	59.81	50.18	9.63	0.69	0.49	0.49	29.568	20.169	16.222	9.399	29.085	19.932	9.152	8.00	0.49	2.792	24	0	0
26.09.24 23	59.39	50.22	9.17	0.69	0.49	0.49	28.950	20.054	19.049	8.896	28.482	19.818	8.663	8.00	0.49	2.628	24	0	0
27.09.24 23	59.56	48.86	10.70	0.69	0.49	0.49	21.370	14.349	15.919	7.021	21.023	14.190	6.834	8.00	0.49	2.113	24	0	0
28.09.24 23	61.70	47.87	13.83	0.69	0.49	0.49	19.195	11.074	16.453	8.121	18.861	10.956	7.905	8.00	0.49	2.413	24	0	0
29.09.24 23	62.19	49.11	13.08	0.69	0.49	0.49	19.867	11.498	17.929	8.369	19.517	11.369	8.148	8.00	0.49	2.473	24	0	0
30.09.24 23	59.47	45.89	13.59	0.69	0.49	0.49	18.202	9.308	16.577	8.894	17.906	9.218	8.689	8.00	0.49	2.398	24	0	0
01.10.24 23	60.00	46.73	13.27	0.69	0.49	0.49	18.683	11.006	16.458	7.677	18.375	10.895	7.481	8.00	0.49	2.235	24	0	0
02.10.24 23	59.89	46.85	13.04	0.69	0.49	0.49	19.014	10.978	15.015	8.036	18.701	10.866	7.835	8.00	0.49	2.297	24	0	0
03.10.24 23	59.73	46.90	12.82	0.69	0.49	0.49	19.648	11.928	15.436	7.720	19.328	11.806	7.522	8.00	0.49	2.264	24	0	0
04.10.24 23	58.40	44.67	13.73	0.69	0.49	0.49	16.807	8.771	16.843	8.036	16.543	8.690	7.853	8.00	0.49	2.158	24	0	0
05.10.24 23	60.03	42.14	17.90	0.69	0.49	0.49	11.011	4.961	14.554	6.050	10.829	4.920	5.909	8.00	0.49	1.656	24	0	0
06.10.24 23	59.35	39.71	19.64	0.69	0.49	0.49	9.947	3.751	15.136	6.196	9.787	3.724	6.062	8.00	0.49	1.610	24	0	0
07.10.24 23	59.33	39.60	19.73	0.69	0.49	0.49	11.687	3.703	16.849	7.984	11.498	3.677	7.821	8.00	0.49	1.985	24	0	0
08.10.24 23	59.27	46.56	12.72	0.69	0.49	0.49	19.950	11.116	16.600	8.834	19.629	11.004	8.625	8.00	0.49	2.439	24	0	0
09.10.24 23	60.38	48.75	11.63	0.69	0.49	0.49	22.468	14.631	15.808	7.837	22.093	14.469	7.624	8.00	0.49	2.378	24	0	0
10.10.24 23	60.03	46.91	13.12	0.69	0.49	0.49	20.442	12.037	17.115	8.405	20.105	11.914	8.190	8.00	0.49	2.440	24	0	0
11.10.24 23	60.35	46.58	13.76	0.69	0.49	0.49	19.428	12.092	16.681	7.336	19.105	11.971	7.135	8.00	0.49	2.255	24	0	0
12.10.24 23	60.48	46.57	13.91	0.69	0.49	0.49	19.331	11.341	17.044	7.990	19.008	11.227	7.781	8.00	0.49	2.365	24	0	0
13.10.24 23	60.12	45.64	14.48	0.69	0.49	0.49	18.431	9.668	17.109	8.763	18.126	9.575	8.552	8.00	0.49	2.448	24	0	0
14.10.24 23	62.16	44.26	17.90	0.69	0.49	0.49	17.356	8.591	17.398	8.765	17.050	8.513	8.536	8.00	0.49	2.575	24	0	0
15.10.24 23	63.13	46.86	16.27	0.69	0.49	0.49	16.982	9.568	15.338	7.414	16.673	9.470	7.203	8.00	0.49	2.309	24	0	0

16.10.24 23	60.12	44.28	15.84	0.69	0.49	0.49	16.737	8.324	17.433	8.413	16.460	8.248	8.212	8.00	0.49	2.340	24	0
17.10.24 23	59.80	42.59	17.20	0.69	0.49	0.49	16.628	8.262	16.783	8.366	16.355	8.193	8.162	8.00	0.49	2.361	24	0
18.10.24 23	61.81	43.75	18.07	0.69	0.49	0.49	16.074	8.761	14.025	7.313	15.794	8.684	7.111	8.00	0.49	2.260	24	0
19.10.24 23	62.43	43.77	18.65	0.69	0.49	0.49	16.053	7.182	18.402	8.871	15.768	7.119	8.649	8.00	0.49	2.527	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>60.19</b>	<b>47.72</b>	<b>12.47</b>	<b>0.69</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	<b>628.511</b>	<b>376.436</b>	<b>518.226</b>	<b>252.075</b>	<b>618.086</b>	<b>372.446</b>	<b>245.640</b>	<b>8.00</b>	<b>0.49</b>	<b>73.173</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	DV м3	M1 т	M2 т	DM т	Отв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
18.09.24 23	48372.211	37819.271	20881.489	10552.940	47531.401	37297.800	10233.601	3421.153	30924	0
19.10.24 23	49000.722	38195.707	21399.715	10805.015	48149.488	37670.247	10479.241	3494.327	31668	0
<b>Итого</b>	<b>628.511</b>	<b>376.436</b>	<b>518.226</b>	<b>252.075</b>	<b>618.086</b>	<b>372.446</b>	<b>245.640</b>	<b>73.173</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (i) отсут. питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппарат. неспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

