

Организация: МУП водоканал  
 Тип прибора: ТВ7  
 Адрес дома: ул Школьная 18 НЕТ1,

Номер абонента: 100/01  
 Номер прибора: 16035109  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с  
 19.04.2021 по 19.05.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Подпит- ка, т	Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	M3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.04. ...	0,75	85,28	84,38	0,90	0,00	0,00	56,25	47,84	8,41	5,43	4,31	24,0	
20.04. ...	0,81	83,99	83,13	0,86	0,00	0,00	57,86	48,64	9,22	5,36	4,27	24,0	
21.04. ...	0,88	83,96	83,17	0,79	0,00	0,00	60,25	50,22	10,03	5,37	4,29	24,0	
22.04. ...	0,86	81,67	80,97	0,70	0,00	0,00	59,81	49,68	10,13	5,33	4,31	24,0	
23.04. ...	1,67	103,31	102,44	0,87	0,00	0,00	59,31	43,42	15,89	5,71	4,63	24,0	
24.04. ...	2,01	107,50	106,58	0,92	0,00	0,00	58,67	40,28	18,39	5,92	4,98	24,0	
25.04. ...	1,99	106,30	105,38	0,93	0,00	0,00	58,54	40,13	18,4	5,91	4,99	24,0	
26.04. ...	2,02	108,26	107,29	0,97	0,00	0,00	58,92	40,58	18,34	5,87	4,92	24,0	
27.04. ...	2,04	112,53	111,49	1,04	0,00	0,00	58,77	40,98	17,79	5,97	4,94	24,0	
28.04. ...	2,14	118,83	117,74	1,10	0,00	0,00	59,66	42,0	17,65	6,17	5,01	24,0	
29.04. ...	2,01	119,55	118,41	1,14	0,00	0,00	57,92	41,42	16,5	6,18	5,01	24,0	
30.04. ...	2,05	124,16	122,96	1,19	0,00	0,00	58,66	42,49	16,17	6,27	5,0	24,0	
01.05. ...	2,04	127,61	126,35	1,26	0,00	0,00	58,84	43,23	15,61	6,28	4,93	24,0	
02.05. ...	2,05	127,75	126,52	1,23	0,00	0,00	58,87	43,17	15,71	6,29	4,94	24,0	
03.05. ...	2,01	128,14	126,89	1,26	0,00	0,00	58,92	43,59	15,32	6,3	4,93	24,0	
04.05. ...	2,04	127,18	125,93	1,25	0,00	0,00	59,08	43,37	15,7	6,27	4,93	24,0	
05.05. ...	2,04	128,46	127,20	1,26	0,00	0,00	59,22	43,69	15,53	6,32	4,95	24,0	
06.05. ...	2,00	126,07	124,82	1,24	0,00	0,00	59,07	43,59	15,48	6,16	4,85	24,0	
07.05. ...	1,95	121,54	120,35	1,19	0,00	0,00	58,7	42,98	15,72	5,93	4,71	24,0	
08.05. ...	1,98	121,35	120,17	1,18	0,00	0,00	59,02	43,07	15,94	5,93	4,71	24,0	
09.05. ...	2,01	121,52	120,34	1,17	0,00	0,00	58,98	42,82	16,16	5,95	4,74	24,0	
10.05. ...	2,02	122,13	120,96	1,17	0,00	0,00	59,07	42,89	16,18	5,94	4,71	24,0	
11.05. ...	1,49	106,84	105,79	1,05	0,00	0,00	58,41	44,86	13,55	5,69	4,52	24,0	
12.05. ...	0,77	85,38	84,48	0,89	0,00	0,00	58,04	49,45	8,59	5,4	4,27	24,0	
13.05. ...	0,80	84,27	83,42	0,85	0,00	0,00	58,89	49,87	9,02	5,37	4,28	24,0	
14.05. ...	0,77	85,35	84,52	0,83	0,00	0,00	58,36	49,73	8,63	5,41	4,28	24,0	
15.05. ...	0,76	87,33	86,48	0,86	0,00	0,00	58,25	49,95	8,3	5,46	4,28	24,0	
16.05. ...	0,76	86,91	86,06	0,85	0,00	0,00	58,32	50,03	8,29	5,45	4,28	24,0	
17.05. ...	0,72	86,37	85,51	0,86	0,00	0,00	57,71	49,76	7,95	5,39	4,23	24,0	
18.05. ...	0,71	88,61	87,73	0,88	0,00	0,00	57,5	49,92	7,58	5,43	4,2	24,0	
19.05. ...	0,70	87,46	86,59	0,87	0,00	0,00	57,83	50,23	7,6	5,38	4,16	24,0	
Итого:	46,86	3285,63	3254,07	31,56	0,00	0,00	58,68	44,79	13,89	5,86	4,68	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.04.2021	24:00	101,92	5008,78	4961,24	948,00
19.05.2021	24:00	148,79	8294,41	8215,31	1692,00
ИТОГО:		46,86	3285,63	3254,07	744,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.  
 744 =744,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель  
 абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации \_\_\_\_\_

Организация \_\_\_\_\_

Дата: 20.05.2021

Абонент: ул Школьная 18 НЕТ!,

Формула:  $Q=M1*(h1-h2)$

ТВ7 № 16035109 Система: ГВС+ХВС(имп) Версия ПО: - Канал: 1

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.04.2021 по 19.05.2021**

DN1= мм G1max/G1min= 100/0.1 т/ч DN2= мм G2max/G2min= 100/0.1 т/ч

	Q гв, Гкал	Масса гв, т		Объём гв, м3		V хвс, м3	Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик ошибок
		M1	M2	V1	V2		T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.04. ...	0,61	41,75	32,76	42,37	33,16	13,22	56,14	50,69	5,45	6,77	4,84	24,0	
20.04. ...	0,72	42,52	32,07	43,18	32,47	15,26	57,86	51,71	6,15	6,77	4,84	24,0	
21.04. ...	0,73	42,29	32,33	43,00	32,77	15,53	60,16	53,73	6,42	6,77	4,84	24,0	
22.04. ...	0,69	41,37	31,99	42,06	32,42	15,74	59,76	53,42	6,34	6,77	4,84	24,0	
23.04. ...	0,66	41,34	32,26	42,02	32,69	14,70	59,22	53,11	6,11	6,77	4,84	24,0	
24.04. ...	0,76	41,71	30,60	42,38	30,99	18,37	58,66	52,27	6,39	6,77	4,84	24,0	
25.04. ...	0,73	41,17	30,55	41,82	30,94	16,12	58,48	52,03	6,45	6,77	4,84	24,0	
26.04. ...	0,67	40,61	31,29	41,26	31,69	14,99	58,86	52,44	6,41	6,77	4,84	24,0	
27.04. ...	0,73	42,20	31,64	42,87	32,05	15,19	58,7	52,42	6,28	6,77	4,84	24,0	
28.04. ...	0,66	41,76	32,99	42,45	33,44	13,96	59,61	53,34	6,27	6,77	4,84	24,0	
29.04. ...	0,77	44,12	32,43	44,81	32,84	17,33	57,89	52,01	5,88	6,77	4,84	24,0	
30.04. ...	0,65	42,89	33,84	43,58	34,28	14,21	58,6	52,87	5,73	6,77	4,84	24,0	
01.05. ...	0,71	44,37	34,09	45,09	34,55	17,38	58,78	53,16	5,62	6,77	4,84	24,0	
02.05. ...	0,63	42,96	34,43	43,65	34,89	16,19	58,82	53,09	5,73	6,77	4,84	24,0	
03.05. ...	0,71	44,30	34,17	45,01	34,62	17,87	58,88	53,28	5,6	6,77	4,84	24,0	
04.05. ...	0,74	44,48	34,01	45,21	34,45	16,62	59,01	52,98	6,03	6,77	4,84	24,0	
05.05. ...	0,71	44,15	34,32	44,87	34,78	16,24	59,17	53,26	5,91	6,77	4,84	24,0	
06.05. ...	0,67	43,35	34,04	44,05	34,49	16,77	59,0	53,16	5,84	6,77	4,84	24,0	
07.05. ...	0,69	43,10	33,29	43,79	33,72	16,40	58,66	52,74	5,92	6,77	4,84	24,0	
08.05. ...	0,67	42,62	33,34	43,31	33,78	15,77	58,94	53,0	5,94	6,77	4,84	24,0	
09.05. ...	0,69	42,76	33,30	43,45	33,73	15,56	58,93	52,82	6,11	6,77	4,84	24,0	
10.05. ...	0,80	44,66	32,89	45,38	33,32	17,54	59,01	52,92	6,09	6,77	4,84	24,0	
11.05. ...	0,63	41,69	33,03	42,35	33,46	15,79	58,43	52,58	5,85	6,77	4,84	24,0	
12.05. ...	0,66	41,94	32,47	42,59	32,89	16,20	57,88	52,15	5,73	6,77	4,84	24,0	
13.05. ...	0,69	41,94	32,25	42,62	32,67	15,84	58,84	52,71	6,13	6,77	4,84	24,0	
14.05. ...	0,61	41,10	32,75	41,76	33,17	14,52	58,3	52,45	5,85	6,77	4,84	24,0	
15.05. ...	0,67	42,53	32,91	43,21	33,34	15,30	58,2	52,52	5,67	6,77	4,84	24,0	
16.05. ...	0,69	42,72	32,71	43,39	33,14	16,78	58,3	52,6	5,7	6,77	4,84	24,0	
17.05. ...	0,63	41,96	32,70	42,61	33,12	15,60	57,6	52,25	5,34	6,77	4,84	24,0	
18.05. ...	0,61	42,16	33,40	42,81	33,83	15,61	57,46	52,24	5,22	6,77	4,84	24,0	
19.05. ...	0,64	42,11	32,80	42,77	33,22	16,26	57,76	52,44	5,32	6,77	4,84	24,0	
Итого:	21,28	1318,65	1017,66	1339,75	1030,95	492,87	58,58	52,67	5,91	6,77	4,84	744,0	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр
18.04.2021	24:00	29,22	1581,66	1239,13	948,00
19.05.2021	24:00	50,50	2900,31	2256,80	1692,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>21,28</b>	<b>1318,65</b>	<b>1017,66</b>	<b>744,00</b>

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max  
 744 =744,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0