

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"      Номер абонента: Котельная  
 Тип прибора: КМ-5-2      Номер прибора: 387089  
 Адрес дома: пл Северная 7,      Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.10.2021 по 15.11.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
18.10	1,89	423,55	423,55	0,01	0,00	431,12	429,98	1,14	61,48	56,94	4,53	-0,05	3,55	24,0			
19.10	1,91	422,45	422,45	0,00	0,00	429,95	428,79	1,16	61,2	56,6	4,6	-0,05	3,58	24,0			
20.10	1,94	422,86	422,80	0,05	0,00	430,37	429,16	1,20	61,29	56,62	4,67	-0,05	3,55	24,0			
21.10	1,85	426,55	426,55	0,00	0,00	434,09	433,01	1,08	61,13	56,71	4,42	-0,03	3,55	24,0			
22.10	1,84	435,16	435,24	0,00	0,09	442,91	441,86	1,05	61,37	57,06	4,31	-0,03	3,53	24,0			
23.10	1,87	425,79	425,85	0,00	0,06	433,34	432,28	1,06	61,19	56,74	4,46	-0,04	3,53	24,0			
24.10	1,89	426,75	426,80	0,00	0,05	434,30	433,20	1,10	61,03	56,53	4,5	-0,05	3,52	24,0			
25.10	1,94	418,98	418,91	0,07	0,00	426,36	425,14	1,22	60,99	56,29	4,7	-0,07	3,51	24,0			
26.10	1,96	411,72	411,57	0,15	0,00	419,03	417,72	1,31	61,3	56,45	4,85	-0,06	3,52	24,0			
27.10	1,97	416,23	416,16	0,07	0,00	423,63	422,43	1,20	61,42	56,61	4,8	-0,05	3,51	24,0			
28.10	1,91	419,19	419,13	0,05	0,00	426,61	425,47	1,14	61,23	56,59	4,63	-0,05	3,51	24,0			
29.10	1,88	420,60	420,57	0,03	0,00	428,07	426,94	1,13	61,33	56,79	4,54	-0,06	3,51	24,0			
30.10	1,84	424,63	424,67	0,00	0,05	432,16	431,11	1,05	61,21	56,81	4,4	-0,07	3,52	24,0			
31.10	1,83	423,86	423,89	0,00	0,03	431,34	430,30	1,05	61,14	56,74	4,39	-0,06	3,52	24,0			
01.11	1,85	421,72	421,77	0,00	0,05	429,20	428,13	1,08	61,25	56,78	4,47	-0,06	3,52	24,0			
02.11	1,89	417,52	417,54	0,00	0,02	424,87	423,77	1,10	61,02	56,42	4,6	-0,06	3,52	24,0			
03.11	1,90	419,84	419,85	0,00	0,01	427,24	426,14	1,10	61,08	56,48	4,6	-0,06	3,52	24,0			
04.11	1,85	421,16	421,21	0,00	0,05	428,60	427,57	1,03	61,15	56,67	4,48	-0,06	3,52	24,0			
05.11	1,83	422,71	422,79	0,00	0,08	430,29	429,25	1,04	61,53	57,11	4,42	-0,06	3,52	24,0			
06.11	1,80	425,51	425,58	0,00	0,07	433,00	432,00	1,00	60,95	56,64	4,31	-0,06	3,52	24,0			
07.11	1,85	423,97	424,02	0,00	0,05	431,52	430,47	1,05	61,34	56,91	4,43	-0,05	3,52	24,0			
08.11	1,83	418,18	418,13	0,05	0,00	425,52	424,39	1,13	60,9	56,44	4,46	-0,05	3,52	24,0			
09.11	1,90	405,18	404,98	0,20	0,00	412,27	410,97	1,30	60,81	56,04	4,77	-0,06	3,52	24,0			
10.11	1,99	402,95	402,65	0,30	0,00	410,02	408,57	1,45	60,96	55,95	5,01	-0,07	3,52	24,0			
11.11	2,03	406,30	406,01	0,29	0,00	413,44	412,00	1,44	60,98	55,9	5,08	-0,06	3,51	24,0			
12.11	2,04	406,88	406,68	0,20	0,00	414,10	412,66	1,45	61,11	56,03	5,08	-0,05	3,52	24,0			
13.11	2,03	416,29	416,17	0,12	0,00	423,66	422,35	1,30	61,2	56,24	4,96	-0,06	3,51	24,0			
14.11	2,00	412,33	412,20	0,13	0,00	419,56	418,27	1,29	60,99	56,07	4,92	-0,07	3,52	24,0			
15.11	2,04	403,79	403,60	0,19	0,00	410,96	409,59	1,38	61,26	56,12	5,14	-0,07	3,52	24,0			
Итого:	55,35	12142,63	12141,34	1,90	0,61	12357,52	0,00	34,02	61,17	56,53	4,64	-0,06	3,52	696,0			

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.10.2021	24:00	340,05	65625,67	65539,10	5400,45
15.11.2021	24:00	395,40	77768,30	77680,44	6096,45
ИТОГО:		55,35	12142,63	12141,34	696,00

Классификация с/слабок:  
 D - отключение по t1-t2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тdt<min	- TG<min	+ TG>max	+ Тдо.
696,00	= 696,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 55,346 Гкал

**ОО ОУК «УПРАВДОМ ЮГ  
 ПОДМОСКОВЬЯ»**  
 Представитель  
 абонента

ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации

Серпуховский филиал  
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
 "Тепловая инспекция"