

Управление №2 Теплоэлектростанции

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Северная подстанция 7 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387089
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.01.25 с 17.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Тепло	Масса М1 тонн	Температура, °С				Время, час		Классиф. ошибок
	Q Гкал		t1	t2	t1-t2	ta	Нераб. Тн	Работы Тр	
17.01.25	1.862	372.65	56.0	51.1	4.9	-60.0	0.00	24.00	
18.01.25	1.947	372.63	57.3	52.2	5.1	-60.0	0.00	24.00	
19.01.25	2.119	372.52	59.9	54.3	5.6	-60.0	0.00	24.00	
20.01.25	2.057	372.78	59.1	53.6	5.4	-60.0	0.00	24.00	
21.01.25	2.451	373.08	64.5	58.0	6.5	-60.0	0.00	24.00	
22.01.25	2.398	372.33	63.4	57.1	6.3	-60.0	0.00	24.00	
23.01.25	2.357	371.80	62.9	56.7	6.2	-60.0	0.00	24.00	
24.01.25	2.143	372.69	59.8	54.1	5.7	-60.0	0.00	24.00	
25.01.25	1.979	373.09	57.3	52.1	5.2	-60.0	0.00	24.00	
26.01.25	1.807	372.94	54.7	50.0	4.7	-60.0	0.00	24.00	
27.01.25	1.617	373.95	51.9	47.7	4.2	-60.0	0.00	24.00	
28.01.25	1.558	373.65	51.1	47.0	4.1	-60.0	0.00	24.00	
29.01.25	1.561	373.58	51.3	47.2	4.1	-60.0	0.00	24.00	
30.01.25	1.483	373.84	49.9	46.0	3.9	-60.0	0.00	24.00	
31.01.25	1.718	375.02	53.7	49.2	4.5	-60.0	0.00	24.00	
01.02.25	1.696	371.30	53.4	48.9	4.5	-60.0	0.00	24.00	
02.02.25	1.956	370.51	57.2	52.0	5.2	-60.0	0.00	24.00	
03.02.25	2.004	370.04	58.1	52.8	5.3	-60.0	0.00	24.00	
04.02.25	2.133	370.53	60.1	54.4	5.7	-60.0	0.00	24.00	
05.02.25	2.184	371.38	60.9	55.1	5.8	-60.0	0.00	24.00	
06.02.25	2.269	371.59	61.8	55.8	6.0	-60.0	0.00	24.00	
07.02.25	2.588	371.28	66.5	59.6	6.9	-60.0	0.00	24.00	
08.02.25	2.544	370.09	66.1	59.3	6.8	-60.0	0.00	24.00	
09.02.25	2.407	369.48	64.1	57.7	6.4	-60.0	0.00	24.00	
10.02.25	2.551	369.24	66.1	59.3	6.8	-60.0	0.00	24.00	
11.02.25	2.641	369.15	67.5	60.4	7.1	-60.0	0.00	24.00	
12.02.25	2.738	369.35	69.0	61.7	7.3	-60.0	0.00	24.00	
13.02.25	2.743	368.94	69.2	61.9	7.3	-60.0	0.00	24.00	
14.02.25	2.712	369.46	69.0	61.7	7.2	-60.0	0.00	24.00	
15.02.25	2.868	369.87	71.2	63.5	7.7	-60.0	0.02	23.98	0
16.02.25	2.983	369.34	72.7	64.7	8.0	-60.0	0.00	24.00	
17.02.25	3.053	368.80	73.5	65.3	8.2	-60.0	0.00	24.00	
Итого	71.126	11886.88	61.2	55.3	5.9	-60.0	0.02	767.98	0.02

69,264

Показания интеграторов КМ-5


Дата	Время	Q	M1	Тр
17.02.25	24:00	104.488	17853.12	1151.98
17.01.25	00:00	33.362	5966.24	384.00
Итого		71.126	11886.88	767.98

Тр = 743,98
 Тн = 744,2

Отчетный период _____ 768.00 час. Период норм. работы _____ 767.98 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D1) _____ 0.020 час. Период G < min (g) _____ 0.000 час.
 Период G > max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 69,266 Гкал