

Организация _____

Дата: 19.04.2024

Абонент: проезд Северный 3 НЕТ1,

Формулы: $Q_{сумм} = M1 * (h1 - h_{хв}) - M2 * (h2 - h_{хв})$

КМ-5-4

№ 370318

Система: Отп+ГВС

Версия ПО: - Канал: 1

$Q_{гвс} = (V1 - V2) * 0.0654$

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

$Q_{цо} = Q_{сумм} - Q_{гвс}$

DN1= 50 мм G1max/G1min= 60/0.06 т/ч DN2= 50 мм G2max/G2min= 60/0.06 т/ч

	Тепло, Гкал			Масса, т		Объём, м3		Потр. ГВ		Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик ошибок
	Q сумм	Q цо	Q гвс	M1	M2	V1	V2	M гв, т	V гв, м3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
20.03. ...	5,63	4,47	1,16	263,29	248,16	268,77	250,95	15,13	17,81	67,67	48,68	18,99	9,0	4,74	24,0	
21.03. ...	5,98	4,70	1,28	269,61	252,88	275,51	255,88	16,73	19,63	69,58	50,05	19,52	9,0	4,77	24,0	
22.03. ...	5,76	4,52	1,24	266,11	249,84	271,74	252,72	16,27	19,02	68,33	49,25	19,07	9,0	4,73	24,0	
23.03. ...	5,62	4,31	1,31	266,38	248,95	271,78	251,72	17,42	20,06	66,82	48,42	18,4	9,0	4,71	24,0	
24.03. ...	5,50	4,22	1,27	267,84	250,90	273,19	253,70	16,94	19,49	66,26	48,34	17,92	9,0	4,7	24,0	
25.03. ...	5,43	4,15	1,28	268,69	251,55	273,98	254,33	17,14	19,65	65,74	48,14	17,59	9,0	4,73	24,0	
26.03. ...	5,29	4,08	1,22	272,83	256,65	278,04	259,44	16,17	18,60	64,73	47,74	16,99	9,0	4,72	24,0	
27.03. ...	5,25	3,98	1,27	273,13	256,09	278,28	258,85	17,04	19,43	64,23	47,53	16,7	9,0	4,65	24,0	
28.03. ...	5,27	3,93	1,34	274,27	256,20	279,40	258,94	18,07	20,46	63,9	47,35	16,56	9,0	4,66	24,0	
29.03. ...	4,88	3,61	1,27	276,06	258,77	280,84	261,40	17,29	19,44	61,33	46,11	15,22	9,0	4,67	24,0	
30.03. ...	4,90	3,63	1,27	278,18	260,87	283,06	263,59	17,31	19,47	61,86	46,71	15,14	9,0	4,69	24,0	
31.03. ...	4,94	3,58	1,35	280,10	261,59	285,09	264,39	18,51	20,70	62,32	47,36	14,96	9,0	4,68	24,0	
01.04. ...	4,73	3,54	1,19	279,69	263,68	284,70	266,56	16,01	18,14	62,41	47,84	14,57	9,0	4,68	24,0	
02.04. ...	4,59	3,43	1,16	278,68	262,93	283,64	265,83	15,75	17,82	62,28	48,13	14,15	9,0	4,65	24,0	
03.04. ...	4,69	3,51	1,18	278,04	262,09	283,06	265,00	15,95	18,06	62,74	48,25	14,49	9,0	4,65	24,0	
04.04. ...	4,87	3,55	1,31	277,12	259,16	282,00	261,89	17,96	20,11	61,93	46,94	14,99	9,0	4,65	24,0	
05.04. ...	5,26	3,93	1,34	277,16	259,09	282,29	261,85	18,06	20,44	63,61	47,24	16,37	9,0	4,68	24,0	
06.04. ...	5,23	3,87	1,36	277,51	259,09	282,62	261,85	18,42	20,76	63,37	47,19	16,18	9,0	4,66	24,0	
07.04. ...	4,95	3,70	1,26	277,71	260,67	282,61	263,37	17,04	19,24	61,99	46,58	15,41	9,0	4,66	24,0	
08.04. ...	4,78	3,57	1,21	278,17	261,80	283,06	264,56	16,38	18,50	61,82	46,99	14,83	9,0	4,66	24,0	
09.04. ...	4,64	3,45	1,19	281,08	264,92	286,02	267,80	16,15	18,22	61,92	47,76	14,16	9,0	4,69	24,0	
10.04. ...	4,66	3,42	1,24	284,33	267,49	289,50	270,54	16,84	18,95	62,89	48,99	13,9	9,0	4,68	24,0	
11.04. ...	4,48	3,21	1,27	284,73	267,33	289,69	270,32	17,40	19,37	61,62	48,42	13,2	9,0	4,64	24,0	
12.04. ...	4,56	3,36	1,20	282,19	265,88	287,16	268,82	16,30	18,34	61,94	48,15	13,79	9,0	4,62	24,0	
13.04. ...	4,61	3,38	1,23	281,45	264,66	286,40	267,56	16,78	18,83	61,9	47,98	13,93	9,0	4,61	24,0	
14.04. ...	4,74	3,40	1,34	277,15	258,83	282,07	261,64	18,32	20,43	62,19	47,79	14,4	9,0	4,52	24,0	
15.04. ...	4,62	3,43	1,19	277,36	261,22	282,18	263,99	16,14	18,19	61,5	47,18	14,32	9,0	4,56	24,0	
16.04. ...	4,57	3,45	1,11	275,67	260,67	280,44	263,43	14,99	17,00	61,4	47,02	14,38	9,0	4,56	24,0	
17.04. ...	4,63	3,46	1,17	275,92	260,01	280,71	262,75	15,90	17,96	61,48	47,01	14,47	9,0	4,56	24,0	
18.04. ...	4,71	3,47	1,24	276,04	259,16	280,78	261,83	16,88	18,95	61,13	46,47	14,66	9,0	4,57	24,0	
Итого:	149,81	112,33	37,48	8276,49	7771,16	8428,63	7855,55	505,33	573,09	63,33	47,72	15,61	9,00	4,66	720,0	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр
19.03.2024	24:00	591,96	20924,05	19754,50	1894,55
18.04.2024	24:00	741,77	29200,54	27525,66	2614,55
ИТОГО:		149,81	8276,49	7771,16	720,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max
720 =720,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0



Организация _____

Дата: 19.04.2024

Абонент: проезд Северный 3 НЕТИ,

PM-5 № 372500 Система: ХВС Версия ПО: - Канал: 1

Посуточная ведомость учета параметров водопотребления за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

DN1= 32 мм G1max/G1min= 30/0.03 т/ч

Дата	Объём, м3	Температура, С	Давл. ат	Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
	V1	T1	P1		
20.03	23,12	8,0	5,07	24,0	
21.03	22,85	8,0	5,05	24,0	
22.03	23,12	8,0	5,06	24,0	
23.03	25,27	8,0	5,06	24,0	
24.03	26,19	8,0	5,06	24,0	
25.03	25,41	8,0	5,05	24,0	
26.03	23,49	8,0	5,05	24,0	
27.03	23,71	8,0	5,06	24,0	
28.03	24,90	8,0	5,08	24,0	
29.03	20,67	8,0	5,07	24,0	
30.03	22,44	8,0	5,06	24,0	
31.03	24,21	8,0	5,06	24,0	
01.04	21,41	8,0	5,07	24,0	
02.04	22,46	8,0	5,07	24,0	
03.04	21,54	8,0	5,07	24,0	
04.04	23,59	8,0	5,07	24,0	
05.04	23,55	8,0	5,07	24,0	
06.04	24,66	8,0	5,07	24,0	
07.04	22,59	8,0	5,07	24,0	
08.04	21,67	8,0	5,07	24,0	
09.04	20,77	8,0	5,07	24,0	
10.04	22,60	8,0	5,08	24,0	
11.04	24,69	8,0	5,08	24,0	
12.04	22,13	8,0	5,08	24,0	
13.04	22,68	8,0	5,08	24,0	
14.04	24,15	8,0	5,08	24,0	
15.04	21,14	8,0	5,08	24,0	
16.04	21,03	8,0	5,08	24,0	
17.04	21,22	8,0	5,06	24,0	
18.04	23,87	8,0	5,08	24,0	
Итого:	691,15	8,00	5,07	720,0	

Показания интеграторов:

Дата	Время	V1, v3	Тр
19.03.2024	00:00	1958,62	1896,00
18.04.2024	00:00	2649,78	2616,00
ИТОГО:		691,15	720,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max +Тотч.сч
720 =720,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

