

Организация _____

Дата: 23.05.2022

Абонент: проезд Северный 3 НЕТ!,

Формулы: $Q_{сумм} = M1 * (h1 - h_{хв}) - M2 * (h2 - h_{хв})$

КМ-5-4

№ 370318

Система: Отп+ГВС

Версия ПО: - Канал: 1

$Q_{гвс} = (V1 - V2) * 0.0654$

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.04.2022 по 19.05.2022

$Q_{цо} = Q_{сумм} - Q_{гвс}$

DN1= 50 мм G1max/G1min= 60/0.06 т/ч DN2= 50 мм G2max/G2min= 60/0.06 т/ч

	Тепло, Гкал			Масса, т		Объём, м3		Потр. ГВ		Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик ошибок
	Q сумм	Q цо	Q гвс	M1	M2	V1	V2	M гв, т	V гв, м3	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.04. ...	4,96	3,85	1,10	259,63	244,93	264,20	247,32	14,70	16,89	62,01	45,07	16,94	9,0	4,83	24,0	
20.04. ...	4,90	3,80	1,10	261,38	246,76	266,00	249,20	14,62	16,80	61,99	45,38	16,61	9,0	4,84	24,0	
21.04. ...	5,01	3,73	1,27	261,99	244,74	266,60	247,15	17,25	19,46	61,91	45,31	16,6	9,0	4,81	24,0	
22.04. ...	4,93	3,78	1,15	263,60	248,23	268,27	250,71	15,37	17,57	62,12	45,66	16,45	9,0	4,85	24,0	
23.04. ...	4,94	3,63	1,31	264,94	247,07	269,61	249,57	17,87	20,05	61,96	45,91	16,05	9,0	4,83	24,0	
24.04. ...	4,79	3,62	1,17	264,26	248,54	268,90	251,06	15,72	17,84	61,82	46,01	15,81	9,0	4,83	24,0	
25.04. ...	4,74	3,63	1,11	266,11	251,23	270,81	253,83	14,87	16,98	62,11	46,52	15,59	9,0	4,84	24,0	
26.04. ...	4,65	3,58	1,07	266,05	251,77	270,72	254,37	14,27	16,35	61,84	46,48	15,36	9,0	4,82	24,0	
27.04. ...	4,76	3,61	1,15	266,26	250,71	270,90	253,24	15,55	17,66	61,61	45,99	15,62	9,0	4,81	24,0	
28.04. ...	4,77	3,73	1,04	262,56	248,72	267,15	251,18	13,84	15,97	61,64	45,5	16,14	9,0	4,79	24,0	
29.04. ...	4,78	3,69	1,09	253,13	238,52	257,57	240,84	14,61	16,73	61,78	45,08	16,69	9,0	4,64	24,0	
30.04. ...	4,79	3,66	1,12	247,54	232,45	251,87	234,67	15,09	17,20	61,63	44,57	17,06	9,0	4,56	24,0	
01.05. ...	4,89	3,68	1,21	249,67	233,26	254,06	235,51	16,40	18,55	61,91	44,77	17,13	9,0	4,55	24,0	
02.05. ...	4,71	3,59	1,12	251,16	236,13	255,55	238,45	15,03	17,10	61,7	45,23	16,47	9,0	4,57	24,0	
03.05. ...	4,70	3,54	1,15	247,44	231,89	251,82	234,20	15,55	17,62	62,16	45,6	16,56	9,0	4,5	24,0	
04.05. ...	4,55	3,52	1,03	247,12	233,38	251,41	235,67	13,74	15,74	61,44	45,16	16,28	9,0	4,52	24,0	
05.05. ...	4,24	3,18	1,06	206,75	192,39	210,25	194,08	14,36	16,17	60,67	42,62	18,05	9,0	4,05	24,0	
06.05. ...	2,39	1,48	0,91	123,02	110,14	125,10	111,23	12,88	13,88	60,56	45,08	15,47	9,0	3,53	24,0	
07.05. ...	1,27	0,46	0,82	81,00	69,00	82,45	69,94	11,99	12,51	62,49	53,57	8,92	9,0	3,36	24,0	
08.05. ...	1,33	0,44	0,89	82,25	69,15	83,72	70,09	13,10	13,63	62,32	53,46	8,86	9,0	3,36	24,0	
09.05. ...	1,36	0,41	0,94	82,78	68,92	84,23	69,83	13,86	14,40	61,66	52,87	8,79	9,0	3,36	24,0	
10.05. ...	1,43	0,40	1,03	85,83	70,62	87,30	71,54	15,21	15,76	61,15	52,38	8,77	9,0	3,32	24,0	
11.05. ...	1,38	0,44	0,94	90,34	76,50	91,89	77,51	13,83	14,38	61,06	52,66	8,4	9,0	3,24	24,0	
12.05. ...	1,33	0,48	0,85	91,25	78,71	92,83	79,76	12,54	13,07	61,21	52,84	8,36	9,0	3,2	24,0	
13.05. ...	1,35	0,48	0,86	95,36	82,68	97,00	83,79	12,67	13,21	61,22	53,19	8,02	9,0	3,12	24,0	
14.05. ...	1,33	0,49	0,83	93,53	81,32	95,16	82,41	12,21	12,75	61,56	53,37	8,19	9,0	3,09	24,0	
15.05. ...	1,38	0,47	0,91	94,17	80,77	95,81	81,86	13,41	13,95	61,56	53,42	8,14	9,0	3,09	24,0	
16.05. ...	0,81	0,24	0,57	71,29	62,97	72,58	63,91	8,32	8,67	62,72	56,32	6,39	9,0	2,93	15,68	D
17.05. ...	1,28	0,44	0,84	127,34	115,02	129,74	116,91	12,32	12,83	64,18	59,1	5,09	9,0	2,84	23,74	D
18.05. ...	1,33	0,37	0,96	127,33	113,16	129,43	114,75	14,16	14,67	59,81	54,63	5,17	9,0	2,92	23,86	D
19.05. ...	1,45	0,53	0,92	126,92	113,38	129,14	115,02	13,54	14,12	61,65	55,37	6,28	9,0	2,96	24,0	
Итого:	100,57	69,01	31,55	5712,00	5273,10	5812,10	5329,60	438,91	482,50	61,75	47,22	14,54	9,00	4,35	735,29	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр
18.04.2022	24:00	647,96	26127,31	24752,12	2376,12
19.05.2022	24:00	748,53	31839,32	30025,22	3111,41
ИТОГО:		100,57	5712,00	5273,10	735,29

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2 < min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max
744 =735,29 +0,0 +0,0 +8,71 +0,0

Организация _____

Дата: 23.05.2022

Абонент: проезд Северный 3 НЕТ!,

PM-5 № 372500 Система: ХВС Версия ПО: - Канал: 1

Посуточная ведомость учета параметров водопотребления за период с 19.04.2022 по 19.05.2022

DN1= 32 мм G1max/G1min= 30/0.03 т/ч

Дата	Объём, м3	Температура, С	Давл. ат	Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
	V1	T1	P1		
19.04	22,54	8,0	5,02	24,0	
20.04	20,52	8,0	5,03	24,0	
21.04	23,89	8,0	5,03	24,0	
22.04	24,44	8,0	5,03	24,0	
23.04	26,34	8,0	5,03	24,0	
24.04	23,28	8,0	5,04	24,0	
25.04	23,07	8,0	5,04	24,0	
26.04	25,64	8,0	5,04	24,0	
27.04	25,89	8,0	5,04	24,0	
28.04	22,31	8,0	5,04	24,0	
29.04	22,84	8,0	5,04	24,0	
30.04	28,36	8,0	5,03	24,0	
01.05	25,50	8,0	5,03	24,0	
02.05	24,69	8,0	5,03	24,0	
03.05	23,95	8,0	5,04	24,0	
04.05	24,51	8,0	5,01	24,0	
05.05	21,35	8,0	5,04	24,0	
06.05	22,75	8,0	5,04	24,0	
07.05	23,37	8,0	5,04	24,0	
08.05	24,23	8,0	5,04	24,0	
09.05	25,05	8,0	5,04	24,0	
10.05	25,55	8,0	5,04	24,0	
11.05	21,98	8,0	5,03	24,0	
12.05	21,93	8,0	4,44	24,0	
13.05	21,61	8,0	5,04	24,0	
14.05	23,82	8,0	5,04	24,0	
15.05	22,91	8,0	5,04	24,0	
16.05	21,61	8,0	5,04	24,0	
17.05	19,54	8,0	5,04	24,0	
18.05	19,93	8,0	5,04	24,0	
19.05	20,03	8,0	5,04	24,0	
Итого:	723,47	8,00	5,02	744,0	

Показания интеграторов:

Дата	Время	V1, v3	Тр
18.04.2022	00:00	2240,87	2376,13
19.05.2022	00:00	2964,35	3120,13
ИТОГО:		723,47	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max +Тотк.сч
744 =744,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0