

Дата		Темп. Гкал	Масса, т		Утечка, т			Подмес, т			Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		Q	M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2						
		Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.02.2024 по 19.03.2024																		
		по 19.03.2024																		
		Организация: ООО "Управляем ЮГ Подмосковья"																		
		Тип прибора: КМ-5-2																		
		Адрес дома: пл Северная 7,																		
		Номер абонента: Котельная																		
		Номер прибора: 387089																		
		Система: Отп																		
19.02	2,50	409,45	406,88	2,57	0,00	417,38	413,52	3,87	65,31	59,29	6,02	11,88	6,71	24,0						
20.02	2,75	415,32	412,78	2,54	0,00	424,12	420,10	4,02	68,46	61,94	6,52	11,88	6,71	24,0						
21.02	2,43	408,76	406,33	2,43	0,00	416,42	412,76	3,66	64,17	58,33	5,84	11,88	6,71	24,0						
22.02	2,24	409,32	406,80	2,52	0,00	416,38	412,76	3,62	61,34	55,98	5,37	11,89	6,71	24,0						
23.02	2,01	409,61	407,09	2,51	0,00	415,93	412,47	3,46	57,83	53,03	4,81	11,88	6,7	24,0						
24.02	1,95	409,84	407,33	2,51	0,00	415,96	412,55	3,41	56,8	52,15	4,66	11,88	6,69	24,0						
25.02	2,10	409,59	407,12	2,48	0,00	416,12	412,63	3,48	58,77	53,74	5,03	11,88	6,69	24,0						
26.02	2,25	409,58	407,10	2,48	0,00	416,63	413,04	3,59	61,22	55,82	5,4	11,89	6,7	24,0						
27.02	2,18	409,61	407,13	2,48	0,00	416,55	413,01	3,54	60,67	55,46	5,22	11,89	6,7	24,0						
28.02	2,09	409,18	406,69	2,48	0,00	415,91	412,42	3,49	59,71	54,7	5,01	11,89	6,7	24,0						
29.02	1,81	408,48	405,97	2,51	0,00	414,35	411,02	3,33	55,53	51,2	4,32	11,89	6,7	24,0						
01.03	1,70	408,13	405,60	2,52	0,00	413,60	410,33	3,27	53,65	49,58	4,07	11,88	6,7	24,0						
02.03	1,87	407,79	405,30	2,49	0,00	413,82	410,46	3,36	56,37	51,87	4,5	11,89	6,7	23,97						
03.03	1,95	400,99	398,54	2,46	0,00	407,25	403,88	3,38	57,99	53,23	4,76	11,89	6,7	23,96						
04.03	1,93	407,50	405,08	2,42	0,00	413,78	410,46	3,32	57,62	52,99	4,63	11,9	6,71	24,0						
05.03	2,13	405,96	403,59	2,37	0,00	412,85	409,45	3,40	60,85	55,71	5,14	11,9	6,71	23,96						
06.03	2,24	406,03	403,68	2,34	0,00	413,27	409,80	3,46	62,37	56,96	5,41	11,89	6,71	24,0						
07.03	2,22	406,09	403,68	2,41	0,00	413,36	409,84	3,52	62,34	56,97	5,37	11,9	6,72	24,0						
08.03	2,35	405,49	403,11	2,38	0,00	413,21	409,62	3,59	64,63	58,92	5,7	11,9	6,73	24,0						
09.03	2,35	405,63	403,24	2,39	0,00	413,29	409,69	3,60	64,35	58,65	5,7	11,9	6,73	24,0						
10.03	2,43	405,30	402,93	2,37	0,00	413,18	409,56	3,63	65,42	59,53	5,89	11,89	6,72	24,0						
11.03	2,22	405,92	403,55	2,38	0,00	413,17	409,68	3,49	62,43	57,05	5,38	11,88	6,71	24,0						
12.03	1,91	406,52	404,09	2,43	0,00	412,77	409,44	3,33	57,56	52,95	4,6	11,88	6,71	23,95						
13.03	2,06	406,01	403,64	2,37	0,00	412,78	409,40	3,38	60,0	55,03	4,97	11,88	6,71	23,96						
14.03	1,91	406,24	403,85	2,39	0,00	412,58	409,28	3,30	57,92	53,32	4,6	11,89	6,71	23,97						
15.03	1,69	406,62	404,23	2,39	0,00	412,23	409,07	3,16	54,36	50,31	4,05	11,88	6,71	24,0						
16.03	1,57	406,57	404,15	2,42	0,00	411,83	408,72	3,10	52,44	48,67	3,77	11,88	6,7	24,0						

17.03	1,63	406,67	404,25	2,42	0,00	412,11	408,97	3,14	53,5	49,6	3,9	11,89	6,71	24,0
18.03	1,65	406,76	404,40	2,36	0,00	412,22	409,14	3,09	53,69	49,73	3,96	11,89	6,71	24,0
19.03	1,72	407,01	404,60	2,40	0,00	412,65	409,47	3,18	54,48	50,36	4,12	11,89	6,71	24,0
Итого:	61,83	12225,98	12152,77	73,21	0,00	12425,73	0,00	103,19	59,40	54,44	4,96	11,89	6,71	719,76

Показания интeграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:								
18.02.2024	24:00	136,68	19995,54	19873,65	1175,93	D - отключение по t1-t2<min G - отключение по Gmin, Gmax E - функциональный отказ U - отключение питания								
19.03.2024	24:00	198,52	32221,52	32026,42	1895,69									
ИТОГО:		61,83	12225,98	12152,77	719,76									

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.
720,00	=	719,76	+	0,0	+	0,0	+	0,24	+	0,0	+		+	
Досчёт: Q =		61,858 Гкал												

Представитель	_____	Представитель	_____
абонента	_____	организации	_____

