

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369673

Адрес дома: ул Советская 104 А

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 13.01.2022 по 13.02.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, M1	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
13,01	3,72279	144,625	144,126	0,5	0	0	77,3	51,4	25,8	24	
14,01	3,277962	152,377	151,829	0,548	0	0	72,1	50,5	21,6	24	
15,01	3,166637	148,648	148,134	0,515	0	0	71,2	49,8	21,4	24	
16,01	3,17453	146,218	145,743	0,475	0	0	71,6	49,8	21,8	24	
17,01	3,193275	147,895	147,392	0,503	0	0	71,4	49,7	21,7	24	
18,01	3,157005	146,643	146,15	0,493	0	0	71	49,4	21,6	24	
19,01	3,11932	142,869	142,399	0,47	0	0	70,7	48,8	21,9	24	
20,01	3,157288	147,438	146,928	0,511	0	0	70,6	49,1	21,5	24	
21,01	3,151123	147,201	146,71	0,491	0	0	70,8	49,3	21,5	24	
22,01	3,114967	148,406	147,916	0,49	0	0	70,7	49,7	21,1	24	
23,01	3,076752	145,622	145,137	0,485	0	0	70,5	49,2	21,2	24	
24,01	3,073463	142,464	142,017	0,447	0	0	70,5	48,8	21,7	24	
25,01	3,068481	139,674	139,219	0,455	0	0	70,4	48,4	22,1	24	
26,01	3,089111	142,539	142,085	0,454	0	0	70,4	48,6	21,8	24	
27,01	3,092674	141,708	141,24	0,468	0	0	70,3	48,4	21,9	24	
28,01	3,132332	141,505	141,06	0,445	0	0	70,4	48,2	22,2	24	
29,01	3,120148	147,023	146,535	0,487	0	0	70,7	49,4	21,3	24	
30,01	3,131447	146,797	146,303	0,495	0	0	70,9	49,5	21,4	24	
31,01	3,028267	148,958	148,443	0,515	0	0	70	49,6	20,4	24	
1,02	3,046906	148,736	148,222	0,514	0	0	70,4	49,8	20,6	24	
2,02	3,076775	145,824	145,332	0,492	0	0	70,6	49,5	21,2	24	
3,02	3,090584	143,965	143,479	0,486	0	0	70,9	49,3	21,6	24	
4,02	3,103561	144,581	144,089	0,491	0	0	70,9	49,3	21,6	24	
5,02	3,247223	142,096	141,615	0,481	0	0	72,6	49,7	22,9	24	
6,02	3,16832	145,908	145,394	0,514	0	0	71,3	49,5	21,8	24	
7,02	3,130234	152,638	152,095	0,543	0	0	70,7	50,1	20,6	24	
8,02	3,037338	152,756	152,226	0,53	0	0	70,4	50,5	20	24	
9,02	2,999588	151,584	151,046	0,538	0	0	70,6	50,7	19,9	24	
10,02	2,999641	154,334	153,791	0,543	0	0	70,5	51	19,5	24	
11,02	2,986008	152,488	151,965	0,523	0	0	70,5	50,8	19,7	24	
12,02	2,997803	149,632	149,122	0,51	0	0	70,6	50,5	20,1	24	
13,02	3,010559	149,197	148,695	0,502	0	0	70,7	50,4	20,3	24	
Итого	99,9421	4702,35	4686,44	15,91	0	0	71	49,7	21,3	768	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	M1, тонн	Тр, час
12.01.2022	24:00	39,14572	1754,92	1749,05	0	288
13.02.2022	24:00	139,08783	6457,27	6435,48	0	1056
Итого		99,942	4702,35	4686,44	0	768

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч = Tнараб + Tсб.пит + Tф.отк + Tdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
768 = 768 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

Представитель
абонента **ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ»**
ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель
теплоснабжающе
й

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"