

Организация: ООО УК "Фрегат"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Советская 105,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11769
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 17.04.2021 по 17.05.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.04	0,75	113,16	113,66	0,00	0,50	114,06	114,31	-0,25	41,25	34,64	6,61	6,1	5,74	16,08	
18.04	1,20	166,25	167,03	0,00	0,78	167,72	168,03	-0,31	42,87	35,66	7,21	6,08	5,72	23,64	
19.04	1,32	168,06	168,84	0,00	0,78	169,62	169,91	-0,28	44,05	36,19	7,86	6,08	5,72	24,0	
20.04	1,60	168,28	169,03	0,00	0,75	170,09	170,19	-0,09	47,29	37,79	9,5	6,08	5,72	24,0	
21.04	1,64	168,44	169,19	0,00	0,75	170,28	170,37	-0,09	48,26	38,47	9,79	6,09	5,73	24,0	
22.04	1,27	167,31	168,12	0,00	0,81	168,87	169,19	-0,31	43,83	36,23	7,6	6,08	5,72	23,91	
23.04	1,21	167,94	168,78	0,00	0,84	169,41	169,81	-0,41	42,95	35,72	7,23	6,08	5,72	24,0	
24.04	1,71	171,09	171,94	0,00	0,84	173,12	173,25	-0,13	49,49	39,47	10,02	6,1	5,73	24,0	
25.04	1,72	168,72	169,53	0,00	0,81	170,66	170,72	-0,06	49,09	38,86	10,23	6,1	5,75	24,0	
26.04	1,52	170,16	171,00	0,00	0,84	171,91	172,19	-0,28	46,64	37,7	8,94	6,1	5,74	24,0	
27.04	1,77	170,03	170,87	0,00	0,84	172,03	172,12	-0,09	49,76	39,33	10,43	6,11	5,75	24,0	
28.04	1,53	169,87	170,72	0,00	0,84	171,66	171,91	-0,25	46,67	37,64	9,03	6,13	5,78	24,0	
29.04	1,31	169,94	170,84	0,00	0,91	171,53	171,87	-0,34	43,89	36,15	7,74	6,13	5,77	24,0	
30.04	1,18	169,66	170,53	0,00	0,87	171,12	171,59	-0,47	42,5	35,54	6,96	6,12	5,76	24,0	
01.05	1,16	169,66	170,56	0,00	0,91	171,09	171,56	-0,47	42,19	35,32	6,87	6,12	5,76	24,0	
02.05	1,24	169,69	170,56	0,00	0,87	171,22	171,62	-0,41	43,4	36,05	7,35	6,12	5,75	24,0	
03.05	1,13	169,62	170,50	0,00	0,87	171,06	171,50	-0,44	42,06	35,39	6,67	6,11	5,74	24,0	
04.05	1,43	170,00	170,87	0,00	0,87	171,69	172,00	-0,31	45,38	36,98	8,4	6,12	5,76	24,0	
05.05	1,24	169,69	170,56	0,00	0,87	171,19	171,62	-0,44	43,42	36,11	7,31	6,12	5,76	24,0	
06.05	0,73	108,69	109,25	0,00	0,56	109,56	109,87	-0,31	41,1	34,41	6,69	6,14	5,77	15,33	
07.05	0,89	124,31	124,97	0,00	0,66	125,41	125,72	-0,31	42,41	35,21	7,2	6,12	5,76	17,46	
08.05	1,17	171,59	172,50	0,00	0,91	173,06	173,50	-0,44	42,13	35,27	6,86	6,1	5,73	24,0	
09.05	1,46	174,12	175,03	0,00	0,91	175,84	176,19	-0,34	45,16	36,77	8,39	6,11	5,74	24,0	
10.05	0,56	61,47	61,81	0,00	0,34	62,09	62,25	-0,16	47,47	38,26	9,21	3,99	3,83	22,98	
11.05	0,00	0,62	0,75	0,00	0,12	0,66	0,75	-0,09	25,04	21,76	3,28	2,5	2,46	24,0	
12.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	20,23	0,78	2,27	2,22	24,0	
13.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	20,64	0,69	2,32	2,27	24,0	
14.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	20,59	0,82	2,4	2,35	24,0	
15.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	21,23	0,65	2,45	2,39	24,0	
16.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	20,68	0,8	2,45	2,4	24,0	
17.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	21,5	0,94	2,49	2,44	24,0	
Итого:	30,77	3798,37	3817,47	0,00	19,09	3834,97	7,09	-7,09	44,78	36,66	8,11	6,07	5,71	719,42	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.04.2021	24:00	3161,99	271075,22	271708,59	55885,39
17.05.2021	24:00	3192,76	274873,59	275526,06	56604,81
ИТОГО:		30,77	3798,37	3817,47	719,42

Классификация ошибок:
 D - отключение по t1-t2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =719,42 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 31,823, Гкал

ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ

Представитель **ПОДМОСКОВЬЯ»**
 абонента **ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А. Б.**

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"
 "Тепловая инспекция"

Фот. дос. = 32, 117 гкал