

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"		Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	МКТС		Номер прибора:	11769											
Адрес дома:	ул Советская 105,		Система:	Отп											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 13.01.2022 по 13.02.2022															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т	Подмес, Т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
13.01	3,61	175,41	175,41	0,00	0,00	179,56	177,59	1,97	72,05	51,45	20,6	6,22	5,83	24,0	
14.01	2,31	176,94	177,03	0,00	0,09	179,53	178,59	0,94	55,79	42,74	13,05	6,26	5,89	24,0	
15.01	2,51	176,25	176,34	0,00	0,09	179,00	177,94	1,06	57,65	43,4	14,25	6,26	5,9	24,0	
16.01	2,69	176,16	176,22	0,00	0,06	179,09	177,91	1,19	59,98	44,7	15,28	6,26	5,89	24,0	
17.01	2,65	175,63	175,72	0,00	0,09	178,69	177,47	1,22	60,72	45,6	15,12	6,25	5,86	24,0	
18.01	2,65	175,81	175,88	0,00	0,06	178,78	177,59	1,19	59,96	44,88	15,08	6,24	5,87	24,0	
19.01	3,11	175,00	175,03	0,00	0,03	178,50	176,94	1,56	65,79	47,99	17,8	6,24	5,86	24,0	
20.01	2,67	175,34	175,41	0,00	0,06	178,34	177,13	1,22	60,76	45,54	15,22	6,25	5,86	24,0	
21.01	2,72	175,28	175,34	0,00	0,06	178,38	177,13	1,25	61,42	45,87	15,55	6,25	5,86	24,0	
22.01	2,57	175,16	175,28	0,00	0,13	178,09	177,00	1,09	59,87	45,2	14,67	6,25	5,86	24,0	
23.01	2,56	175,25	175,34	0,00	0,09	178,16	177,03	1,13	59,55	44,93	14,62	6,22	5,83	24,0	
24.01	2,80	175,13	175,22	0,00	0,09	178,31	177,03	1,28	62,34	46,36	15,98	6,19	5,8	24,0	
25.01	3,04	174,94	174,97	0,00	0,03	178,38	176,88	1,50	65,3	47,94	17,36	6,18	5,79	24,0	
26.01	2,92	174,97	175,09	0,00	0,13	178,31	176,97	1,34	64,08	47,37	16,71	6,18	5,8	24,0	
27.01	2,94	175,50	175,56	0,00	0,06	178,84	177,47	1,38	64,27	47,51	16,76	6,19	5,8	24,0	
28.01	2,89	177,06	177,16	0,00	0,09	180,44	179,06	1,38	63,78	47,46	16,32	6,21	5,81	24,0	
29.01	2,51	177,34	177,44	0,00	0,09	180,22	179,16	1,06	59,01	44,85	14,16	6,22	5,83	24,0	
30.01	2,54	177,31	177,47	0,00	0,16	180,25	179,16	1,09	59,39	45,08	14,31	6,22	5,82	24,0	
31.01	2,27	177,53	177,69	0,00	0,16	180,19	179,31	0,88	56,39	43,6	12,79	6,22	5,83	24,0	
01.02	2,32	177,53	177,66	0,00	0,13	180,22	179,31	0,91	56,61	43,54	13,07	6,22	5,83	24,0	
02.02	2,56	177,34	177,47	0,00	0,13	180,31	179,19	1,13	59,72	45,28	14,44	6,26	5,86	24,0	
03.02	2,78	177,41	177,50	0,00	0,09	180,63	179,34	1,28	62,51	46,83	15,68	6,27	5,86	24,0	
04.02	2,74	177,28	177,34	0,00	0,06	180,44	179,19	1,25	61,9	46,43	15,47	6,28	5,88	24,0	
05.02	3,30	176,72	176,78	0,00	0,06	180,56	178,88	1,69	68,69	50,0	18,69	6,27	5,86	24,0	
06.02	2,86	176,09	176,16	0,00	0,06	179,44	178,09	1,34	64,13	47,87	16,26	6,26	5,86	24,0	
07.02	2,19	176,19	176,34	0,00	0,16	178,75	177,91	0,84	55,48	43,06	12,42	6,26	5,87	24,0	
08.02	2,02	176,28	176,47	0,00	0,19	178,66	177,94	0,72	53,22	41,73	11,49	6,26	5,88	24,0	
09.02	2,16	176,97	177,13	0,00	0,16	179,47	178,66	0,81	54,81	42,6	12,21	6,26	5,87	24,0	
10.02	2,08	176,13	176,31	0,00	0,19	178,56	177,81	0,75	53,8	41,99	11,81	6,26	5,88	24,0	
11.02	2,07	176,16	176,31	0,00	0,16	178,53	177,78	0,75	53,52	41,77	11,75	6,26	5,88	24,0	
12.02	2,29	176,00	176,19	0,00	0,19	178,59	177,75	0,84	55,81	42,8	13,01	6,24	5,87	24,0	
13.02	2,29	176,06	176,19	0,00	0,13	178,63	177,75	0,88	55,85	42,85	13,0	6,21	5,83	24,0	
Итого:	83,60	5638,16	5641,44	0,00	3,28	5733,84	0,00	36,91	60,12	45,28	14,84	6,24	5,85	768,0	
Показания интеграторов счётчика:						Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min G - отключение по Gmin, Gmax E - функциональный отказ U - отключение питания									
12.01.2022	24:00	3438,45	295194,31	295884,28	62358,56										
13.02.2022	24:00	3522,05	300832,47	301525,72	63126,56										
ИТОГО:		83,60	5638,16	5641,44	768,00										
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<mi	+	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.	
768,00	=	768,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		83,599 Гкал													
Представитель ООО СУК "УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ"						Представитель тепло(водо)снабжающей организации									

ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Серпуховский филиал  
ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
"Тепловая инспекция"