

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 17.04.2021 по 17.05.2021

Потребитель: ООО "Управдом Юг-Подмосковья"  
 Адрес объекта: г. Серпухов, ул. Советская, д. 105А  
 Теплосчетчик МКТС: № 011549-1 Версия МКТС: 2.51  
 Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.04.21	0.579	103.33	103.47	-0.14	41.2	35.5	5.6	5.1	4.6	15.48	8.52	Dt
18.04.21	0.935	159.67	159.97	-0.29	42.5	36.6	5.9	5.1	4.5	24.00	0.00	
19.04.21	1.007	159.47	159.73	-0.26	43.7	37.3	6.3	5.1	4.6	24.00	0.00	
20.04.21	1.201	159.72	159.97	-0.25	46.8	39.3	7.5	5.1	4.6	24.00	0.00	
21.04.21	1.261	159.89	160.09	-0.21	48.0	40.1	7.9	5.1	4.6	24.00	0.00	
22.04.21	1.009	159.27	159.41	-0.13	43.7	37.3	6.3	5.1	4.6	24.00	0.00	
23.04.21	0.947	159.25	159.47	-0.24	42.4	36.5	6.0	5.1	4.6	24.00	0.00	
24.04.21	1.326	162.39	162.58	-0.18	49.0	40.8	8.2	5.2	4.6	24.00	0.00	
25.04.21	1.319	159.97	160.16	-0.18	48.6	40.4	8.3	5.2	4.6	24.00	0.00	
26.04.21	1.190	161.31	161.52	-0.21	46.3	38.9	7.4	5.2	4.6	24.00	0.00	
27.04.21	1.372	161.09	161.38	-0.28	49.2	40.7	8.5	5.2	4.6	24.00	0.00	
28.04.21	1.204	160.89	161.13	-0.22	46.4	38.9	7.5	5.2	4.6	24.00	0.00	
29.04.21	1.042	160.91	161.20	-0.31	43.6	37.1	6.5	5.2	4.6	24.00	0.00	
30.04.21	0.951	160.59	160.88	-0.28	42.2	36.3	5.9	5.2	4.6	24.00	0.00	
01.05.21	0.925	160.58	160.84	-0.26	41.8	36.1	5.8	5.2	4.6	24.00	0.00	
02.05.21	0.996	160.63	160.86	-0.24	43.1	36.9	6.2	5.2	4.6	24.00	0.00	
03.05.21	0.907	160.53	160.88	-0.33	41.8	36.1	5.6	5.2	4.6	24.00	0.00	
04.05.21	1.099	160.92	161.22	-0.30	44.8	38.0	6.8	5.2	4.6	24.00	0.00	
05.05.21	0.987	160.59	160.88	-0.28	43.2	37.0	6.1	5.2	4.6	24.00	0.00	
06.05.21	0.582	100.02	100.22	-0.19	40.9	35.1	5.8	5.2	4.6	14.92	9.08	Dt
07.05.21	0.697	111.98	112.19	-0.21	42.4	36.2	6.2	5.2	4.6	16.64	7.36	Dt
08.05.21	0.927	162.30	162.61	-0.32	41.8	36.1	5.7	5.2	4.6	24.00	0.00	
09.05.21	1.120	164.86	165.13	-0.25	44.7	37.9	6.8	5.2	4.6	24.00	0.00	
10.05.21	0.472	62.30	62.42	-0.11	47.3	39.7	7.6	3.1	2.8	24.00	0.00	
11.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	17.5	15.9	1.7	1.4	1.3	24.00	0.00	
12.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	16.1	15.8	0.3	1.3	1.1	24.00	0.00	
13.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	15.7	15.5	0.2	1.2	1.1	24.00	0.00	
14.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	15.7	15.5	0.2	1.2	1.0	24.00	0.00	
15.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	16.3	16.1	0.2	1.0	0.9	24.00	0.00	
16.05.21	0.000	0.00	0.00	0.00	16.6	16.4	0.3	1.0	0.8	24.00	0.00	
17.05.21	0.000	0.00	0.00	-0.00	17.1	16.8	0.3	0.9	0.8	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>24.053</b>	<b>3592.45</b>	<b>3598.17</b>	<b>-5.71</b>	<b>44.4</b>	<b>37.7</b>	<b>6.7</b>	<b>4.2</b>	<b>3.7</b>	<b>719.04</b>	<b>24.96</b>	<b>Dt</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.05.21 24:00	2504.046	240668.00	240381.11	56266.27
16.04.21 24:00	2479.993	237075.55	236782.94	55547.22
<b>Итого:</b>	<b>24.053</b>	<b>3592.45</b>	<b>3598.17</b>	<b>719.04</b>

Отчетный период: 744.00 ч  
 Время работы: 719.04 ч  
 Суммарное время отказа: 24.96 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 24.96

Представитель потребителя: ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»  
 Представитель поставщика: ООО «Газпром теплоэнерго МО» Тепловая инспекция»  
 Инженер: КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

*Qот.гос. = 25,170 ткал*