

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 13.01.2022 по 13.02.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская д.105АТеплосчетчик МКТС: № 011549-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
13.01.22	2.977	197.00	197.94	-0.94	71.8	56.7	15.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
14.01.22	1.900	198.69	199.63	-0.91	55.6	46.1	9.6	5.3	4.8	24.00	0.00	
15.01.22	2.027	197.91	198.78	-0.90	57.2	47.0	10.3	5.3	4.8	24.00	0.00	
16.01.22	2.148	197.06	198.00	-0.94	59.4	48.5	10.9	5.4	4.8	24.00	0.00	
17.01.22	2.148	196.03	197.00	-0.94	60.5	49.5	11.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
18.01.22	2.128	196.69	197.56	-0.92	59.3	48.5	10.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
19.01.22	2.491	195.13	196.13	-0.99	65.3	52.6	12.8	5.4	4.7	24.00	0.00	
20.01.22	2.157	195.50	196.41	-0.92	60.4	49.3	11.0	5.3	4.8	24.00	0.00	
21.01.22	2.202	195.63	196.59	-0.97	60.8	49.6	11.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
22.01.22	2.126	196.38	197.38	-0.98	59.5	48.7	10.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
23.01.22	2.092	195.78	196.72	-0.93	59.1	48.4	10.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
24.01.22	2.265	195.22	196.16	-0.96	61.8	50.2	11.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
25.01.22	2.456	194.94	195.94	-0.99	64.7	52.1	12.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
26.01.22	2.381	194.97	195.94	-0.99	63.7	51.5	12.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
27.01.22	2.382	195.47	196.44	-0.98	63.6	51.4	12.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
28.01.22	2.368	197.28	198.31	-0.99	63.4	51.4	12.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
29.01.22	2.055	197.56	198.56	-1.00	58.7	48.3	10.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
30.01.22	2.070	197.53	198.44	-0.94	58.9	48.5	10.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
31.01.22	1.875	197.72	198.72	-0.98	56.2	46.7	9.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
01.02.22	1.877	197.72	198.72	-0.99	56.0	46.5	9.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
02.02.22	2.081	197.50	198.50	-1.01	59.1	48.6	10.5	5.4	4.7	24.00	0.00	
03.02.22	2.277	197.53	198.56	-1.03	62.1	50.5	11.5	5.4	4.8	24.00	0.00	
04.02.22	2.236	197.38	198.47	-1.12	61.3	50.0	11.3	5.4	4.8	24.00	0.00	
05.02.22	2.679	196.72	197.94	-1.19	67.9	54.3	13.6	5.4	4.8	24.00	0.00	
06.02.22	2.379	196.00	197.22	-1.23	64.1	52.0	12.1	5.4	4.8	24.00	0.00	
07.02.22	1.824	196.06	197.22	-1.15	55.2	45.9	9.3	5.3	4.8	24.00	0.00	
08.02.22	1.677	196.19	197.31	-1.11	52.8	44.2	8.5	5.3	4.8	24.00	0.00	
09.02.22	1.768	196.91	197.97	-1.07	54.4	45.4	9.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
10.02.22	1.698	195.91	196.97	-1.06	53.4	44.8	8.7	5.3	4.8	24.00	0.00	
11.02.22	1.686	195.94	196.94	-1.02	53.1	44.5	8.6	5.3	4.8	24.00	0.00	
12.02.22	1.843	195.75	196.81	-1.06	55.2	45.8	9.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
13.02.22	1.843	195.72	196.84	-1.12	55.5	46.0	9.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
Итого:	68.115	6287.78	6320.09	-32.32	59.7	48.9	10.8	5.3	4.7	768.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
13.02.22 24:00	2770.856	269363.56	269111.88	62786.33
12.01.22 24:00	2702.742	263075.78	262791.78	62018.33
Итого:	68.115	6287.78	6320.09	768.00

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 768.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»
 Инж.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:

ПОДМОСКОВЬЯ
ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.31

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"
 "Тепловая инспекция"