

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 13.01.2022 по 13.02.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская д.89Теплосчетчик МКТС: № 011439-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
13.01.22	3.816	319.47	318.19	1.31	72.4	60.4	11.9	3.9	3.7	24:00	0.00	
14.01.22	2.433	321.72	320.38	1.32	56.1	48.5	7.6	4.0	3.8	24:00	0.00	
15.01.22	2.658	320.81	319.28	1.56	58.3	50.0	8.3	4.0	3.8	24:00	0.00	
16.01.22	2.850	320.59	319.00	1.58	60.7	51.8	8.9	4.0	3.8	24:00	0.00	
17.01.22	2.796	319.66	318.25	1.43	61.0	52.2	8.8	4.0	3.8	24:00	0.00	
18.01.22	2.865	319.56	318.03	1.53	60.8	51.8	9.0	4.0	3.7	24:00	0.00	
19.01.22	3.295	318.50	316.91	1.57	66.3	56.0	10.3	4.0	3.8	24:00	0.00	
20.01.22	2.818	319.03	317.50	1.55	61.1	52.3	8.8	4.0	3.8	24:00	0.00	
21.01.22	2.918	319.06	317.59	1.45	62.0	52.8	9.1	4.0	3.8	24:00	0.00	
22.01.22	2.754	318.94	317.31	1.63	60.2	51.6	8.6	4.0	3.7	24:00	0.00	
23.01.22	2.747	318.97	317.31	1.62	60.0	51.4	8.6	4.0	3.7	24:00	0.00	
24.01.22	3.006	318.81	317.25	1.57	63.0	53.5	9.4	3.9	3.7	24:00	0.00	
25.01.22	3.243	318.47	316.97	1.53	65.9	55.7	10.2	3.9	3.7	24:00	0.00	
26.01.22	3.107	318.63	317.06	1.54	64.5	54.7	9.8	3.9	3.7	24:00	0.00	
27.01.22	3.161	319.56	318.03	1.55	64.9	55.0	9.9	3.9	3.7	24:00	0.00	
28.01.22	3.094	322.44	320.84	1.58	64.2	54.6	9.6	3.9	3.7	24:00	0.00	
29.01.22	2.691	322.81	321.16	1.67	59.4	51.1	8.3	4.0	3.7	24:00	0.00	
30.01.22	2.728	322.75	321.06	1.68	59.8	51.4	8.5	4.0	3.7	24:00	0.00	
31.01.22	2.447	323.16	321.56	1.58	56.7	49.1	7.6	4.0	3.7	24:00	0.00	
01.02.22	2.507	323.09	321.56	1.54	57.2	49.4	7.8	4.0	3.7	24:00	0.00	
02.02.22	2.748	322.84	321.22	1.61	60.2	51.7	8.5	4.0	3.8	24:00	0.00	
03.02.22	2.991	323.00	321.53	1.45	63.0	53.7	9.3	4.0	3.8	24:00	0.00	
04.02.22	2.963	322.69	321.16	1.57	62.5	53.3	9.2	4.0	3.8	24:00	0.00	
05.02.22	3.563	321.91	320.22	1.68	69.4	58.3	11.1	4.0	3.8	24:00	0.00	
06.02.22	3.042	320.63	318.97	1.66	64.2	54.7	9.5	4.0	3.8	24:00	0.00	
07.02.22	2.379	320.78	319.25	1.52	55.8	48.4	7.4	4.0	3.8	24:00	0.00	
08.02.22	2.204	320.94	319.41	1.52	53.6	46.8	6.9	4.0	3.7	24:00	0.00	
09.02.22	2.307	321.69	320.16	1.53	55.2	48.0	7.2	4.0	3.7	24:00	0.00	
10.02.22	2.212	320.72	319.22	1.52	54.2	47.3	6.9	4.0	3.8	24:00	0.00	
11.02.22	2.203	320.78	319.25	1.52	53.9	47.0	6.9	4.0	3.8	24:00	0.00	
12.02.22	2.438	320.56	318.97	1.59	56.4	48.8	7.6	4.0	3.7	24:00	0.00	
13.02.22	2.404	320.56	319.00	1.58	56.3	48.8	7.5	3.9	3.7	24:00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>89.390</b>	<b>10263.13</b>	<b>10213.59</b>	<b>49.56</b>	<b>60.6</b>	<b>51.9</b>	<b>8.7</b>	<b>4.0</b>	<b>3.7</b>	<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
13.02.22 24:00	3572.775	509952.16	506132.03	62223.54
12.01.22 24:00	3483.384	499689.03	495918.44	61455.54
<b>Итого:</b>	<b>89.390</b>	<b>10263.13</b>	<b>10213.59</b>	<b>768.00</b>

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 768.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = ЮГ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00Представитель  
потребителя:**ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.**Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31Представитель  
поставщика:**Серпуховский филиал  
ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
"Тепловая инспекция"**