

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 13.01.2022 по 13.02.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская д.99Теплосчетчик МКТС: № 010162-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
13.01.22	5.824	346.00	346.44	-0.46	73.2	56.4	16.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
14.01.22	3.628	347.44	348.00	-0.54	56.5	46.1	10.5	4.8	4.3	24.00	0.00	
15.01.22	3.852	346.22	346.72	-0.49	58.2	47.1	11.1	4.8	4.3	24.00	0.00	
16.01.22	4.139	346.25	346.72	-0.50	60.4	48.4	12.0	4.8	4.3	24.00	0.00	
17.01.22	4.227	345.50	346.03	-0.53	61.5	49.3	12.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
18.01.22	4.037	337.19	337.69	-0.49	60.3	48.3	12.0	4.8	4.3	23.42	0.58	Эл
19.01.22	4.917	344.47	344.88	-0.40	66.5	52.2	14.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
20.01.22	4.255	344.81	345.25	-0.45	61.4	49.1	12.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
21.01.22	4.293	344.81	345.28	-0.45	61.9	49.4	12.5	4.8	4.3	24.00	0.00	
22.01.22	4.078	344.38	344.81	-0.44	60.5	48.6	11.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
23.01.22	4.034	344.47	344.94	-0.46	60.0	48.3	11.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
24.01.22	4.413	344.56	345.00	-0.47	62.7	49.9	12.8	4.8	4.3	24.00	0.00	
25.01.22	4.810	344.59	345.03	-0.44	65.8	51.9	14.0	4.8	4.3	24.00	0.00	
26.01.22	4.634	344.75	345.22	-0.46	64.8	51.4	13.5	4.8	4.3	24.00	0.00	
27.01.22	4.662	345.56	346.03	-0.47	64.7	51.2	13.5	4.8	4.3	24.00	0.00	
28.01.22	4.602	348.91	349.41	-0.49	64.5	51.3	13.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
29.01.22	3.960	348.88	349.38	-0.51	59.6	48.2	11.4	4.8	4.3	24.00	0.00	
30.01.22	3.999	348.81	349.41	-0.57	59.9	48.4	11.5	4.8	4.3	24.00	0.00	
31.01.22	3.580	348.75	349.34	-0.61	57.0	46.7	10.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
01.02.22	3.624	348.66	349.28	-0.61	56.9	46.5	10.4	4.8	4.3	24.00	0.00	
02.02.22	4.042	348.63	349.22	-0.59	60.1	48.5	11.6	4.8	4.3	24.00	0.00	
03.02.22	4.398	349.00	349.50	-0.54	63.1	50.5	12.6	4.8	4.3	24.00	0.00	
04.02.22	4.323	348.69	349.16	-0.46	62.3	49.9	12.4	4.8	4.3	24.00	0.00	
05.02.22	5.219	348.25	348.72	-0.42	69.1	54.2	15.0	4.8	4.3	24.00	0.00	
06.02.22	4.594	346.69	347.16	-0.50	65.2	51.9	13.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
07.02.22	3.466	345.97	346.44	-0.47	56.0	46.0	10.0	4.8	4.3	24.00	0.00	
08.02.22	3.186	346.00	346.50	-0.49	53.6	44.4	9.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
09.02.22	3.376	347.50	347.97	-0.47	55.2	45.5	9.7	4.8	4.3	24.00	0.00	
10.02.22	3.249	345.69	346.16	-0.48	54.3	44.8	9.4	4.8	4.3	24.00	0.00	
11.02.22	3.221	345.81	346.25	-0.45	53.9	44.6	9.3	4.8	4.3	24.00	0.00	
12.02.22	3.533	345.69	346.16	-0.43	56.1	45.9	10.2	4.8	4.3	24.00	0.00	
13.02.22	3.555	345.69	346.16	-0.48	56.4	46.1	10.3	4.8	4.2	24.00	0.00	
Итого:	131.727	11078.59	11094.22	-15.63	60.7	48.8	11.9	4.8	4.3	767.42	0.58	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
13.02.22 24:00	4664.496	479581.13	479320.91	52502.69
12.01.22 24:00	4532.769	468502.53	468226.69	51735.27
Итого:	131.727	11078.59	11094.22	767.42

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 767.42 чСуммарное время отказа: 0.58 ч = 0.58 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ»Представитель
поставщика: "Тепловая инспекция"Распечатано программой Mkts tnt, версия: А3БСерпуховский филиал
ООО «Газпром теплоснабжение»
"Тепловая инспекция"
Q_{дос.} = 131,827 Гкал
10 606