

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Советская д. 100 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373085
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ____ мм
 Гп : 10 ____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.02.2024 по 19.03.2024

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн. Объем, м3 | | | | | Температура, °С | | | | | Давление | | Время, час | | Классиф |
|----------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------------|------|-------|-----|------|----------|--------|------------|------|---------|
| | | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 | P2 | Нераб. | Работы | | |
| | | | | | разбор | | атм | атм | Тн | Тр | | | ошибок | | | |
| 19.02.24 | 3.112 | 237.44 | 241.4629 | 236.83 | 239.3896 | 0.62 | 60.7 | 47.7 | 13.0 | 0.0 | 11.6 | 7.2 | 0.00 | 24.00 | | |
| 20.02.24 | 3.637 | 237.41 | 242.1904 | 236.69 | 239.6328 | 0.72 | 66.5 | 51.3 | 15.2 | 0.0 | 11.6 | 7.3 | 0.00 | 24.00 | | |
| 21.02.24 | 3.152 | 237.58 | 241.7236 | 236.86 | 239.5020 | 0.72 | 61.7 | 48.5 | 13.2 | 0.0 | 11.6 | 7.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 22.02.24 | 2.876 | 237.61 | 241.3438 | 236.88 | 239.3174 | 0.73 | 58.4 | 46.4 | 12.0 | 0.0 | 11.6 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 23.02.24 | 2.550 | 237.69 | 241.0088 | 236.94 | 239.1553 | 0.74 | 54.8 | 44.1 | 10.6 | 0.0 | 11.6 | 6.6 | 0.00 | 24.00 | | |
| 24.02.24 | 2.456 | 237.69 | 240.8691 | 236.97 | 239.0996 | 0.72 | 53.5 | 43.3 | 10.3 | 0.0 | 11.6 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 25.02.24 | 2.523 | 237.75 | 240.9844 | 236.93 | 239.0850 | 0.82 | 54.0 | 43.5 | 10.5 | 0.0 | 11.6 | 6.9 | 0.00 | 24.00 | | |
| 26.02.24 | 2.810 | 237.68 | 241.2764 | 236.87 | 239.2070 | 0.81 | 57.2 | 45.5 | 11.7 | 0.0 | 11.6 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 27.02.24 | 2.760 | 237.68 | 241.2568 | 236.96 | 239.3027 | 0.72 | 56.9 | 45.3 | 11.5 | 0.0 | 11.6 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 28.02.24 | 2.652 | 238.42 | 241.8857 | 237.70 | 239.9814 | 0.73 | 55.8 | 44.8 | 11.0 | 0.0 | 11.6 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 29.02.24 | 2.349 | 238.60 | 241.6992 | 237.92 | 240.0234 | 0.68 | 52.6 | 42.9 | 9.8 | 0.0 | 11.6 | 6.7 | 0.00 | 24.00 | | |
| 01.03.24 | 2.132 | 237.95 | 240.7529 | 237.24 | 239.1846 | 0.71 | 50.1 | 41.2 | 8.9 | 0.0 | 11.6 | 6.7 | 0.00 | 24.00 | | |
| 02.03.24 | 2.268 | 237.57 | 240.5117 | 236.89 | 238.8906 | 0.68 | 51.4 | 41.9 | 9.5 | 0.0 | 11.6 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 03.03.24 | 2.431 | 237.62 | 240.8105 | 236.92 | 239.0596 | 0.70 | 53.4 | 43.2 | 10.2 | 0.0 | 11.6 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 04.03.24 | 2.467 | 237.55 | 240.7676 | 236.89 | 239.0439 | 0.66 | 53.8 | 43.5 | 10.3 | 0.0 | 11.6 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 05.03.24 | 2.581 | 237.53 | 240.8818 | 236.86 | 239.0879 | 0.67 | 55.1 | 44.3 | 10.8 | 0.0 | 11.6 | 6.7 | 0.00 | 24.00 | | |
| 06.03.24 | 2.707 | 237.49 | 241.0410 | 236.84 | 239.1758 | 0.65 | 56.7 | 45.4 | 11.3 | 0.0 | 11.6 | 6.7 | 0.00 | 24.00 | | |
| 07.03.24 | 2.757 | 237.57 | 241.2178 | 236.88 | 239.2637 | 0.70 | 57.4 | 45.8 | 11.5 | 0.0 | 11.6 | 6.7 | 0.00 | 24.00 | | |
| 08.03.24 | 2.979 | 237.54 | 241.4785 | 236.88 | 239.4258 | 0.67 | 60.0 | 47.6 | 12.5 | 0.0 | 11.6 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 09.03.24 | 2.860 | 236.09 | 239.8418 | 235.46 | 237.8906 | 0.63 | 58.6 | 46.5 | 12.0 | 0.0 | 11.6 | 6.7 | 0.01 | 23.99 | | |
| 10.03.24 | 3.043 | 237.51 | 241.4961 | 236.88 | 239.4434 | 0.63 | 60.4 | 47.7 | 12.7 | 0.0 | 11.6 | 6.9 | 0.00 | 24.00 | | |
| 11.03.24 | 2.973 | 237.51 | 241.4492 | 236.83 | 239.3711 | 0.68 | 59.9 | 47.4 | 12.4 | 0.0 | 11.6 | 6.9 | 0.00 | 24.00 | | |
| 12.03.24 | 2.357 | 237.48 | 240.5723 | 236.90 | 238.9941 | 0.58 | 52.6 | 42.8 | 9.8 | 0.0 | 11.6 | 6.9 | 0.00 | 24.00 | | |
| 13.03.24 | 2.604 | 237.71 | 241.1426 | 237.14 | 239.4102 | 0.57 | 55.5 | 44.6 | 10.9 | 0.0 | 11.6 | 7.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 14.03.24 | 2.513 | 237.78 | 241.1016 | 237.25 | 239.4785 | 0.53 | 54.6 | 44.1 | 10.5 | 0.0 | 11.6 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 15.03.24 | 2.196 | 237.61 | 240.5527 | 237.01 | 239.0449 | 0.60 | 51.3 | 42.1 | 9.2 | 0.0 | 11.6 | 6.9 | 0.00 | 24.00 | | |
| 16.03.24 | 1.978 | 237.67 | 240.3223 | 237.12 | 238.9766 | 0.55 | 48.5 | 40.2 | 8.2 | 0.0 | 11.6 | 6.9 | 0.00 | 24.00 | | |
| 17.03.24 | 2.148 | 237.68 | 240.5625 | 237.09 | 239.0703 | 0.59 | 50.7 | 41.7 | 9.0 | 0.0 | 11.6 | 6.8 | 0.00 | 24.00 | | |
| 18.03.24 | 2.004 | 237.65 | 240.3105 | 237.07 | 238.9375 | 0.58 | 48.8 | 40.4 | 8.4 | 0.0 | 11.6 | 7.0 | 0.00 | 24.00 | | |
| 19.03.24 | 2.000 | 237.62 | 240.2910 | 237.05 | 238.9023 | 0.58 | 48.6 | 40.3 | 8.3 | 0.0 | 11.6 | 7.3 | 0.00 | 24.00 | | |
| Итого | 77.873 | 7128.69 | 7230.8057 | 7108.74 | 7176.3477 | 19.95 | 55.3 | 44.5 | 10.8 | 0.0 | 11.6 | 6.9 | 0.01 | 719.99 | 0.01 | |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Tr |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 19.03.24 | 24:00 | 252.939 | 18762.75 | 18705.22 | 19096.40 | 18915.12 | 1895.99 |
| 19.02.24 | 00:00 | 175.066 | 11634.06 | 11596.48 | 11865.59 | 11738.77 | 1176.00 |
| Итого | | 77.873 | 7128.69 | 7108.74 | 7230.81 | 7176.35 | 719.99 |


Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 719.99 час.

Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период $t2-t1 < \min$ (D) 0.000 час. Период $G < \min$ (g) 0.000 час.

Период $G > \max$ (G) 0.000 час.

Представитель
абонента



Представитель теплоснабжающей
организации

