

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Советская д. 100 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373085  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2 разбор	M1-M2	Температура, °C			Давление		Время, час	Нераб. ошибок	Работы	Классиф
							t1	t2	t1-t2	txв	P1				
20.03.24	2.046	237.60	240.3398	237.03	238.9258	0.57	49.3	40.7	8.5	0.0	11.6	7.2	0.00	24.00	
21.03.24	2.098	237.65	240.4668	237.05	238.9863	0.60	49.9	41.1	8.8	0.0	11.6	7.2	0.00	24.00	
22.03.24	2.214	237.71	240.6602	237.05	239.0684	0.66	51.2	42.0	9.2	0.0	11.6	7.1	0.00	24.00	
23.03.24	2.001	237.67	240.4082	236.97	238.9004	0.70	49.4	41.1	8.3	0.0	11.6	7.0	0.00	24.00	
24.03.24	1.760	237.82	240.2324	237.08	238.8184	0.74	46.3	39.0	7.3	0.0	11.6	7.0	0.00	24.00	
25.03.24	1.804	237.81	240.2637	237.08	238.8379	0.72	46.6	39.1	7.5	0.0	11.6	7.2	0.00	24.00	
26.03.24	1.692	237.66	239.9863	236.97	238.6523	0.69	45.3	38.3	7.0	0.0	11.6	7.3	0.00	24.00	
27.03.24	1.771	237.72	240.1113	237.04	238.7559	0.68	46.0	38.6	7.4	0.0	11.6	7.0	0.00	24.00	
28.03.24	1.767	237.85	240.2695	237.22	238.9590	0.63	46.2	38.8	7.3	0.0	11.6	6.8	0.00	24.00	
29.03.24	1.527	237.82	239.9492	237.20	238.7695	0.62	43.3	37.0	6.3	0.0	11.6	6.5	0.00	24.00	
30.03.24	1.449	237.85	239.9238	237.24	238.7852	0.62	42.7	36.7	6.0	0.0	11.6	6.6	0.00	24.00	
31.03.24	1.604	237.82	240.1074	237.20	238.8945	0.62	45.1	38.4	6.7	0.0	11.6	6.7	0.00	24.00	
01.04.24	1.714	264.97	267.7207	264.33	266.4258	0.64	46.8	40.5	6.4	0.0	11.6	6.6	0.00	24.00	
02.04.24	1.555	282.44	285.2988	281.81	284.0566	0.63	46.1	40.6	5.4	0.0	11.6	7.3	0.00	24.00	
03.04.24	1.277	275.26	277.5352	274.57	276.4004	0.68	41.6	37.1	4.6	0.0	11.6	7.1	0.00	24.00	
04.04.24	1.721	238.76	241.2266	238.15	239.9453	0.62	46.7	39.5	7.1	0.0	11.6	7.1	0.00	24.00	
05.04.24	1.772	238.55	240.9570	237.94	239.6719	0.61	46.1	38.8	7.4	0.0	11.6	7.0	0.00	24.00	
06.04.24	1.705	238.64	240.9590	237.98	239.6602	0.66	45.2	38.1	7.1	0.0	11.6	7.1	0.00	24.00	
07.04.24	1.456	238.53	240.6230	237.90	239.4551	0.63	42.9	36.8	6.0	0.0	11.6	7.3	0.00	24.00	
08.04.24	1.273	238.37	240.2813	237.82	239.2871	0.55	41.0	35.7	5.3	0.0	11.6	7.4	0.00	24.00	
09.04.24	1.247	238.24	240.1973	237.78	239.2871	0.46	41.4	36.2	5.2	0.0	11.6	7.4	0.00	24.00	
10.04.24	1.287	268.37	270.7012	267.77	269.6270	0.60	42.7	37.9	4.7	0.0	11.6	7.6	0.00	24.00	
11.04.24	1.124	287.68	289.9316	287.14	289.0078	0.54	40.5	36.7	3.8	0.0	11.6	7.6	0.00	24.00	
12.04.24	1.343	285.09	287.5195	284.48	286.4375	0.60	42.3	37.7	4.7	0.0	11.6	7.7	0.00	24.00	
13.04.24	1.224	247.31	249.3066	246.81	248.3809	0.50	41.1	36.2	4.9	0.0	11.6	7.7	0.00	24.00	
14.04.24	1.225	247.36	249.3457	246.84	248.3945	0.53	40.9	36.1	4.9	0.0	11.6	7.6	0.00	24.00	
15.04.24	1.413	247.32	249.4707	246.80	248.4316	0.53	42.7	37.0	5.7	0.0	11.6	7.5	0.00	24.00	
16.04.24	1.350	247.30	249.4063	246.76	248.3809	0.54	42.2	36.8	5.4	0.0	11.6	7.5	0.00	24.00	
17.04.24	1.298	247.38	249.3809	246.82	248.3633	0.56	41.1	36.0	5.2	0.0	11.6	7.6	0.00	24.00	
18.04.24	1.496	247.37	249.5723	246.86	248.5137	0.51	43.2	37.2	6.0	0.0	11.6	7.6	0.00	24.00	
Итого	47.213	7431.93	7502.1523	7413.69	7466.0801	18.24	44.5	38.2	6.3	0.0	11.6	7.2	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.04.24	24:00	300.152	26194.68	26118.91	26598.55	26381.20	2615.99
20.03.24	00:00	252.939	18762.75	18705.22	19096.40	18915.12	1895.99
Итого		47.213	7431.93	7413.69	7502.15	7466.08	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
Период  $t_2-t_1 < \min$  (D) 0.000 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.  
Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель «УПРАВДОМ МОСКОВЬЯ» Представитель теплоснабжающей  
абонента организации

