

# Управление ГО Владимирской

Организация Советская 100 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373085  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод: 0.1 - 100.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр: 0.1 - 100.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.01.25 с 17.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Тепло	Масса	Температура, °C				Время, час		Классиф ошибок
	Q Гкал	M1 тонн	t1	t2	t1-t2	ta	Нераб. Тн	Работы Тр	
17.01.25	2.215	222.11	51.3	41.5	9.8	-60.0	0.00	24.00	
18.01.25	2.355	222.06	52.9	42.4	10.4	-60.0	0.00	24.00	
19.01.25	2.512	222.01	54.5	43.3	11.1	-60.0	0.00	24.00	
20.01.25	2.488	222.35	54.5	43.4	11.0	-60.0	0.00	24.00	
21.01.25	2.885	221.93	58.7	45.9	12.8	-60.0	0.00	24.00	
22.01.25	3.018	221.88	60.1	46.6	13.4	-60.0	0.00	24.00	
23.01.25	2.915	223.15	58.9	46.1	12.9	-60.0	0.00	24.00	
24.01.25	2.664	222.12	56.5	44.6	11.8	-60.0	0.00	24.00	
25.01.25	2.417	221.14	53.7	42.9	10.8	-60.0	0.00	24.00	
26.01.25	2.189	222.00	51.0	41.3	9.7	-60.0	0.00	24.00	
27.01.25	1.947	222.14	48.3	39.7	8.6	-60.0	0.00	24.00	
28.01.25	1.889	222.23	47.5	39.2	8.3	-60.0	0.00	24.00	
29.01.25	1.901	222.23	47.7	39.3	8.4	-60.0	0.00	24.00	
30.01.25	1.736	222.27	45.6	38.0	7.7	-60.0	0.00	24.00	
31.01.25	2.088	222.21	49.7	40.5	9.2	-60.0	0.00	24.00	
01.02.25	2.041	222.22	49.3	40.3	9.0	-60.0	0.00	24.00	
02.02.25	2.366	222.12	53.1	42.6	10.5	-60.0	0.00	24.00	
03.02.25	2.462	222.13	54.1	43.2	10.9	-60.0	0.00	24.00	
04.02.25	2.557	222.10	55.4	44.0	11.3	-60.0	0.00	24.00	
05.02.25	2.598	222.03	55.9	44.4	11.5	-60.0	0.00	24.00	
06.02.25	2.626	222.06	55.7	44.1	11.7	-60.0	0.00	24.00	
07.02.25	3.006	221.98	60.0	46.6	13.4	-60.0	0.00	24.00	
08.02.25	3.159	221.88	62.0	47.9	14.1	-60.0	0.00	24.00	
09.02.25	2.890	221.97	58.9	46.0	12.9	-60.0	0.00	24.00	
10.02.25	3.042	221.91	60.4	46.8	13.5	-60.0	0.00	24.00	
11.02.25	3.185	221.88	62.0	47.8	14.2	-60.0	0.00	24.00	
12.02.25	3.416	221.85	64.6	49.3	15.2	-60.0	0.00	24.00	
13.02.25	3.472	221.77	65.5	50.0	15.5	-60.0	0.00	24.00	
14.02.25	3.360	221.85	64.3	49.3	15.0	-60.0	0.00	24.00	
15.02.25	3.538	221.79	65.8	50.0	15.8	-60.0	0.00	24.00	
16.02.25	3.726	221.77	67.9	51.3	16.6	-60.0	0.00	24.00	
17.02.25	3.870	221.72	69.5	52.2	17.3	-60.0	0.00	24.00	
Итого	86.534	7104.88	56.7	44.7	12.0	-60.0	0.00	768.00	0.00

84,319



Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Тр
17.02.25	24:00	127.848	10657.54	1152.00
17.01.25	00:00	41.314	3552.66	384.00
Итого		86.534	7104.88	768.00

Отчетный период 768.00 час. Период норм.работы 768.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t21 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



Q = 84,319 Гкал