

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 22.01.2024 по 18.02.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Советская 103Теплосчетчик МКТС: № 013448-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	5.614	451.81	453.50	-1.71	69.8	57.3	12.5	2.5	4.5	24.00	0.00	
23.01.24	4.764	453.25	454.94	-1.71	63.5	53.0	10.6	2.5	4.5	24.00	0.00	
24.01.24	3.863	453.69	455.44	-1.67	56.9	48.4	8.6	2.6	4.5	24.00	0.00	
25.01.24	3.729	453.88	455.56	-1.75	55.9	47.6	8.3	2.3	4.5	24.00	0.00	
26.01.24	3.886	453.63	455.38	-1.75	57.2	48.6	8.6	2.5	4.5	24.00	0.00	
27.01.24	4.200	453.31	455.13	-1.78	59.4	50.1	9.3	2.7	4.5	24.00	0.00	
28.01.24	4.313	453.25	455.06	-1.78	60.3	50.7	9.6	2.6	4.5	24.00	0.00	
29.01.24	4.358	453.50	455.19	-1.71	60.0	50.4	9.7	2.6	4.5	24.00	0.00	
30.01.24	3.728	452.44	454.13	-1.68	55.6	47.3	8.3	2.8	4.5	24.00	0.00	
31.01.24	3.655	451.44	453.13	-1.68	54.9	46.7	8.1	2.8	4.5	24.00	0.00	
01.02.24	3.425	451.69	453.31	-1.62	53.3	45.7	7.6	3.2	4.5	24.00	0.00	
02.02.24	3.773	451.50	453.13	-1.64	55.4	47.0	8.4	4.0	4.5	24.00	0.00	
03.02.24	4.193	450.88	452.56	-1.66	59.3	50.0	9.3	4.0	4.5	24.00	0.00	
04.02.24	3.475	452.31	454.00	-1.68	53.8	46.1	7.7	4.1	4.5	24.00	0.00	
05.02.24	3.931	451.25	452.94	-1.70	57.1	48.4	8.7	3.4	4.5	24.00	0.00	
06.02.24	4.249	450.94	452.63	-1.71	59.7	50.2	9.5	2.8	4.5	24.00	0.00	
07.02.24	4.440	450.94	452.56	-1.67	61.6	51.7	9.9	2.8	4.5	24.00	0.00	
08.02.24	5.608	449.69	451.50	-1.72	68.8	56.3	12.5	2.8	4.5	24.00	0.00	
09.02.24	5.827	449.75	451.38	-1.65	70.7	57.7	13.0	2.8	4.5	24.00	0.00	
10.02.24	6.138	449.38	450.94	-1.64	73.2	59.5	13.7	3.3	4.5	24.00	0.00	
11.02.24	5.196	450.19	451.81	-1.59	67.2	55.6	11.6	2.8	4.5	24.00	0.00	
12.02.24	4.003	451.44	453.13	-1.65	58.4	49.5	8.9	2.8	4.5	24.00	0.00	
13.02.24	4.320	451.38	453.00	-1.66	59.8	50.2	9.6	2.8	4.5	24.00	0.00	
14.02.24	5.201	450.50	452.19	-1.65	65.9	54.4	11.6	2.9	4.5	24.00	0.00	
15.02.24	5.633	450.19	451.81	-1.67	69.0	56.4	12.6	2.8	4.5	24.00	0.00	
16.02.24	5.197	450.56	452.25	-1.63	66.2	54.6	11.6	2.8	4.5	24.00	0.00	
17.02.24	4.575	451.13	452.69	-1.62	62.0	51.9	10.2	2.8	4.5	24.00	0.00	
18.02.24	3.970	451.44	453.13	-1.68	57.4	48.6	8.8	2.8	4.5	24.00	0.00	
Итого:	125.264	12645.31	12692.38	-47.05	61.1	51.2	9.9	2.9	4.5	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
18.02.24 24:00	6113.333	777944.38	781287.00	62556.06
21.01.24 24:00	5988.068	765299.06	768594.63	61884.06
Итого:	125.264	12645.31	12692.38	672.00

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 672.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min (DG)

Gv>max(DG)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36