

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.02.2024 по 19.03.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская 103Теплосчетчик МКТС: № 013448-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.02.24	4.500	451.19	452.81	-1.66	61.2	51.2	10.0	2.8	4.5	24.00	0.00	
20.02.24	5.354	453.25	454.94	-1.66	67.4	55.5	11.9	2.9	4.5	24.00	0.00	
21.02.24	4.629	454.88	456.50	-1.60	62.5	52.3	10.2	2.8	4.5	24.00	0.00	
22.02.24	4.124	455.19	456.88	-1.72	58.7	49.6	9.1	2.9	4.5	24.00	0.00	
23.02.24	3.622	455.63	457.38	-1.73	55.0	47.0	8.0	3.0	4.5	24.00	0.00	
24.02.24	3.464	455.75	457.50	-1.77	53.5	45.9	7.6	3.0	4.5	24.00	0.00	
25.02.24	3.571	455.75	457.50	-1.74	53.8	45.9	7.9	2.9	4.5	24.00	0.00	
26.02.24	4.094	455.31	457.06	-1.73	57.5	48.5	9.0	2.8	4.5	24.00	0.00	
27.02.24	4.038	455.25	457.00	-1.75	57.6	48.7	8.9	2.8	4.5	24.00	0.00	
28.02.24	3.793	455.50	457.19	-1.69	55.9	47.6	8.4	2.5	4.5	24.00	0.00	
29.02.24	3.360	460.06	461.69	-1.68	52.8	45.5	7.3	2.8	4.5	24.00	0.00	
01.03.24	3.086	455.25	456.81	-1.53	50.7	43.9	6.8	2.8	4.5	24.00	0.00	
02.03.24	3.334	453.75	455.00	-1.25	52.4	45.0	7.4	2.8	4.5	24.00	0.00	
03.03.24	3.597	454.13	455.56	-1.46	54.5	46.6	8.0	2.8	4.5	24.00	0.00	
04.03.24	3.614	454.06	455.56	-1.49	54.7	46.7	8.0	2.8	4.5	24.00	0.00	
05.03.24	3.709	453.19	454.31	-1.06	55.1	46.9	8.2	2.8	4.5	24.00	0.00	
06.03.24	3.955	454.25	454.88	-0.67	57.2	48.5	8.8	2.8	4.5	24.00	0.00	
07.03.24	4.175	454.06	454.75	-0.68	59.1	49.8	9.2	2.9	4.5	24.00	0.00	
08.03.24	4.310	453.94	454.56	-0.65	60.3	50.7	9.5	2.4	4.5	24.00	0.00	
09.03.24	4.171	453.94	454.63	-0.66	59.1	49.9	9.3	2.3	4.5	24.00	0.00	
10.03.24	4.521	451.75	452.31	-0.58	61.5	51.5	10.1	2.3	4.5	24.00	0.00	
11.03.24	4.397	451.19	451.69	-0.49	60.7	50.9	9.8	2.3	4.5	24.00	0.00	
12.03.24	3.352	462.94	463.44	-0.44	52.4	45.2	7.3	2.8	4.5	24.00	0.00	
13.03.24	3.889	452.13	452.38	-0.28	56.7	48.0	8.6	2.8	4.5	24.00	0.00	
14.03.24	3.681	452.06	452.38	-0.35	55.4	47.3	8.2	2.6	4.5	24.00	0.00	
15.03.24	3.113	452.50	452.88	-0.33	51.3	44.3	6.9	2.7	4.5	24.00	0.00	
16.03.24	2.820	452.81	453.19	-0.35	48.7	42.4	6.3	2.6	4.5	24.00	0.00	
17.03.24	3.102	452.44	452.75	-0.36	51.1	44.2	6.9	2.6	4.5	24.00	0.00	
18.03.24	2.846	452.56	452.94	-0.40	48.9	42.6	6.3	2.5	4.5	24.00	0.00	
19.03.24	2.815	453.19	453.56	-0.34	48.4	42.1	6.3	2.5	4.5	24.00	0.00	
Итого:	113.036	13627.88	13660.00	-32.13	55.8	47.5	8.3	2.7	4.5	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
19.03.24 24:00	6226.369	791572.25	794947.00	63276.06
18.02.24 24:00	6113.333	777944.38	781287.00	62556.06
Итого:	113.036	13627.88	13660.00	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (Д) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36