

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская 103
 Теплосчетчик МКТС: № 013448-1 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
20.03.24	3.035	452.88	453.00	-0.15	50.1	43.4	6.8	2.5	4.5	24.00	0.00	
21.03.24	3.082	452.88	453.00	-0.07	50.7	43.8	6.9	2.5	4.5	24.00	0.00	
22.03.24	3.281	452.88	452.94	-0.11	52.1	44.8	7.3	2.6	4.5	24.00	0.00	
23.03.24	2.811	453.19	453.19	-0.01	49.0	42.7	6.3	2.7	4.5	24.00	0.00	
24.03.24	2.462	453.44	453.50	-0.03	46.0	40.6	5.5	2.7	4.5	24.00	0.00	
25.03.24	2.553	453.38	453.38	-0.02	46.5	40.8	5.7	2.7	4.5	24.00	0.00	
26.03.24	2.354	453.44	453.44	0.01	45.1	39.9	5.2	2.7	4.5	24.00	0.00	
27.03.24	2.481	453.44	453.44	-0.01	45.8	40.3	5.5	2.6	4.5	24.00	0.00	
28.03.24	2.534	465.50	465.25	0.22	46.3	40.8	5.5	2.6	4.5	24.00	0.00	
29.03.24	2.039	453.50	452.88	0.72	42.9	38.3	4.5	2.6	4.5	24.00	0.00	
30.03.24	1.865	453.69	452.81	0.80	41.3	37.2	4.2	2.6	4.5	24.00	0.00	
31.03.24	1.782	459.19	458.44	0.74	41.1	37.2	3.9	2.6	4.5	24.00	0.00	
01.04.24	1.572	463.25	462.44	0.81	40.2	36.7	3.4	2.7	4.5	24.00	0.00	
02.04.24	1.473	461.88	461.13	0.81	39.9	36.7	3.2	2.8	4.5	24.00	0.00	
03.04.24	1.674	457.00	456.13	0.83	41.0	37.3	3.7	2.7	4.5	24.00	0.00	
04.04.24	2.523	456.44	455.88	0.61	46.7	41.1	5.6	2.7	4.5	24.00	0.00	
05.04.24	2.970	456.06	455.56	0.52	50.0	43.4	6.6	2.5	4.5	24.00	0.00	
06.04.24	2.476	456.25	455.56	0.64	46.3	40.9	5.5	2.6	4.5	24.00	0.00	
07.04.24	2.113	456.44	455.94	0.48	43.4	38.7	4.7	2.5	4.5	24.00	0.00	
08.04.24	1.483	456.88	456.38	0.51	38.2	34.9	3.3	2.6	4.5	24.00	0.00	
09.04.24	1.254	441.88	441.38	0.51	37.5	34.6	2.9	2.6	4.5	23.21	0.79	Dt
10.04.24	1.043	379.81	379.38	0.47	37.7	34.9	2.8	2.6	4.5	19.97	4.03	Dt
11.04.24	1.035	387.88	387.31	0.55	37.6	34.9	2.7	2.7	4.5	20.39	3.61	Dt
12.04.24	1.274	455.88	455.19	0.64	36.9	34.0	2.8	2.8	4.5	24.00	0.00	
13.04.24	1.615	455.56	455.06	0.57	40.3	36.7	3.6	2.9	4.5	24.00	0.00	
14.04.24	1.608	455.75	455.19	0.51	40.0	36.5	3.6	3.0	4.5	24.00	0.00	
15.04.24	1.874	455.44	455.06	0.39	41.3	37.2	4.2	3.1	4.5	24.00	0.00	
16.04.24	1.889	455.38	455.13	0.26	41.9	37.7	4.2	3.0	4.5	24.00	0.00	
17.04.24	1.741	455.50	455.25	0.27	40.5	36.7	3.9	3.1	4.5	24.00	0.00	
18.04.24	1.968	455.44	455.06	0.32	42.0	37.7	4.4	3.1	4.5	24.00	0.00	
Итого:	61.862	13520.06	13508.25	11.79	43.3	38.7	4.6	2.7	4.5	711.57	8.43	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
18.04.24 24:00	6288.231	805092.31	808455.25	63987.63
19.03.24 24:00	6226.369	791572.25	794947.00	63276.06
Итого:	61.862	13520.06	13508.25	711.57

Отчетный период: 720:00 чВремя работы: 711:57 ч

Суммарное время отказа: 8.43 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 8.43
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv > \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36