

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 19.09.2024 по 18.10.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская 103 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 013448-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.09.24	1.617	210.750	196.750	0.000	14.000	206.500	193.250	0.000	13.266	66.6	62.3	8.0	7.0	6.6	24.00	
20.09.24	1.466	208.438	197.250	0.000	11.188	204.313	193.750	0.000	10.504	66.7	62.3	8.0	7.0	6.6	24.00	
21.09.24	1.543	209.500	197.063	0.000	12.438	205.250	193.563	0.000	11.734	66.8	62.4	8.0	7.0	6.6	24.00	
22.09.24	1.788	212.750	196.063	0.000	16.688	208.500	192.563	0.000	15.895	66.7	62.3	8.0	7.0	6.5	24.00	
23.09.24	1.620	210.063	196.688	0.000	13.375	205.813	193.188	0.000	12.621	66.8	62.3	8.0	7.0	6.5	24.00	
24.09.24	1.589	209.750	196.875	0.000	12.875	205.563	193.438	0.000	12.121	66.6	62.0	8.0	7.0	6.5	24.00	
25.09.24	1.516	208.813	197.250	0.000	11.563	204.625	193.750	0.000	10.891	66.8	62.2	8.0	7.0	6.5	24.00	
26.09.24	1.580	209.875	196.938	0.000	12.938	205.688	193.500	0.000	12.211	66.7	62.2	8.0	7.0	6.5	24.00	
27.09.24	1.555	209.438	196.875	0.000	12.563	205.188	193.375	0.000	11.813	66.7	62.2	8.0	7.0	6.6	24.00	
28.09.24	1.589	209.938	196.750	0.000	13.188	205.750	193.250	0.000	12.477	66.7	62.2	8.0	7.0	6.5	24.00	
29.09.24	1.639	210.750	196.500	0.000	14.250	206.625	193.063	0.000	13.527	66.6	62.2	8.0	7.0	6.5	24.00	
30.09.24	1.656	210.938	196.563	0.000	14.375	206.688	193.125	0.000	13.602	66.6	62.1	8.0	7.0	6.5	24.00	
01.10.24	1.604	208.438	195.313	0.000	13.125	204.250	191.875	0.000	12.414	66.8	62.3	8.0	6.9	6.5	24.00	
02.10.24	1.640	185.438	171.250	0.000	14.188	181.750	168.250	0.000	13.426	66.7	61.7	8.0	5.8	5.4	23.99	Dt
03.10.24	1.517	197.188	183.813	0.000	13.375	193.250	180.625	0.000	12.699	66.3	62.0	8.0	6.7	6.2	24.00	
04.10.24	1.540	194.063	179.500	0.000	14.563	190.188	176.250	0.000	13.887	66.5	62.4	8.0	6.8	6.2	24.00	
05.10.24	1.425	192.313	180.063	0.000	12.250	188.313	176.813	0.000	11.555	67.4	63.3	8.0	6.8	6.2	24.00	
06.10.24	1.606	191.875	175.125	0.000	16.750	188.313	172.188	0.000	16.078	64.5	60.5	8.0	6.5	6.0	24.00	
07.10.24	1.522	194.063	180.188	0.000	13.875	190.063	176.875	0.000	13.227	67.6	63.4	8.0	6.8	6.2	24.00	
08.10.24	1.508	193.875	179.625	0.000	14.250	189.938	176.375	0.000	13.504	67.2	63.2	8.0	6.8	6.2	24.00	
09.10.24	1.473	191.688	177.938	0.000	13.750	187.875	174.750	0.000	13.152	66.7	62.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
10.10.24	1.474	193.438	179.688	0.000	13.750	189.563	176.438	0.000	13.090	66.6	62.6	8.0	6.8	6.2	24.00	
11.10.24	1.484	193.688	179.563	0.000	14.125	189.813	176.438	0.000	13.402	66.4	62.5	8.0	6.8	6.2	24.00	
12.10.24	1.468	193.500	179.813	0.000	13.688	189.688	176.563	0.000	13.102	66.4	62.4	8.0	6.8	6.2	24.00	
13.10.24	1.654	196.125	178.688	0.000	17.438	192.250	175.625	0.000	16.668	65.6	61.7	8.0	6.7	6.2	24.00	
14.10.24	1.521	194.188	179.375	0.000	14.813	190.438	176.250	0.000	14.215	65.6	61.6	8.0	6.8	6.2	24.00	
15.10.24	1.574	195.000	179.313	0.000	15.688	191.188	176.125	0.000	14.992	66.1	62.1	8.0	6.8	6.2	24.00	
16.10.24	1.499	194.188	180.063	0.000	14.125	190.313	176.938	0.000	13.422	66.4	62.3	8.0	6.8	6.2	24.00	
17.10.24	1.646	196.313	179.750	0.000	16.563	192.375	176.500	0.000	15.820	66.7	62.6	8.0	6.8	6.2	24.00	
18.10.24	1.441	192.625	179.688	0.000	12.938	188.813	176.500	0.000	12.344	66.4	62.3	8.0	6.8	6.2	24.00	
Итого:	46.755	6019.000	5600.313	0.000	418.688	5898.875	5501.188	0.000	397.656	66.5	62.3	8.0	6.8	6.3	719.99	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.10.24 24:00	5071.124	612648.63	564338.81	601235.63	555135.31	79068.77
18.09.24 24:00	5024.369	606629.63	558738.50	595336.75	549634.13	78348.78
Итого:	46.755	6019.00	5600.31	5898.88	5501.19	719.99

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 719.99 ч
 Суммарное время отказа: 0.01 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.01
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36

V_{тмс} = 418,693 м³
Q_{тмс} = 26,126 Гкал