

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВСза период с 19.08.2024 по 18.09.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская 103 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 013448-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.08.24	1.401	207.125	196.375	0.000	10.750	203.063	192.875	0.000	10.148	66.6	62.5	8.0	6.9	6.4	24.00	
20.08.24	1.470	207.688	195.438	0.000	12.250	203.563	192.000	0.000	11.590	66.3	62.2	8.0	6.9	6.4	24.00	
21.08.24	1.470	207.500	195.125	0.000	12.375	203.375	191.688	0.000	11.715	66.1	62.0	8.0	6.8	6.4	24.00	
22.08.24	1.500	207.813	194.875	0.000	12.938	203.688	191.438	0.000	12.211	66.1	61.9	8.0	6.8	6.4	24.00	
23.08.24	1.360	205.750	195.500	0.000	10.250	201.750	192.063	0.000	9.672	66.2	62.1	8.0	6.8	6.4	24.00	
24.08.24	1.513	208.063	195.000	0.000	13.063	203.938	191.625	0.000	12.324	66.1	62.0	8.0	6.8	6.4	24.00	
25.08.24	1.441	207.188	195.188	0.000	12.000	203.125	191.750	0.000	11.363	65.6	61.5	8.0	6.8	6.4	24.00	
26.08.24	1.402	207.813	196.375	0.000	11.438	203.750	193.000	0.000	10.777	65.7	61.6	8.0	6.9	6.4	24.00	
27.08.24	1.414	206.313	195.000	0.000	11.313	202.250	191.563	0.000	10.664	66.3	62.2	8.0	6.8	6.4	24.00	
28.08.24	1.415	206.500	194.750	0.000	11.750	202.438	191.375	0.000	11.094	65.8	61.7	8.0	6.8	6.4	24.00	
29.08.24	1.463	207.500	194.938	0.000	12.563	203.438	191.500	0.000	11.922	65.7	61.7	8.0	6.8	6.4	24.00	
30.08.24	1.484	208.000	194.938	0.000	13.063	204.000	191.625	0.000	12.359	65.5	61.5	8.0	6.8	6.4	24.00	
31.08.24	1.446	206.938	195.125	0.000	11.813	202.875	191.688	0.000	11.195	66.3	62.2	8.0	6.8	6.4	24.00	
01.09.24	1.487	207.875	194.625	0.000	13.250	203.813	191.250	0.000	12.590	65.4	61.4	8.0	6.8	6.3	24.00	
02.09.24	1.523	208.063	194.750	0.000	13.313	203.938	191.313	0.000	12.633	66.3	62.2	8.0	6.8	6.4	24.00	
03.09.24	1.492	207.875	195.125	0.000	12.750	203.750	191.688	0.000	12.023	66.2	62.1	8.0	6.8	6.4	24.00	
04.09.24	1.474	207.375	195.500	0.000	11.875	203.250	192.063	0.000	11.219	66.7	62.5	8.0	6.8	6.4	24.00	
05.09.24	1.526	207.938	195.438	0.000	12.500	203.750	191.938	0.000	11.773	66.7	62.3	8.0	6.8	6.4	24.00	
06.09.24	1.544	205.875	193.063	0.000	12.813	201.750	189.625	0.000	12.133	66.9	62.5	8.0	6.8	6.4	24.00	
07.09.24	1.543	198.938	186.000	0.000	12.938	194.938	182.750	0.000	12.203	66.7	62.2	8.0	6.5	6.0	24.00	
08.09.24	1.598	206.313	192.563	0.000	13.750	202.188	189.125	0.000	13.031	66.9	62.5	8.0	6.8	6.3	24.00	
09.09.24	1.513	205.313	192.875	0.000	12.438	201.188	189.438	0.000	11.793	66.8	62.4	8.0	6.8	6.4	24.00	
10.09.24	1.539	205.813	192.563	0.000	13.250	201.688	189.125	0.000	12.547	66.6	62.3	8.0	6.8	6.3	24.00	
11.09.24	1.445	204.500	192.938	0.000	11.563	200.438	189.563	0.000	10.887	66.4	62.2	8.0	6.8	6.4	24.00	
12.09.24	1.412	205.125	194.188	0.000	10.938	201.000	190.688	0.000	10.293	66.7	62.4	8.0	6.8	6.4	24.00	
13.09.24	1.437	206.813	195.125	0.000	11.688	202.688	191.750	0.000	10.945	66.4	62.3	8.0	6.9	6.4	24.00	
14.09.24	1.500	207.000	194.813	0.000	12.188	202.875	191.313	0.000	11.535	66.8	62.5	8.0	6.8	6.4	24.00	
15.09.24	1.517	207.938	195.063	0.000	12.875	203.750	191.688	0.000	12.152	66.1	61.9	8.0	6.8	6.3	24.00	
16.09.24	1.585	209.938	196.375	0.000	13.563	205.750	192.875	0.000	12.855	66.7	62.4	8.0	6.9	6.4	24.00	
17.09.24	1.554	209.938	196.875	0.000	13.063	205.750	193.375	0.000	12.332	66.7	62.5	8.0	7.0	6.6	24.00	
18.09.24	1.573	210.250	196.938	0.000	13.313	206.063	193.500	0.000	12.590	66.7	62.3	8.0	7.0	6.6	24.00	
Итого:	46.041	6417.063	6033.438	0.000	383.625	6289.813	5927.250	0.000	362.570	66.3	62.1	8.0	6.8	6.4	744.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.09.24 24:00	5024.369	606629.63	558738.50	595336.75	549634.13	78348.78
18.08.24 24:00	4978.329	600212.56	552705.06	589046.94	543706.88	77604.78
Итого:	46.041	6417.06	6033.44	6289.81	5927.25	744.00

Отчетный период: 744.00 чВремя работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДG) Диап. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

$V = 383,62 \text{ м}^3$
 $Q_{\text{ТВС}} = 23,938 \text{ Гкал}$