


**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская 103Теплосчетчик МКТС: № 013448-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	3.228	451.31	453.00	-1.65	52.1	44.9	7.2	2.6	4.5	24.00	0.00	
24.12.23	3.562	451.13	452.69	-1.60	54.7	46.7	7.9	2.4	4.5	24.00	0.00	
25.12.23	3.792	451.00	452.63	-1.63	56.2	47.8	8.5	2.8	4.5	24.00	0.00	
26.12.23	3.687	451.06	452.69	-1.64	55.5	47.3	8.2	2.5	4.5	24.00	0.00	
27.12.23	3.812	451.06	452.75	-1.63	56.6	48.1	8.5	2.7	4.5	24.00	0.00	
28.12.23	4.119	450.38	452.06	-1.67	58.5	49.3	9.2	2.6	4.5	24.00	0.00	
29.12.23	3.729	451.25	452.81	-1.59	56.1	47.8	8.3	2.4	4.5	24.00	0.00	
30.12.23	3.054	444.31	445.88	-1.63	50.5	43.6	6.9	2.4	4.5	24.00	0.00	
31.12.23	3.773	450.88	452.63	-1.66	55.0	46.6	8.4	2.5	4.5	24.00	0.00	
01.01.24	5.670	449.31	450.88	-1.63	69.0	56.4	12.7	2.4	4.5	24.00	0.00	
02.01.24	6.573	448.31	449.94	-1.58	74.9	60.2	14.7	2.5	4.5	24.00	0.00	
03.01.24	6.714	448.13	449.56	-1.47	75.3	60.3	15.0	2.6	4.5	24.00	0.00	
04.01.24	6.772	448.19	449.63	-1.41	75.1	60.0	15.1	2.6	4.5	24.00	0.00	
05.01.24	6.805	448.13	449.56	-1.43	75.1	59.9	15.2	2.6	4.5	24.00	0.00	
06.01.24	6.694	448.13	449.50	-1.41	75.3	60.3	15.0	2.7	4.5	24.00	0.00	
07.01.24	6.682	448.00	449.44	-1.44	75.3	60.3	15.0	2.6	4.5	24.00	0.00	
08.01.24	6.762	448.13	449.56	-1.44	75.3	60.1	15.1	2.6	4.5	24.00	0.00	
09.01.24	6.011	448.50	450.13	-1.59	71.6	58.2	13.4	2.6	4.5	24.00	0.00	
10.01.24	5.261	449.31	450.94	-1.68	66.2	54.4	11.8	2.7	4.5	24.00	0.00	
11.01.24	4.842	452.81	454.56	-1.69	63.4	52.7	10.7	2.7	4.5	24.00	0.00	
12.01.24	6.489	451.94	453.56	-1.67	74.9	60.5	14.4	2.7	4.5	24.00	0.00	
13.01.24	6.688	451.94	453.56	-1.61	75.7	60.8	14.8	2.7	4.5	24.00	0.00	
14.01.24	6.485	451.88	453.44	-1.56	74.7	60.3	14.4	2.7	4.5	24.00	0.00	
15.01.24	4.643	453.88	455.50	-1.66	62.6	52.4	10.3	2.7	4.5	24.00	0.00	
16.01.24	4.159	454.19	456.00	-1.79	58.8	49.6	9.2	2.7	4.5	24.00	0.00	
17.01.24	5.777	452.00	453.19	-1.17	69.7	56.8	12.8	2.7	4.5	24.00	0.00	
18.01.24	5.937	452.31	453.81	-1.47	72.2	59.0	13.2	2.5	4.5	24.00	0.00	
19.01.24	4.465	454.38	456.06	-1.78	61.2	51.3	9.9	2.3	4.5	24.00	0.00	
20.01.24	5.255	452.69	454.44	-1.72	67.3	55.6	11.7	2.7	4.5	24.00	0.00	
21.01.24	5.672	451.81	453.56	-1.75	69.9	57.3	12.6	2.7	4.5	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>157.112</b>	<b>13516.31</b>	<b>13563.94</b>	<b>-47.64</b>	<b>65.9</b>	<b>54.3</b>	<b>11.7</b>	<b>2.6</b>	<b>4.5</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
21.01.24 24:00	5988.068	765299.06	768594.63	61884.06
22.12.23 24:00	5830.956	751782.75	755030.69	61164.06
<b>Итого:</b>	<b>157.112</b>	<b>13516.31</b>	<b>13563.94</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не)  $Gv < \min(DG)$   $Gv > \max(DG)$   $dt < \min(Dt)$ Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36