

С 22.11 по 22.12.

13.12.23 01:08

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
Адрес объекта: ул. Советская 103  
Теплосчетчик МКТС: № 013448-1 Версия МКТС: 2.54  
Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	5.353	448.63	450.19	-1.55	67.5	55.5	12.0	2.9	4.5	24.00	0.00	
23.11.23	5.305	448.69	450.25	-1.58	67.1	55.3	11.9	2.9	4.5	24.00	0.00	
24.11.23	4.465	449.25	450.88	-1.60	62.0	52.1	10.0	2.9	4.5	24.00	0.00	
25.11.23	3.934	449.81	451.44	-1.64	57.8	49.0	8.8	2.9	4.5	24.00	0.00	
26.11.23	4.133	449.81	451.38	-1.59	59.1	49.9	9.2	2.9	4.5	24.00	0.00	
27.11.23	3.718	452.81	454.44	-1.65	56.0	47.8	8.3	3.0	4.5	24.00	0.00	
28.11.23	4.544	450.81	452.50	-1.64	61.5	51.3	10.1	2.9	4.5	24.00	0.00	
29.11.23	4.499	450.88	452.50	-1.57	61.4	51.4	10.0	2.9	4.5	24.00	0.00	
30.11.23	4.197	453.94	455.50	-1.58	58.7	49.4	9.3	2.9	4.5	24.00	0.00	
01.12.23	4.416	454.75	456.25	-1.55	60.6	50.8	9.8	2.9	4.5	24.00	0.00	
02.12.23	4.612	454.44	456.06	-1.55	62.0	51.8	10.2	2.9	4.5	24.00	0.00	
03.12.23	4.884	453.25	454.75	-1.59	64.0	53.2	10.8	3.2	4.5	24.00	0.00	
04.12.23	5.207	452.81	454.25	-1.36	66.0	54.4	11.5	3.3	4.5	24.00	0.00	
05.12.23	5.314	453.06	454.44	-1.41	67.4	55.6	11.8	3.0	4.5	24.00	0.00	
06.12.23	5.233	453.19	454.50	-1.34	66.6	55.0	11.6	4.8	4.5	24.00	0.00	
07.12.23	5.801	452.56	454.06	-1.44	70.0	57.2	12.8	4.2	4.5	24.00	0.00	
08.12.23	6.311	451.94	453.31	-1.39	73.9	59.9	14.0	4.0	4.5	24.00	0.00	
09.12.23	6.466	451.88	453.31	-1.44	74.9	60.6	14.3	2.5	4.5	24.00	0.00	
10.12.23	5.800	452.56	454.06	-1.49	70.7	57.9	12.9	2.4	4.5	24.00	0.00	
11.12.23	5.139	452.81	454.25	-1.49	66.1	54.7	11.4	2.8	4.6	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>99.331</b>	<b>9037.88</b>	<b>9068.31</b>	<b>-30.47</b>	<b>64.7</b>	<b>53.6</b>	<b>11.0</b>	<b>3.1</b>	<b>4.5</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	5785.746	746899.00	750129.63	60900.77
21.11.23 24:00	5686.415	737861.13	741061.31	60420.77
<b>Итого:</b>	<b>99.331</b>	<b>9037.88</b>	<b>9068.31</b>	<b>480.00</b>

Отчетный период: 480.00 ч  
Время работы: 480.00 ч  
Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q = 153,963

