

Адрес Ул. Советская д.104А Номер дв. учета _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Телефон _____
 Дата последней поверки Теплосчетчика 28-11-2025 Номер теплосчетчика 369673

Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = _____ мм
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду = _____ мм
 ГП : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.12.2024 по 17.01.2025

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн, Объем, м3 | | | | Температура, °C | | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок | |
|----------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|------|------|-------|----------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Тн | | Работы Тр |
| 18.12.24 | 3.023 | 124.64 | 127.5742 | 124.38 | 125.6914 | 0.26 | 71.3 | 47.0 | 24.3 | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.12.24 | 3.154 | 128.31 | 131.3867 | 128.03 | 129.4121 | 0.28 | 72.1 | 47.5 | 24.7 | 0.0 | 0.8 | 3.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.12.24 | 3.043 | 140.79 | 143.9844 | 140.45 | 142.0195 | 0.34 | 70.0 | 48.3 | 21.7 | 0.0 | 0.9 | 3.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.12.24 | 2.991 | 139.40 | 142.5625 | 139.07 | 140.6387 | 0.32 | 70.2 | 48.7 | 21.5 | 0.0 | 0.9 | 3.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.12.24 | 2.975 | 136.34 | 139.4297 | 136.04 | 137.5313 | 0.31 | 69.9 | 48.0 | 21.9 | 0.0 | 0.9 | 3.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.12.24 | 2.986 | 138.76 | 141.9082 | 138.46 | 140.0078 | 0.30 | 70.1 | 48.5 | 21.6 | 0.0 | 0.8 | 3.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.12.24 | 2.954 | 139.15 | 142.3242 | 138.83 | 140.4121 | 0.32 | 70.2 | 48.9 | 21.3 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.12.24 | 2.919 | 136.32 | 139.4063 | 136.00 | 137.5293 | 0.32 | 70.0 | 48.5 | 21.5 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.12.24 | 2.975 | 139.34 | 142.5039 | 139.01 | 140.5957 | 0.33 | 70.2 | 48.7 | 21.4 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.12.24 | 2.980 | 142.01 | 145.2656 | 141.69 | 143.3223 | 0.32 | 70.3 | 49.3 | 21.1 | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.12.24 | 2.711 | 129.57 | 132.5117 | 129.26 | 130.7520 | 0.31 | 70.1 | 49.4 | 21.0 | 0.0 | 0.9 | 3.5 | 1.77 | 22.23 | U |
| 29.12.24 | 2.955 | 140.06 | 143.2793 | 139.72 | 141.3477 | 0.33 | 70.6 | 49.1 | 21.2 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 0.03 | 23.97 | U |
| 30.12.24 | 2.961 | 139.39 | 142.5684 | 139.06 | 140.6484 | 0.33 | 70.4 | 49.1 | 21.3 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.12.24 | 2.938 | 138.98 | 142.1426 | 138.64 | 141.8154 | 0.35 | 70.2 | 49.0 | 21.2 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.01.25 | 2.975 | 140.56 | 143.7587 | 140.21 | 141.1947 | 0.33 | 70.4 | 49.1 | 21.3 | 0.0 | 1.8 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.01.25 | 2.988 | 142.80 | 146.0513 | 142.43 | 144.0889 | 0.35 | 70.3 | 49.1 | 21.2 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.01.25 | 2.929 | 137.17 | 140.2961 | 136.84 | 138.3976 | 0.36 | 70.4 | 49.4 | 21.0 | 0.0 | 1.9 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.01.25 | 2.970 | 135.40 | 138.4933 | 135.08 | 136.5877 | 0.32 | 70.2 | 48.8 | 21.4 | 0.0 | 1.1 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.01.25 | 2.946 | 132.07 | 135.0447 | 131.75 | 133.1755 | 0.32 | 70.4 | 48.4 | 22.0 | 0.0 | 1.1 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.01.25 | 3.022 | 133.52 | 136.5629 | 133.21 | 134.6536 | 0.31 | 70.4 | 47.7 | 22.7 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.01.25 | 3.048 | 140.61 | 143.8170 | 140.26 | 141.8439 | 0.35 | 70.4 | 48.7 | 21.7 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.01.25 | 3.000 | 143.64 | 146.9092 | 143.26 | 144.9336 | 0.37 | 70.4 | 49.5 | 20.9 | 0.0 | 2.1 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.01.25 | 2.929 | 140.21 | 143.3956 | 139.86 | 141.4784 | 0.35 | 70.2 | 49.3 | 20.9 | 0.0 | 1.7 | 3.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.01.25 | 2.972 | 142.88 | 146.1313 | 142.53 | 144.1947 | 0.35 | 70.3 | 49.5 | 20.8 | 0.0 | 2.1 | 3.5 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.01.25 | 2.959 | 143.34 | 146.6208 | 142.99 | 144.6793 | 0.36 | 70.5 | 49.8 | 20.7 | 0.0 | 1.9 | 3.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.01.25 | 2.927 | 137.02 | 140.1379 | 136.69 | 138.2474 | 0.33 | 70.4 | 48.9 | 21.4 | 0.0 | 2.0 | 3.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.01.25 | 2.864 | 134.91 | 137.9038 | 134.59 | 136.0781 | 0.32 | 69.4 | 48.1 | 21.3 | 0.0 | 1.6 | 3.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.01.25 | 2.896 | 134.33 | 137.2726 | 134.00 | 135.4298 | 0.34 | 68.9 | 47.3 | 21.6 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.01.25 | 2.916 | 142.16 | 145.2649 | 141.79 | 143.3715 | 0.37 | 68.9 | 48.3 | 20.6 | 0.0 | 2.3 | 3.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.01.25 | 3.044 | 145.73 | 149.0586 | 145.35 | 147.0537 | 0.38 | 70.6 | 49.6 | 20.9 | 0.0 | 2.2 | 3.4 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.01.25 | 3.045 | 152.26 | 155.7432 | 151.85 | 153.6899 | 0.42 | 70.6 | 50.5 | 20.0 | 0.0 | 2.2 | 3.4 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 91.998 | 4291.66 | 4389.3096 | 4281.33 | 4329.8677 | 10.33 | 70.2 | 48.7 | 21.5 | 0.0 | 1.4 | 3.5 | 1.80 | 742.20 | 1.80 |

Газания Интеграторов КМ-5

| Дата Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Tr |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 17.01.25 24:00 | 50.431 | 2378.60 | 2372.68 | 2432.46 | 2399.72 | 408.00 |
| 01.01.25 00:00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.12.24 24:00 | 606.185 | 28491.78 | 28329.34 | 29152.32 | 28659.47 | 5035.55 |
| 18.12.24 00:00 | 564.618 | 26578.73 | 26420.69 | 27195.47 | 26729.33 | 4701.35 |
| Итого | 91.998 | 4291.66 | 4281.33 | 4389.31 | 4329.87 | 742.20 |

Отчетный период

744.00 час.

Период норм. работы

742.20 час.


Период отключения питания (У) 1.799 час.

Период функц. отказа (D) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час.

Период G < min (G) 0.000 час.

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации



Q = 92,27 Гкач