

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" Номер договора _____
 Адрес ул. Советская д.104А Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369673
 Дата последующей поверки теплосчетчика 28-11-2025

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ___ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ___ мм
 Гп : 10 ___ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф	
	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1	P2	Нераб. Работы		ошибок
23.12.23	2.801	140.29	143.3379	139.61	141.1758	0.68	68.4	48.4	20.0	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00
24.12.23	2.730	138.04	140.9648	137.38	138.8672	0.66	67.5	47.6	19.9	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00
25.12.23	2.735	137.11	139.9922	136.46	137.9102	0.65	67.2	47.1	20.0	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00
26.12.23	2.709	137.16	140.0195	136.51	137.9570	0.66	66.9	47.1	19.8	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00
27.12.23	2.697	136.05	138.8711	135.12	136.5391	0.93	66.8	46.9	19.9	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00
28.12.23	2.249	112.75	115.0762	112.22	113.3789	0.53	66.6	46.5	20.0	0.0	0.6	3.9	3.84	20.16U
29.12.23	2.646	135.90	138.6309	135.25	136.6289	0.65	65.6	46.1	19.6	0.0	0.6	3.9	0.02	23.98U
30.12.23	2.628	138.74	141.5254	138.05	139.4961	0.69	65.6	46.6	19.0	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00
31.12.23	2.654	135.12	137.8574	134.47	135.8438	0.65	65.9	46.2	19.7	0.0	0.6	3.8	0.00	24.00
01.01.24	2.894	129.86	132.6872	129.23	130.5516	0.62	68.5	46.1	22.4	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00
02.01.24	3.669	133.91	137.5314	133.27	134.8219	0.64	76.8	49.4	27.5	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00
03.01.24	4.284	136.75	141.1320	136.06	137.8743	0.69	84.5	53.1	31.4	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00
04.01.24	4.288	136.26	140.6147	135.51	137.3016	0.74	84.4	52.8	31.5	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00
05.01.24	4.273	137.12	141.4675	136.39	138.1849	0.73	84.0	52.8	31.2	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00
06.01.24	3.656	132.32	135.9266	131.65	133.1833	0.68	77.2	49.5	27.7	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00
07.01.24	4.144	136.24	140.4609	135.52	137.2842	0.72	82.9	52.4	30.5	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00
08.01.24	4.141	137.43	141.6985	136.70	138.5019	0.73	83.0	52.8	30.2	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00
09.01.24	2.994	127.91	130.7356	127.25	128.5214	0.65	69.0	45.5	23.5	0.0	0.6	3.9	0.00	24.00
10.01.24	2.701	121.16	123.7661	120.54	121.7439	0.62	68.1	45.7	22.4	0.0	0.6	3.8	2.12	21.88U
11.01.24	3.020	137.46	140.4696	136.77	138.1874	0.70	68.6	46.6	22.0	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00
12.01.24	3.616	141.74	145.4451	141.01	142.6816	0.73	75.5	49.9	25.6	0.0	0.6	3.6	0.00	24.00
13.01.24	4.390	147.90	152.7170	147.06	149.1860	0.84	85.2	55.5	29.7	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00
14.01.24	3.502	139.42	143.0428	138.60	140.2491	0.82	75.1	49.9	25.2	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00
15.01.24	2.960	138.91	141.8527	138.13	139.5299	0.78	67.4	46.0	21.4	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00
16.01.24	3.067	144.74	147.9250	143.93	145.4894	0.81	68.8	47.6	21.3	0.0	0.6	3.7	0.00	24.00
17.01.24	3.182	136.36	139.5540	135.61	137.0837	0.75	71.1	47.7	23.4	0.0	0.6	3.6	0.00	24.00
18.01.24	3.293	137.99	141.3193	137.21	138.7473	0.78	72.3	48.4	23.9	0.0	0.6	3.6	0.00	24.00
19.01.24	3.030	137.82	140.9048	137.08	138.5518	0.74	69.5	47.4	22.1	0.0	0.6	3.6	0.00	24.00
20.01.24	3.008	134.89	137.9172	134.17	135.5994	0.72	69.5	47.1	22.4	0.0	0.6	3.6	0.00	24.00
21.01.24	3.197	134.98	138.1987	134.26	135.7427	0.72	71.9	48.1	23.8	0.0	0.6	3.6	0.00	24.00
Итого	97.158	4072.31	4171.642	4051.01	4096.8145	21.30	72.6	48.6	23.9	0.0	0.6	3.8	5.98	714.02

Q = 97,972 Гкал

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.01.24	24:00	73.309	2861.16	2845.94	2935.37	2879.02	501.88
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	586.601	28448.04	28337.64	29105.08	28674.53	4851.14
23.12.23	00:00	562.751	27236.89	27132.57	27868.81	27456.73	4639.00
Итого		97.158	4072.31	4051.01	4171.64	4096.81	714.02

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 714.02 час.

Период отключения питания (U) 5.976 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

