

Организация:

Номер абонента:

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369673

Адрес дома: ул Советская 104 А

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.02.2022 по 17.03.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.02	3.042496	156.311	155.762	0.549	0.000	0.000	70.6	51.1	19.5	24.00	
19.02	3.068405	157.016	156.456	0.561	0.000	0.000	70.8	51.2	19.6	24.00	
20.02	3.006927	155.787	155.230	0.557	0.000	0.000	70.4	51.0	19.4	24.00	
21.02	3.034012	156.496	155.918	0.578	0.000	0.000	70.6	51.1	19.5	24.00	
22.02	2.998581	159.658	159.059	0.599	0.000	0.000	70.3	51.4	18.9	24.00	
23.02	2.996597	157.046	156.486	0.561	0.000	0.000	70.6	51.4	19.2	24.00	
24.02	2.977432	155.020	154.477	0.543	0.000	0.000	70.3	51.0	19.3	24.00	
25.02	3.018112	152.670	152.148	0.522	0.000	0.000	70.4	50.6	19.9	24.00	
26.02	3.026382	154.783	154.250	0.533	0.000	0.000	70.5	50.9	19.6	24.00	
27.02	3.065308	152.729	152.205	0.524	0.000	0.000	70.9	50.8	20.2	24.00	
28.02	3.073120	149.766	149.273	0.492	0.000	0.000	70.7	50.1	20.6	24.00	
01.03	3.041199	150.902	150.399	0.503	0.000	0.000	70.8	50.6	20.2	24.00	
02.03	3.002487	151.319	150.834	0.485	0.000	0.000	70.7	50.8	19.9	24.00	
03.03	3.006882	150.789	150.310	0.479	0.000	0.000	70.9	50.8	20.0	24.00	
04.03	3.066498	150.305	149.818	0.486	0.000	0.000	71.0	50.6	20.5	24.00	
05.03	3.112488	152.757	152.269	0.488	0.000	0.000	71.1	50.6	20.5	24.00	
06.03	2.984802	148.257	147.758	0.499	0.000	0.000	70.8	50.6	20.2	23.59	U
07.03	2.996536	153.729	153.033	0.695	0.000	0.000	70.8	51.3	19.6	24.00	
08.03	3.011551	148.780	147.947	0.833	0.000	0.000	70.7	50.3	20.3	24.00	
09.03	3.113846	144.197	143.456	0.741	0.000	0.000	71.3	49.6	21.7	24.00	
10.03	3.260132	144.312	143.686	0.626	0.000	0.000	72.6	49.9	22.7	24.00	
11.03	3.159439	148.486	147.795	0.691	0.000	0.000	71.6	50.2	21.4	24.00	
12.03	3.128555	149.650	148.870	0.780	0.000	0.000	71.1	50.1	21.0	24.00	
13.03	3.142059	153.729	152.895	0.834	0.000	0.000	71.5	51.0	20.5	24.00	
14.03	3.044388	155.736	154.852	0.885	0.000	0.000	70.5	50.9	19.6	24.00	
15.03	3.050690	152.111	151.239	0.872	0.000	0.000	70.7	50.6	20.1	24.00	
16.03	3.050995	148.845	148.033	0.812	0.000	0.000	70.6	50.0	20.6	24.00	
17.03	3.103546	149.966	149.206	0.760	0.000	0.000	71.1	50.3	20.8	24.00	
Итого	85.5835	4261.15	4243.66	17.49	0.00	0.00	70.9	50.7	20.2	671.59	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
17.02.2022	24:00	151.29799	7059.64	7035.77	0.00	1152.00
17.03.2022	24:00	236.88145	11320.79	11279.44	0.00	1823.59
Итого		85.583	4261.15	4243.66	0.00	671.59

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

$$\begin{aligned}
 \text{Тотч} &= \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max} + \text{То.д.} \\
 &= 672.00 + 671.59 + 0.41 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 671.59
 \end{aligned}$$

Представитель
абонента _____

Представител
ь
теплоснабжа
ющей
организации_