

Организация:	ООО "Управлядом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	Отп
Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.01.2024 по 18.02.2024			

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3					Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2						
22.01	3,29	166,50	167,53	0,00	1,03	170,16	169,47	0,69	69,07	49,32	19,75	6,23	5,85	24,0					
23.01	2,77	167,06	168,13	0,00	1,06	170,13	169,84	0,28	62,76	46,15	16,61	6,22	5,85	24,0					
24.01	2,25	167,28	168,38	0,00	1,09	169,75	169,84	-0,09	56,23	42,77	13,46	6,23	5,86	24,0					
25.01	2,22	167,31	168,41	0,00	1,09	169,75	169,84	-0,09	55,72	42,43	13,29	6,23	5,86	24,0					
26.01	2,31	167,22	168,34	0,00	1,13	169,78	169,84	-0,06	56,97	43,16	13,81	6,23	5,86	24,0					
27.01	2,49	167,13	168,19	0,00	1,06	169,88	169,78	0,09	59,16	44,25	14,91	6,21	5,84	24,0					
28.01	2,56	167,13	168,19	0,00	1,06	169,91	169,78	0,13	59,88	44,57	15,31	6,21	5,85	24,0					
29.01	2,54	167,13	168,25	0,00	1,13	169,94	169,84	0,09	59,55	44,36	15,19	6,22	5,86	24,0					
30.01	2,19	166,78	167,88	0,00	1,09	169,16	169,28	-0,13	54,98	41,82	13,16	6,18	5,83	24,0					
31.01	2,17	166,47	167,56	0,00	1,09	168,81	168,97	-0,16	54,69	41,66	13,03	6,18	5,82	24,0					
01.02	2,01	166,53	167,66	0,00	1,13	168,72	169,00	-0,28	62,88	40,8	12,08	6,18	5,82	24,0					
02.02	2,24	166,41	167,53	0,00	1,13	168,84	168,91	-0,06	55,38	41,88	13,5	6,18	5,83	24,0					
03.02	2,46	166,22	167,28	0,00	1,06	168,91	168,84	0,06	58,64	43,81	14,83	6,17	5,81	24,0					
04.02	2,08	166,81	167,94	0,00	1,13	169,06	169,28	-0,22	63,41	40,94	12,47	6,18	5,82	24,0					
05.02	2,35	166,38	167,47	0,00	1,09	168,91	168,94	-0,03	57,09	42,91	14,18	6,17	5,82	24,0					
06.02	2,55	166,22	167,31	0,00	1,09	169,00	168,88	0,13	59,47	44,12	15,35	6,17	5,82	24,0					
07.02	2,64	166,13	167,03	0,00	0,91	169,00	168,66	0,34	61,02	45,08	15,94	6,16	5,8	24,0					
08.02	3,35	165,75	166,72	0,00	0,97	169,34	168,59	0,75	68,64	48,42	20,22	6,16	5,82	24,0					
09.02	3,46	165,78	166,72	0,00	0,94	169,53	168,66	0,88	70,35	49,47	20,88	6,17	5,8	24,0					
10.02	3,60	165,59	166,56	0,00	0,97	169,59	168,59	1,00	72,59	50,84	21,75	6,2	5,82	24,0					
11.02	3,03	166,03	167,00	0,00	0,97	169,34	168,81	0,53	65,99	47,74	18,25	6,21	5,84	24,0					
12.02	2,36	166,50	167,56	0,00	1,06	169,13	169,13	0,00	57,72	43,54	14,18	6,2	5,84	24,0					
13.02	2,57	166,38	167,44	0,00	1,06	169,19	169,00	0,19	59,89	44,43	15,46	6,2	5,83	24,0					
14.02	3,05	166,06	167,03	0,00	0,97	169,34	168,84	0,50	65,64	47,24	18,4	6,22	5,84	24,0					
15.02	3,28	165,91	166,91	0,00	1,00	169,47	168,78	0,69	68,47	48,7	19,77	6,22	5,84	24,0					
16.02	3,02	166,03	167,06	0,00	1,03	169,38	168,84	0,53	65,59	47,42	18,17	6,21	5,84	24,0					
17.02	2,66	166,34	167,38	0,00	1,03	169,22	169,00	0,22	61,25	45,26	15,99	6,21	5,84	24,0					

18.02	2,36	166,53	167,66	0,00	1,13	169,13	169,13	0,00	57,03	42,86	14,17	6,21	5,86	24,0	
Итого:	73,86	4661,59	4691,09	0,00	29,50	4742,34	1,13	5,97	60,71	44,85	15,86	6,20	5,83	672,0	
Показания интеграторов счётчика:															
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	TR, ч	Классификация ошибок:									
21.01.2024	24:00	4384,51	370067,00	370982,16	79706,11	D - отключение по t1-t2<min									
18.02.2024	24:00	4458,36	374728,59	375673,25	80378,11	G - отключение по Smin, Smax									
ИТОГО:	73,86	4661,59	4691,09	672,00		E - функциональный отказ									
						U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб. лит.	+	Тф. отк.	+	Тdt<min	-	ТG<min	+	ТG>max	+	Тдо.	
672,00	=	672,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q = 3865,73 Гкал															
Представитель	«ИП» «ИЗДОМ»										Представитель	Тепло (водо)снабжающей организации			
абонента	№ 10/24/01/01										организации				

