

Управление Юр. Федосеев

Три штриха

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 18.02.2025 по 17.03.2025

20.03.25 17:12

Потребитель:

Адрес объекта: Советская 105А

Теплосчетчик МКТС: № 011549-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла:  $Q = MI(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.25	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---
19.02.25	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
20.02.25	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
21.02.25	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
22.02.25	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
23.02.25	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
24.02.25	1.275	122.56	123.66	-1.08	58.5	48.1	10.4	5.3	4.7	15.01	8.99	Эл
25.02.25	2.189	192.69	194.78	-2.12	61.0	49.6	11.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
26.02.25	2.134	192.09	195.53	-3.43	60.5	49.4	11.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
27.02.25	1.967	192.06	198.34	-6.27	58.0	47.8	10.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
28.02.25	1.752	192.22	202.00	-9.78	54.6	45.5	9.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
01.03.25	1.678	192.72	205.03	-12.32	53.3	44.5	8.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
02.03.25	1.632	193.38	207.69	-14.30	52.5	44.0	8.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
03.03.25	1.543	193.41	208.03	-14.65	50.8	42.8	8.0	5.2	4.7	23.99	0.01	Эл
04.03.25	1.535	193.09	205.50	-12.38	50.7	42.7	8.0	5.4	4.8	24.00	0.00	
05.03.25	1.167	193.47	204.53	-11.07	44.5	38.5	6.0	5.3	4.8	24.00	0.00	
06.03.25	1.085	193.50	204.28	-10.80	42.3	36.7	5.6	5.3	4.8	24.00	0.00	
07.03.25	1.244	193.19	204.13	-10.91	46.2	39.8	6.4	5.4	4.8	24.00	0.00	
08.03.25	1.185	193.31	204.41	-11.10	44.8	38.7	6.1	5.4	4.8	24.00	0.00	
09.03.25	1.098	195.50	206.50	-11.03	43.9	38.3	5.6	5.4	4.8	24.00	0.00	
10.03.25	1.067	193.63	204.69	-11.05	43.2	37.7	5.5	5.4	4.8	24.00	0.00	
11.03.25	0.983	195.13	205.75	-10.64	41.8	36.8	5.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
12.03.25	0.953	193.94	204.09	-10.15	41.4	36.5	4.9	5.3	4.8	24.00	0.00	
13.03.25	1.004	198.31	207.50	-9.15	41.8	36.7	5.1	5.4	4.8	24.00	0.00	
14.03.25	1.715	201.28	209.00	-7.73	53.3	44.8	8.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
15.03.25	1.836	200.91	207.69	-6.80	55.7	46.5	9.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
16.03.25	1.942	200.66	206.84	-6.20	56.9	47.2	9.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
17.03.25	1.966	201.06	206.94	-5.84	57.5	47.7	9.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>32.951</b>	<b>4218.09</b>	<b>4416.91</b>	<b>-198.79</b>	<b>50.5</b>	<b>42.7</b>	<b>7.8</b>	<b>5.3</b>	<b>4.8</b>	<b>518.99</b>	<b>153.01</b>	<b>Эл</b>

23,634

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.25 24:00	3659.163	366684.84	366490.72	83770.32
17.02.25 24:00	3626.212	362466.75	362073.81	83251.32
<b>Итого:</b>	<b>32.951</b>	<b>4218.09</b>	<b>4416.91</b>	<b>518.99</b>

Отчетный период: 672.00 ч

Время работы: 518.99 ч

Суммарное время отказа: 153.01 ч =

153.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель  
потребителя:

Представитель  
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37

Q = 23,634 Гкал