

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.105А
 Теплосчетчик МКТС: № 011549-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.02.24	2.163	178.78	179.13	-0.33	60.1	48.0	12.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
20.02.24	2.548	179.47	179.75	-0.32	66.3	52.1	14.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
21.02.24	2.244	180.16	180.50	-0.32	61.7	49.2	12.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
22.02.24	2.015	180.41	180.72	-0.32	57.9	46.7	11.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
23.02.24	1.792	180.59	180.91	-0.32	54.3	44.4	9.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
24.02.24	1.716	180.59	180.94	-0.32	52.8	43.3	9.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
25.02.24	1.734	180.59	180.88	-0.32	52.9	43.3	9.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
26.02.24	1.963	180.34	180.69	-0.33	56.6	45.7	10.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
27.02.24	1.954	180.31	180.66	-0.32	56.8	45.9	10.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
28.02.24	1.835	180.41	180.72	-0.32	55.2	45.0	10.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
29.02.24	1.648	182.38	182.69	-0.31	52.2	43.2	9.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
01.03.24	1.512	180.75	181.06	-0.31	50.1	41.7	8.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
02.03.24	1.610	180.13	180.44	-0.33	51.7	42.7	8.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
03.03.24	1.725	179.94	180.28	-0.32	53.8	44.2	9.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
04.03.24	1.732	179.88	180.22	-0.33	54.0	44.4	9.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
05.03.24	1.760	179.41	179.72	-0.34	54.3	44.5	9.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
06.03.24	1.881	179.59	179.97	-0.35	56.4	45.9	10.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
07.03.24	1.982	179.41	179.75	-0.33	58.2	47.2	11.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
08.03.24	2.069	179.31	179.63	-0.34	59.3	47.8	11.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
09.03.24	1.990	178.88	179.22	-0.34	58.2	47.1	11.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
10.03.24	2.116	177.53	177.91	-0.36	60.5	48.6	11.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
11.03.24	2.067	177.25	177.56	-0.34	59.9	48.2	11.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
12.03.24	1.615	181.91	182.28	-0.37	51.7	42.8	8.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
13.03.24	1.835	177.41	177.78	-0.35	55.8	45.5	10.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
14.03.24	1.750	177.44	177.78	-0.36	54.7	44.8	9.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
15.03.24	1.497	177.59	177.94	-0.36	50.7	42.3	8.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
16.03.24	1.362	177.69	178.06	-0.37	48.0	40.4	7.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
17.03.24	1.491	177.53	177.91	-0.37	50.5	42.1	8.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
18.03.24	1.371	177.63	178.00	-0.38	48.4	40.6	7.7	5.2	4.7	24.00	0.00	
19.03.24	1.344	177.81	178.19	-0.38	47.8	40.2	7.6	5.2	4.7	24.00	0.00	
Итого:	54.319	5381.09	5391.25	-10.17	55.0	44.9	10.1	5.3	4.7	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
19.03.24 24:00	3591.467	356279.75	355871.66	81112.38
18.02.24 24:00	3537.147	350898.66	350480.41	80392.38
Итого:	54.319	5381.09	5391.25	720.00

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 720.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(Dt) Gv>max(Dt) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

