

22.11 по 22.12.

13.12.23 01:09

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
Адрес объекта: ул. Советская д.105А
Теплосчетчик МКТС: № 011549-1 Версия МКТС: 2.51
Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	2.557	180.13	180.53	-0.45	66.4	52.2	14.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
23.11.23	2.516	180.09	180.56	-0.45	66.0	52.0	14.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
24.11.23	2.175	180.38	180.81	-0.45	61.3	49.2	12.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
25.11.23	1.915	180.59	181.03	-0.44	57.0	46.4	10.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
26.11.23	2.000	180.47	180.94	-0.46	58.3	47.2	11.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
27.11.23	1.817	181.56	182.03	-0.45	55.3	45.3	10.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
28.11.23	2.161	180.66	181.13	-0.47	60.4	48.5	12.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
29.11.23	2.158	180.56	181.03	-0.47	60.6	48.7	12.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
30.11.23	2.004	181.75	182.22	-0.46	57.7	46.7	11.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
01.12.23	2.112	182.06	182.50	-0.46	59.7	48.1	11.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
02.12.23	2.190	182.03	182.50	-0.45	61.0	49.0	12.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
03.12.23	2.323	181.56	182.00	-0.45	63.1	50.3	12.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
04.12.23	2.470	181.41	181.88	-0.46	64.7	51.1	13.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
05.12.23	2.541	181.16	181.63	-0.45	66.3	52.3	14.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
06.12.23	2.491	181.22	181.66	-0.44	65.5	51.8	13.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
07.12.23	2.731	180.88	181.28	-0.44	68.8	53.7	15.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
08.12.23	2.975	180.47	180.97	-0.45	72.7	56.2	16.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
09.12.23	3.057	180.50	180.91	-0.43	73.7	56.8	16.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
10.12.23	2.773	180.78	181.22	-0.43	69.7	54.4	15.3	5.4	4.7	24.00	0.00	
11.12.23	2.479	180.91	181.31	-0.42	65.2	51.5	13.7	5.4	4.7	24.00	0.00	
Итого:	47.445	3619.16	3628.13	-8.99	63.7	50.6	13.1	5.3	4.7	480.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	3379.977	338504.50	338061.78	78737.98
21.11.23 24:00	3332.531	334885.34	334433.66	78257.98
Итого:	47.445	3619.16	3628.13	480.00

Отчетный период: 480.00 ч

Время работы: 480.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-пит.(Эл) Непсправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q = 43,541 Гкал

