

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подпосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	Ул Советская 105,	Система:	Отп
Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.02.2024 по 19.03.2024			

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик, ошибка
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.02	2,72	166,34	167,38	0,00	1,03	169,25	169,03	0,22	61,34	44,97	16,37	6,2	5,85	24,0			
20.02	3,13	167,13	168,16	0,00	1,03	170,59	170,00	0,59	66,76	48,0	18,76	6,2	5,82	24,0			
21.02	2,70	167,72	168,75	0,00	1,03	170,69	170,44	0,25	61,71	45,58	16,13	6,2	5,82	24,0			
22.02	2,44	167,94	169,00	0,00	1,06	170,59	170,53	0,06	58,16	43,65	14,51	6,2	5,83	24,0			
23.02	2,15	168,13	169,22	0,00	1,09	170,47	170,63	-0,16	54,47	41,69	12,78	6,2	5,83	24,0			
24.02	2,05	168,19	169,31	0,00	1,13	170,44	170,69	-0,25	53,09	40,88	12,21	6,21	5,84	24,0			
25.02	2,12	168,13	169,28	0,00	1,16	170,44	170,63	-0,19	53,76	41,13	12,63	6,2	5,84	24,0			
26.02	2,39	167,97	169,03	0,00	1,06	170,56	170,56	0,00	57,43	43,19	14,24	6,2	5,83	24,0			
27.02	2,34	167,94	169,06	0,00	1,13	170,53	170,56	-0,03	57,1	43,15	13,95	6,2	5,83	24,0			
28.02	2,21	168,03	169,16	0,00	1,13	170,47	170,59	-0,13	55,5	42,36	13,14	6,2	5,83	24,0			
29.02	1,96	169,63	170,75	0,00	1,13	171,81	172,16	-0,34	52,23	40,65	11,58	6,23	5,86	24,0			
01.03	1,83	168,06	169,25	0,00	1,19	170,09	170,50	-0,41	50,43	39,54	10,89	6,24	5,87	24,0			
02.03	2,00	167,50	168,66	0,00	1,16	169,72	170,00	-0,28	52,53	40,6	11,93	6,23	5,86	24,0			
03.03	2,10	167,44	168,56	0,00	1,13	169,78	169,97	-0,19	54,23	41,69	12,54	6,23	5,86	24,0			
04.03	2,12	167,44	168,56	0,00	1,13	169,78	169,94	-0,16	54,41	41,75	12,66	6,23	5,86	24,0			
05.03	2,17	167,31	168,44	0,00	1,13	169,72	169,91	-0,19	55,02	42,03	12,99	6,22	5,85	24,0			
06.03	2,33	167,25	168,38	0,00	1,13	169,78	169,84	-0,06	57,0	43,06	13,94	6,23	5,86	24,0			
07.03	2,44	167,16	168,25	0,00	1,09	169,88	169,81	0,06	58,62	44,02	14,6	6,23	5,86	24,0			
08.03	2,56	167,09	168,22	0,00	1,13	169,91	169,81	0,09	59,82	44,5	15,32	6,22	5,87	24,0			
09.03	2,51	167,22	168,31	0,00	1,09	169,94	169,88	0,06	58,8	43,78	15,02	6,23	5,87	24,0			
10.03	2,70	166,28	167,34	0,00	1,06	169,19	168,97	0,22	61,38	45,14	16,24	6,18	5,82	24,0			
11.03	2,53	166,19	167,28	0,00	1,09	168,97	168,88	0,09	59,53	44,27	15,26	6,18	5,82	24,0			
12.03	2,03	170,47	171,66	0,00	1,19	172,69	173,00	-0,31	52,35	40,41	11,94	6,19	5,83	24,0			
13.03	2,29	166,44	167,56	0,00	1,13	168,97	169,00	-0,03	56,34	42,59	13,75	6,18	5,81	24,0			
14.03	2,15	166,47	167,56	0,00	1,09	168,84	169,00	-0,16	54,98	42,05	12,93	6,18	5,82	24,0			
15.03	1,82	166,63	167,78	0,00	1,16	168,66	169,06	-0,41	50,72	39,81	10,91	6,18	5,82	24,0			
16.03	1,68	166,72	167,88	0,00	1,16	168,59	169,06	-0,47	48,59	38,52	10,07	6,18	5,82	24,0			

17.03	1,81	166,59	167,75	0,00	1,16	168,66	169,03	-0,38	50,66	39,78	10,88	6,18	5,82	24,0
18.03	1,68	166,69	167,88	0,00	1,19	168,56	169,09	-0,53	48,76	38,64	10,12	6,18	5,82	24,0
19.03	1,68	167,13	167,44	0,00	0,31	169,00	168,59	0,41	48,4	38,34	10,06	6,18	5,82	24,0
Итого:	66,62	5023,19	5055,84	0,00	32,66	5096,56	4,66	-2,59	55,47	42,19	13,28	6,20	5,84	720,0

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, Т	M2, Т	Тр, ч	Классификация ошибок:								
18.02.2024	24:00	4458,36	374728,59	375673,25	80378,11	D - отключение по t1-t2<min								
19.03.2024	24:00	4524,99	379751,78	380729,09	81098,11	G - отключение по Gmin, Gmax								
Итого:		66,62	5023,19	5055,84	720,00	E - функциональный отказ								
						U - отключение питания								

Тотч.	=	Нараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	Тdt>min	+	ТГ>max	+	Тд.о.
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 66,623, Гкал

Представитель	Представитель	Тепло(водо)снабжающей организации
абонента		

