

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2024 по 18.10.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
19.09	0,73	100,81	93,72	7,09	0,00	102,84	95,44	7,41	66,25	62,78	3,47	7,9	7,72	24,0	
20.09	0,78	101,69	93,53	8,16	0,00	103,75	95,22	8,53	66,28	62,8	3,48	7,9	7,72	24,0	
21.09	0,71	100,44	93,72	6,72	0,00	102,47	95,44	7,03	66,39	62,86	3,53	7,91	7,73	24,0	
22.09	0,82	101,97	93,41	8,56	0,00	104,03	95,09	8,94	66,44	62,87	3,57	7,86	7,67	24,0	
23.09	0,75	100,91	93,56	7,34	0,00	102,97	95,28	7,69	66,3	62,65	3,65	7,89	7,7	24,0	
24.09	0,78	101,44	93,53	7,91	0,00	103,47	95,25	8,22	66,13	62,49	3,64	7,89	7,7	24,0	
25.09	0,78	101,50	93,59	7,91	0,00	103,56	95,28	8,28	66,33	62,74	3,59	7,89	7,7	24,0	
26.09	0,76	101,22	93,63	7,59	0,00	103,28	95,34	7,94	66,29	62,73	3,56	7,89	7,71	24,0	
27.09	0,79	101,66	93,44	8,22	0,00	103,69	95,13	8,56	66,29	62,73	3,56	7,89	7,71	24,0	
28.09	0,75	101,09	93,53	7,56	0,00	103,13	95,25	7,88	66,26	62,76	3,5	7,89	7,71	24,0	
29.09	0,81	102,06	93,31	8,75	0,00	104,13	95,00	9,13	66,17	62,71	3,46	7,85	7,66	24,0	
30.09	0,75	101,03	93,50	7,53	0,00	103,06	95,22	7,84	66,19	62,64	3,55	7,89	7,71	24,0	
01.10	0,77	100,34	92,72	7,63	0,00	102,38	94,41	7,97	66,32	62,7	3,62	7,8	7,62	24,0	
02.10	0,82	90,19	81,28	8,91	0,00	92,03	82,75	9,28	66,22	62,24	3,98	6,7	6,59	23,97	
03.10	0,77	99,34	91,38	7,97	0,00	101,31	93,00	8,31	65,8	62,25	3,55	7,6	7,43	24,0	
04.10	0,73	99,28	92,16	7,13	0,00	101,28	93,84	7,44	66,27	62,74	3,53	7,65	7,48	24,0	
05.10	0,78	98,91	90,94	7,97	0,00	100,94	92,63	8,31	66,8	63,23	3,57	7,55	7,38	23,92	
06.10	0,78	98,59	90,16	8,44	0,00	100,50	91,69	8,81	64,42	60,89	3,53	7,49	7,33	23,8	
07.10	0,74	99,53	92,34	7,19	0,00	101,59	94,09	7,50	67,2	63,63	3,57	7,65	7,48	24,0	
08.10	0,72	99,09	92,09	7,00	0,00	101,13	93,78	7,34	66,78	63,29	3,49	7,64	7,47	24,0	
09.10	0,76	98,94	91,09	7,84	0,00	100,94	92,78	8,16	66,31	62,78	3,53	7,56	7,4	24,0	
10.10	0,75	99,59	92,03	7,56	0,00	101,63	93,72	7,91	66,15	62,61	3,54	7,65	7,48	24,0	
11.10	0,72	99,13	92,16	6,97	0,00	101,09	93,81	7,28	65,97	62,44	3,53	7,66	7,48	24,0	
12.10	0,72	99,22	92,16	7,06	0,00	101,19	93,81	7,38	65,95	62,39	3,56	7,65	7,48	24,0	
13.10	0,81	100,59	91,78	8,81	0,00	102,59	93,41	9,19	65,18	61,65	3,53	7,58	7,41	24,0	
14.10	0,76	99,91	92,00	7,91	0,00	101,88	93,63	8,25	65,17	61,61	3,56	7,64	7,47	24,0	
15.10	0,73	99,41	92,16	7,25	0,00	101,38	93,78	7,59	65,66	62,11	3,55	7,64	7,47	24,0	
16.10	0,80	100,66	92,19	8,47	0,00	102,66	93,88	8,78	65,98	62,41	3,57	7,64	7,47	24,0	
17.10	0,75	99,66	92,28	7,38	0,00	101,66	93,97	7,69	66,25	62,64	3,61	7,64	7,47	24,0	
18.10	0,77	99,81	91,91	7,91	0,00	101,84	93,56	8,28	65,96	62,38	3,58	7,65	7,48	24,0	
Итого:	22,91	2998,00	2765,28	232,72	0,00	3058,38	0,00	242,91	66,12	62,56	3,56	7,71	7,53	719,69	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.09.2024	24:00	2860,48	321031,94	285694,47	84917,78
18.10.2024	24:00	2883,39	324029,94	288459,75	85637,47
ИТОГО:		22,91	2998,00	2765,28	719,69

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит	+ Тф.отк.	+ Tdt<mi	TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 719,69	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q =

Представитель
тепло(водо)снабжающей
абонента организации



*Q_{отп} = 19,96 ткал
Q_{твс} = 15,164 ткал
V_{твс} = 243,015 м³*