

Управление Юн Степановичеве
 Организация: ООО УК "Фрегат"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

Номер прибора: 11769

Адрес дома: ул Советская 105

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 за период с 18.11.2024 по 17.12.2024**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	1.636230	163.438	165.094	0.000	1.656	0.000	47.9	37.8	10.0	24.00	
19.11	1.733398	164.375	166.031	0.000	1.656	0.000	49.2	38.7	10.6	24.00	
20.11	1.677734	163.469	165.094	0.000	1.625	0.000	48.7	38.4	10.3	24.00	
21.11	1.333008	163.844	165.500	0.000	1.656	0.000	43.2	35.1	8.1	24.00	
22.11	2.054199	165.719	167.375	0.000	1.656	0.000	53.3	40.9	12.4	24.00	
23.11	1.982422	164.375	166.031	0.000	1.656	0.000	52.5	40.4	12.1	24.00	
24.11	2.316895	163.313	164.938	0.000	1.625	0.000	56.6	42.4	14.2	24.00	
25.11	2.385254	163.219	164.813	0.000	1.594	0.000	57.9	43.3	14.6	24.00	
26.11	2.500488	163.063	164.594	0.000	1.531	0.000	59.5	44.2	15.3	24.00	
27.11	2.416504	163.063	164.656	0.000	1.594	0.000	58.7	43.8	14.8	24.00	
28.11	2.262207	163.125	164.750	0.000	1.625	0.000	56.6	42.7	13.9	24.00	
29.11	2.023926	163.406	165.063	0.000	1.656	0.000	53.5	41.1	12.4	24.00	
30.11	2.014648	163.344	164.969	0.000	1.625	0.000	53.2	40.9	12.4	24.00	
01.12	1.979980	163.344	165.063	0.000	1.719	0.000	52.8	40.6	12.1	24.00	
02.12	2.104492	163.344	165.000	0.000	1.656	0.000	54.3	41.4	12.9	24.00	
03.12	2.059570	163.344	164.969	0.000	1.625	0.000	53.8	41.1	12.6	24.00	
04.12	2.266602	163.188	164.875	0.000	1.688	0.000	56.3	42.4	13.9	24.00	
05.12	2.675293	164.000	165.594	0.000	1.594	0.000	61.4	45.1	16.3	24.00	
06.12	2.676758	164.313	165.875	0.000	1.563	0.000	61.3	45.0	16.3	24.00	
07.12	2.442383	164.438	166.094	0.000	1.656	0.000	58.4	43.5	14.9	24.00	
08.12	2.423340	164.406	166.063	0.000	1.656	0.000	58.1	43.4	14.8	24.00	
09.12	2.190430	164.531	166.156	0.000	1.625	0.000	55.5	42.1	13.3	24.00	
10.12	2.225586	158.375	160.031	0.000	1.656	0.000	56.6	42.6	14.1	23.12	U
11.12											-
12.12											-
13.12											-
14.12											-
15.12											-
16.12											-
17.12											-
Итого	49.3813	3761.03	3798.63	0.00	37.59	0.00	54.8	41.6	13.1	551.12	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2024	24:00	4638.17285	393600.50	394699.50	0.00	86883.05
10.12.2024	24:00	4687.55420	397361.53	398498.13	0.00	87434.17
Итого		49.381	3761.03	3798.63	0.00	551.12

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Qсч = 64,513 Гкал

$$\text{Тотч} = \text{Тнараб} + \text{Тсб.пит} + \text{Тф.отк} + \text{Тdt<min} + \text{ТG<min} + \text{ТG>max}$$

$$720.00 = 551.12 + 0.88 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

