

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105, 140	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.12	3,42	166,53	168,03	0,00	1,50	170,16	169,94	0,22	68,99	48,46	20,53	6,31	5,98	24,0	
19.12	3,25	163,94	165,44	0,00	1,50	167,47	167,31	0,16	68,4	48,55	19,85	6,3	5,95	24,0	
20.12	1,95	164,72	166,41	0,00	1,69	166,84	167,66	-0,81	51,87	40,02	11,85	6,3	5,95	24,0	
21.12	2,09	164,69	166,34	0,00	1,66	166,91	167,69	-0,78	53,69	40,96	12,73	6,3	5,95	24,0	
22.12	2,31	164,53	166,16	0,00	1,63	167,03	167,63	-0,59	56,89	42,82	14,07	6,31	5,96	24,0	
23.12	2,18	164,63	166,25	0,00	1,63	167,03	167,69	-0,66	55,58	42,32	13,26	6,31	5,96	24,0	
24.12	1,93	164,13	165,81	0,00	1,69	166,25	167,09	-0,84	52,08	40,33	11,75	6,3	5,95	24,0	
25.12	2,15	163,16	164,81	0,00	1,66	165,44	166,19	-0,75	54,68	41,46	13,22	6,19	5,85	24,0	
26.12	2,15	162,78	164,47	0,00	1,69	165,09	165,78	-0,69	54,64	41,43	13,21	6,15	5,82	24,0	
27.12	2,05	162,84	164,56	0,00	1,72	165,06	165,91	-0,84	53,59	40,97	12,62	6,15	5,81	24,0	
28.12	2,09	158,34	159,97	0,00	1,63	160,56	161,28	-0,72	54,41	41,22	13,19	6,09	5,77	24,0	
29.12	2,08	162,84	164,50	0,00	1,66	165,09	165,81	-0,72	54,1	41,32	12,78	6,15	5,81	24,0	
30.12	2,08	162,81	164,47	0,00	1,66	165,06	165,84	-0,78	53,91	41,15	12,76	6,16	5,82	24,0	
31.12	2,11	162,84	164,53	0,00	1,69	165,06	165,81	-0,75	54,02	41,06	12,96	6,15	5,82	24,0	
01.01	2,21	162,78	164,41	0,00	1,63	165,16	165,81	-0,66	55,45	41,89	13,56	6,15	5,81	24,0	
02.01	1,87	162,97	164,69	0,00	1,72	164,97	165,91	-0,94	50,83	39,36	11,47	6,16	5,82	24,0	
03.01	2,29	162,78	164,44	0,00	1,66	165,19	165,84	-0,66	56,13	42,05	14,08	6,15	5,82	24,0	
04.01	2,50	162,56	164,16	0,00	1,59	165,25	165,69	-0,44	59,52	44,15	15,37	6,15	5,8	24,0	
05.01	2,64	162,53	164,16	0,00	1,63	165,34	165,72	-0,38	60,87	44,59	16,28	6,26	5,93	24,0	
06.01	2,63	162,56	164,16	0,00	1,59	165,38	165,72	-0,34	60,84	44,66	16,18	6,29	5,95	24,0	
07.01	2,15	162,84	164,47	0,00	1,63	165,16	165,84	-0,69	54,82	41,64	13,18	6,29	5,95	24,0	
08.01	1,74	163,06	164,75	0,00	1,69	164,97	165,94	-0,97	49,29	38,59	10,7	6,29	5,95	24,0	
09.01	2,11	163,22	164,88	0,00	1,66	165,47	166,22	-0,75	54,32	41,4	12,92	6,29	5,95	24,0	
10.01	1,85	162,97	164,66	0,00	1,69	165,03	165,91	-0,88	51,12	39,78	11,34	6,29	5,95	24,0	
11.01	1,71	163,09	164,81	0,00	1,72	164,94	165,97	-1,03	48,78	38,25	10,53	6,29	5,95	24,0	
12.01	2,35	162,69	164,31	0,00	1,63	165,22	165,75	-0,53	57,54	43,07	14,47	6,28	5,94	24,0	
13.01	2,35	162,53	164,16	0,00	1,63	165,03	165,63	-0,59	57,43	42,98	14,45	6,29	5,95	24,0	
14.01	2,63	162,34	163,97	0,00	1,63	165,13	165,53	-0,41	60,69	44,49	16,2	6,28	5,95	24,0	
15.01	2,18	163,50	165,25	0,00	1,75	165,84	166,59	-0,75	54,66	41,32	13,34	6,21	5,88	24,0	
16.01	2,22	163,91	165,63	0,00	1,72	166,25	167,00	-0,75	55,15	41,61	13,54	6,18	5,84	24,0	
17.01	1,90	164,09	165,69	0,00	1,59	166,06	166,88	-0,81	50,71	39,12	11,59	6,18	5,85	24,0	
Итого:	69,15	5059,22	5110,31	0,00	51,09	5133,44	20,50	-20,13	55,65	41,97	13,68	6,23	5,89	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.12.2024	24:00	4705,67	398513,38	399661,59	87601,82
17.01.2025	24:00	4774,81	403572,59	404771,91	88345,82
ИТОГО:		69,15	5059,22	5110,31	744,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит	+	Тф.отк.	+	Тдт<mi	+	ТG<mi	+	ТG>max	+	Тд.о.
744,00	=	744,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 69,146 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

