

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"		Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	МКТС		Номер прибора:	11769											
Адрес дома:	ул Советская 105,		Система:	ГВС											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.12	0,80	88,34	79,31	9,03	0,00	90,03	80,63	9,41	64,6	60,75	3,85	8,19	8,17	24,0	
24.12	0,77	88,34	79,53	8,81	0,00	90,00	80,88	9,13	63,79	60,07	3,72	8,15	8,13	24,0	
25.12	0,82	89,25	79,31	9,94	0,00	90,91	80,63	10,28	63,47	59,78	3,69	8,19	8,17	24,0	
26.12	0,82	89,28	79,28	10,00	0,00	90,94	80,63	10,31	63,04	59,36	3,68	8,18	8,16	24,0	
27.12	0,75	88,16	79,53	8,63	0,00	89,75	80,81	8,94	62,87	59,21	3,66	8,19	8,17	24,0	
28.12	0,78	88,69	79,41	9,28	0,00	90,31	80,72	9,59	62,84	59,17	3,67	8,18	8,16	24,0	
29.12	0,71	87,81	79,66	8,16	0,00	89,41	80,88	8,53	61,72	58,16	3,56	8,18	8,16	24,0	
30.12	0,78	89,38	79,66	9,72	0,00	90,94	80,94	10,00	61,75	58,22	3,53	8,11	8,09	24,0	
31.12	1,00	93,63	79,22	14,31	0,00	95,16	80,47	14,69	61,17	57,74	3,43	7,97	7,95	24,0	
01.01	0,76	88,03	79,78	8,25	0,00	89,69	81,09	8,59	63,71	59,79	3,92	8,24	8,22	24,0	
02.01	0,97	90,16	79,38	10,78	0,00	92,03	80,84	11,19	67,66	63,21	4,45	8,2	8,17	24,0	
03.01	0,93	87,69	79,44	8,25	0,00	89,84	81,16	8,69	73,68	68,63	5,05	8,18	8,15	24,0	
04.01	1,00	88,44	79,09	9,34	0,00	90,66	80,81	9,84	74,39	69,29	5,1	8,18	8,14	24,0	
05.01	1,01	88,78	79,31	9,47	0,00	90,97	81,03	9,94	73,85	68,81	5,04	8,17	8,14	24,0	
06.01	0,96	89,50	79,31	10,19	0,00	91,50	80,88	10,63	69,77	65,35	4,42	8,16	8,13	24,0	
07.01	0,94	88,38	79,44	8,94	0,00	90,47	81,09	9,38	72,13	67,26	4,87	8,19	8,16	24,0	
08.01	0,98	88,53	79,38	9,16	0,00	90,75	81,09	9,66	74,0	68,97	5,03	8,13	8,09	24,0	
09.01	0,77	88,38	79,97	8,41	0,00	90,06	81,34	8,72	64,55	60,7	3,85	8,15	8,13	24,0	
10.01	0,75	87,84	79,56	8,28	0,00	89,47	80,91	8,56	63,5	59,66	3,84	8,13	8,11	24,0	
11.01	0,87	89,81	79,28	10,53	0,00	91,50	80,59	10,91	63,86	60,0	3,86	8,09	8,07	24,0	
12.01	0,95	89,78	79,19	10,59	0,00	91,66	80,63	11,03	67,15	62,84	4,31	8,11	8,08	24,0	
13.01	0,95	87,63	79,31	8,31	0,00	89,84	81,09	8,75	74,95	69,78	5,17	8,11	8,07	24,0	
14.01	0,95	89,19	79,25	9,94	0,00	91,22	80,84	10,38	70,41	66,03	4,38	8,05	8,02	24,0	
15.01	0,79	87,34	78,47	8,88	0,00	89,03	79,81	9,22	64,64	60,75	3,89	8,09	8,07	23,71	
16.01	0,86	89,59	79,38	10,22	0,00	91,28	80,72	10,56	64,1	60,17	3,93	8,09	8,07	24,0	
17.01	0,84	87,88	78,44	9,44	0,00	89,63	79,81	9,81	65,49	61,47	4,02	8,07	8,05	23,73	
18.01	0,86	88,81	79,41	9,41	0,00	90,63	80,84	9,78	66,61	62,49	4,12	8,08	8,06	24,0	
19.01	0,81	88,56	79,53	9,03	0,00	90,28	80,91	9,38	65,1	61,21	3,89	8,1	8,07	24,0	
20.01	0,85	89,34	79,44	9,91	0,00	91,09	80,81	10,28	65,02	61,17	3,85	8,09	8,06	24,0	
21.01	0,86	89,34	79,66	9,69	0,00	91,13	81,06	10,06	65,95	61,97	3,98	8,04	8,02	24,0	
Итого:	25,89	2665,78	2380,91	284,88	0,00	2720,16	0,00	296,22	66,51	62,40	4,11	8,13	8,11	719,44	
Показания интеграторов счётчика:						Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min									
22.12.2023	24:00	2660,80	297485,09	264320,19	78477,92	G - отключение по Gmin, Gmax									
21.01.2024	24:00	2686,68	300150,88	266701,09	79197,36	E - функциональный отказ									
ИТОГО:		25,89	2665,78	2380,91	719,44	U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<min	+	ТG>max			
720,00	=	719,44	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0			
Досчёт: Q =		25,908 Гкал													
Представитель		«УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»													
абонента:		Представитель тепло(водо)снабжающей организации													



$V = 284,87 \rightarrow 64,455 \text{ м}^3$ $290,388 \text{ м}^3$
 $V = 290,614 \text{ м}^3$
 $Q = 18,134 \text{ Гкал}$