

Организация:	ООО УК "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
20.03	0,87	86,75	77,16	9,59	0,00	88,50	78,56	9,94	66,45	62,19	4,26	8,31	8,22	24,0	
21.03	0,95	88,97	77,97	11,00	0,00	90,78	79,34	11,44	66,54	62,38	4,16	8,34	8,24	24,0	
22.03	0,87	86,31	76,78	9,53	0,00	88,06	78,19	9,88	66,7	62,44	4,26	8,33	8,25	24,0	
23.03	0,82	85,63	76,91	8,72	0,00	87,38	78,25	9,13	66,35	62,14	4,21	8,32	8,23	24,0	
24.03	0,84	86,31	76,91	9,41	0,00	88,03	78,28	9,75	66,03	61,88	4,15	8,26	8,17	24,0	
25.03	0,91	87,59	77,28	10,31	0,00	89,38	78,66	10,72	66,35	62,16	4,19	8,32	8,23	24,0	
26.03	0,82	85,69	76,97	8,72	0,00	87,44	78,38	9,06	66,62	62,36	4,26	8,32	8,23	24,0	
27.03	0,85	86,31	76,84	9,47	0,00	88,03	78,19	9,84	65,73	61,59	4,14	8,31	8,22	24,0	
28.03	0,86	86,47	76,91	9,56	0,00	88,19	78,28	9,91	66,08	61,9	4,18	8,31	8,22	24,0	
29.03	0,84	85,97	76,56	9,41	0,00	87,69	77,88	9,81	65,55	61,42	4,13	8,32	8,23	23,89	
30.03	0,91	87,09	76,63	10,47	0,00	88,84	78,03	10,81	66,2	62,03	4,17	8,3	8,22	24,0	
31.03	0,94	87,84	76,69	11,16	0,00	89,63	78,03	11,59	66,02	61,94	4,08	8,27	8,18	24,0	
01.04	0,82	85,50	76,47	9,03	0,00	87,22	77,81	9,41	66,17	62,09	4,08	8,16	8,08	24,0	
02.04	0,81	84,66	75,69	8,97	0,00	86,34	77,06	9,28	66,18	62,16	4,02	8,1	8,02	24,0	
03.04	0,87	85,50	75,63	9,88	0,00	87,25	77,00	10,25	66,55	62,41	4,14	8,1	8,02	24,0	
04.04	0,82	84,75	75,88	8,88	0,00	86,47	77,22	9,25	66,33	62,16	4,17	8,1	8,02	24,0	
05.04	0,85	85,22	75,81	9,41	0,00	86,94	77,19	9,75	66,43	62,21	4,22	8,12	8,04	24,0	
06.04	0,86	85,19	75,75	9,44	0,00	86,94	77,13	9,81	66,81	62,51	4,3	8,11	8,03	24,0	
07.04	0,86	85,53	75,84	9,69	0,00	87,25	77,19	10,06	66,37	62,21	4,16	8,1	8,02	24,0	
08.04	0,81	84,72	75,91	8,81	0,00	86,41	77,25	9,16	66,13	62,0	4,13	8,11	8,03	24,0	
09.04	0,80	85,75	77,16	8,59	0,00	87,50	78,56	8,94	66,49	62,44	4,05	8,13	8,04	24,0	
10.04	0,81	85,50	76,53	8,97	0,00	87,25	77,91	9,34	66,17	62,16	4,01	8,13	8,04	24,0	
11.04	0,76	84,13	76,03	8,09	0,00	85,78	77,38	8,41	65,87	61,86	4,01	8,13	8,05	24,0	
12.04	0,77	84,22	76,06	8,16	0,00	85,91	77,44	8,47	66,14	61,97	4,17	8,14	8,06	24,0	
13.04	0,80	84,50	75,88	8,63	0,00	86,22	77,22	9,00	66,38	62,21	4,17	8,13	8,05	24,0	
14.04	0,86	85,53	75,84	9,69	0,00	87,28	77,19	10,09	66,27	62,17	4,1	8,09	8,0	24,0	
15.04	0,79	84,28	76,00	8,28	0,00	85,97	77,38	8,59	66,47	62,23	4,24	8,12	8,03	24,0	
16.04	0,76	84,00	76,16	7,84	0,00	85,72	77,50	8,22	66,23	62,02	4,21	8,12	8,04	24,0	
17.04	0,80	84,81	76,09	8,72	0,00	86,50	77,44	9,06	65,85	61,73	4,12	8,12	8,04	24,0	
18.04	0,84	85,13	75,66	9,47	0,00	86,81	77,00	9,81	65,68	61,49	4,19	8,11	8,03	23,9	
Итого:	25,15	2569,84	2291,97	277,88	0,00	2621,69	0,00	288,78	66,24	62,08	4,16	8,19	8,11	719,79	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
19.03.2024	24:00	2735,41	305381,84	271364,72	80588,24
18.04.2024	24:00	2760,56	307951,69	273656,69	81308,03
ИТОГО:		25,15	2569,84	2291,97	719,79

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	+	TG<mi	+	TG>max	
720,00	=	719,79	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	

Досчёт: Q = 25,15 Гкал



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

V = 288,864 м³
Q = 18,025