

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат	Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2			
19.04	0,79	84,56	76,16	8,41	0,00	86,25	77,50	8,75	65,89	61,65	4,24	8,11	8,03	24,0		
20.04	0,87	85,97	76,13	9,84	0,00	87,69	77,47	10,22	65,91	61,75	4,16	8,11	8,03	23,89		
21.04	0,87	85,88	76,03	9,84	0,00	87,59	77,41	10,19	65,97	61,79	4,18	8,06	7,98	24,0		
22.04	0,83	85,28	76,16	9,13	0,00	87,00	77,50	9,50	66,02	61,87	4,15	8,11	8,03	24,0		
23.04	0,83	85,25	76,16	9,09	0,00	86,97	77,50	9,47	66,04	61,87	4,17	8,11	8,02	24,0		
24.04	0,83	85,25	76,13	9,13	0,00	86,97	77,47	9,50	66,21	62,04	4,17	8,11	8,03	24,0		
25.04	0,75	84,34	76,34	8,00	0,00	86,00	77,69	8,31	65,44	61,41	4,03	8,11	8,03	24,0		
26.04	0,70	84,16	76,56	7,59	0,00	85,72	77,84	7,88	63,79	59,93	3,86	8,1	8,02	24,0		
27.04	0,78	85,13	76,25	8,88	0,00	86,75	77,53	9,22	63,92	59,98	3,94	8,11	8,03	24,0		
28.04	0,44	46,59	41,28	5,31	0,00	47,41	41,91	5,50	61,57	57,58	3,99	5,14	5,2	21,52		
29.04	0,79	81,00	71,53	9,47	0,00	82,47	72,66	9,81	61,99	57,89	4,1	7,33	7,27	23,73		
30.04	0,76	86,78	78,34	8,44	0,00	88,38	79,66	8,72	63,75	59,78	3,97	7,99	7,91	24,0		
01.05	0,81	86,47	77,28	9,19	0,00	88,13	78,59	9,53	63,87	59,86	4,01	7,94	7,86	24,0		
02.05	0,81	86,03	77,00	9,03	0,00	87,69	78,28	9,41	64,54	60,44	4,1	7,91	7,84	24,0		
03.05	0,75	74,41	65,81	8,59	0,00	75,81	66,91	8,91	64,22	59,94	4,28	7,01	6,97	23,96		
04.05	0,84	85,63	76,00	9,63	0,00	87,25	77,28	9,97	64,42	60,2	4,22	7,79	7,71	24,0		
05.05	0,78	85,59	77,00	8,59	0,00	87,22	78,28	8,94	63,51	59,4	4,11	7,84	7,76	24,0		
06.05	0,79	85,28	76,44	8,84	0,00	86,84	77,69	9,16	63,4	59,27	4,13	7,82	7,74	24,0		
07.05	0,85	86,41	76,66	9,75	0,00	88,06	77,91	10,16	63,89	59,66	4,23	7,9	7,82	24,0		
08.05	0,87	87,00	76,53	10,47	0,00	88,56	77,78	10,78	62,74	58,56	4,18	7,9	7,82	24,0		
09.05	0,92	87,66	76,50	11,16	0,00	89,25	77,72	11,53	62,75	58,45	4,3	7,9	7,82	24,0		
10.05	0,80	85,59	76,63	8,97	0,00	87,16	77,84	9,31	62,73	58,45	4,28	7,92	7,84	24,0		
11.05	0,79	86,16	77,19	8,97	0,00	87,72	78,41	9,31	62,55	58,37	4,18	7,91	7,83	24,0		
12.05	0,91	87,78	76,38	11,41	0,00	89,38	77,59	11,78	62,35	58,18	4,17	7,84	7,77	24,0		
13.05	0,86	86,84	76,47	10,38	0,00	88,41	77,66	10,75	62,34	58,15	4,19	7,9	7,82	24,0		
14.05	0,87	87,53	77,22	10,31	0,00	89,13	78,47	10,66	62,82	58,63	4,19	7,92	7,84	24,0		
15.05	0,89	88,63	77,91	10,72	0,00	90,28	79,19	11,09	63,21	59,1	4,11	7,91	7,82	24,0		
16.05	0,85	88,06	77,88	10,19	0,00	89,66	79,13	10,53	62,78	58,76	4,02	7,93	7,85	24,0		
17.05	0,80	87,25	78,03	9,22	0,00	88,88	79,31	9,56	63,31	59,33	3,98	7,95	7,87	24,0		
18.05	0,82	87,44	78,00	9,44	0,00	89,09	79,31	9,78	63,99	59,99	4,0	7,95	7,87	24,0		
Итого:	24,24	2529,94	2251,97	277,97	0,00	2577,69	0,00	288,22	63,89	59,78	4,12	7,87	7,79	717,09		

Показания интеграторов счётчика:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.04.2024	24:00	2760,56	307951,69	273656,69	81308,03
18.05.2024	24:00	2784,80	310481,63	275908,66	82025,13
ИТОГО:		24,24	2529,94	2251,97	717,09

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.
720,00	=	717,09	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 24,342 Гкал
Представитель ООО "УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКВЬЯ"
абонента

Представитель тепло(водо)снабжающей организации



289,389 м³
Q = 18,058