

Юг Подмосковья

Организация: ООО УК "Фрегат"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Советская 105,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11769
 Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.01	0,87	101,31	91,47	9,84	0,00	103,28	93,09	10,19	64,96	61,4	3,56	7,66	7,48	23,75	
19.01	0,82	101,72	92,62	9,09	0,00	103,69	94,19	9,50	64,61	61,08	3,53	7,64	7,46	24,0	
20.01	0,78	101,00	92,72	8,28	0,00	102,94	94,37	8,56	64,82	61,28	3,54	7,69	7,51	24,0	
21.01	0,79	100,31	91,59	8,72	0,00	102,22	93,16	9,06	64,1	60,59	3,51	7,68	7,5	23,71	
22.01	0,86	101,31	91,37	9,94	0,00	103,22	92,91	10,31	63,97	60,44	3,53	7,68	7,49	23,7	
23.01	0,83	101,84	92,69	9,16	0,00	103,81	94,28	9,53	64,52	60,98	3,54	7,69	7,51	24,0	
24.01	0,79	101,22	92,84	8,37	0,00	103,16	94,50	8,66	64,84	61,29	3,55	7,7	7,51	24,0	
25.01	0,81	101,53	92,75	8,78	0,00	103,53	94,37	9,16	65,03	61,47	3,56	7,69	7,51	24,0	
26.01	0,82	101,66	92,59	9,06	0,00	103,66	94,22	9,44	65,0	61,51	3,49	7,65	7,46	24,0	
27.01	0,81	101,47	92,75	8,72	0,00	103,44	94,37	9,06	65,38	61,84	3,54	7,71	7,52	24,0	
28.01	0,74	95,97	87,94	8,03	0,00	97,81	89,44	8,37	63,89	60,38	3,51	7,11	6,97	24,0	
29.01	0,82	96,19	86,25	9,94	0,00	97,94	87,66	10,28	62,81	59,34	3,47	6,95	6,81	24,0	
30.01	0,85	100,66	91,12	9,53	0,00	102,62	92,72	9,91	64,91	61,36	3,55	7,53	7,36	24,0	
31.01	0,83	102,16	93,09	9,06	0,00	104,16	94,78	9,37	65,51	61,99	3,52	7,76	7,57	24,0	
01.02	0,80	99,81	91,22	8,59	0,00	101,81	92,84	8,97	65,56	61,98	3,58	7,57	7,39	23,89	
02.02	0,92	101,53	90,59	10,94	0,00	103,50	92,19	11,31	65,12	61,58	3,54	7,45	7,28	24,0	
03.02	0,92	101,72	90,69	11,03	0,00	103,69	92,28	11,41	65,02	61,51	3,51	7,49	7,32	24,0	
04.02	0,77	96,47	88,22	8,25	0,00	98,37	89,78	8,59	65,03	61,43	3,6	7,23	7,08	24,0	
05.02	0,78	94,91	86,47	8,44	0,00	96,75	87,97	8,78	64,8	61,09	3,71	7,06	6,92	24,0	
06.02	0,81	100,09	91,16	8,94	0,00	102,03	92,75	9,28	64,72	61,19	3,53	7,53	7,35	24,0	
07.02	0,79	99,53	90,47	9,06	0,00	101,37	91,97	9,41	63,07	59,65	3,42	7,53	7,36	23,82	
08.02	0,79	100,19	91,22	8,97	0,00	102,03	92,75	9,28	63,54	60,11	3,43	7,51	7,34	24,0	
09.02	0,83	98,44	88,81	9,62	0,00	100,31	90,31	10,00	64,1	60,55	3,55	7,26	7,1	24,0	
10.02	0,78	99,84	91,16	8,69	0,00	101,72	92,72	9,00	63,66	60,23	3,43	7,52	7,35	24,0	
11.02	0,79	99,97	91,03	8,94	0,00	101,84	92,53	9,31	63,45	60,03	3,42	7,52	7,35	23,98	
12.02	0,79	99,56	90,50	9,06	0,00	101,41	92,00	9,41	63,11	59,73	3,38	7,51	7,34	23,91	
13.02	0,81	99,44	90,87	8,56	0,00	101,41	92,53	8,87	65,52	61,83	3,69	7,52	7,35	24,0	
14.02	0,88	100,22	90,44	9,78	0,00	102,22	92,06	10,16	65,79	62,12	3,67	7,51	7,35	24,0	
15.02	0,78	99,31	91,03	8,28	0,00	101,25	92,62	8,62	64,95	61,34	3,61	7,57	7,4	24,0	
16.02	0,85	100,81	91,19	9,62	0,00	102,75	92,75	10,00	64,73	61,15	3,58	7,58	7,41	24,0	
17.02	0,74	98,81	91,59	7,22	0,00	100,78	93,22	7,56	65,8	62,12	3,68	7,63	7,46	24,0	
Итого:	25,28	3099,00	2818,47	280,53	0,00	3158,72	0,00	291,37	64,59	61,06	3,54	7,52	7,35	742,76	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2025	24:00	2956,68	333228,47	296850,66	87815,12
17.02.2025	24:00	2981,96	336327,47	299669,12	88557,87
ИТОГО:		25,28	3099,00	2818,47	742,76


Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =742,76 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 25,327 Гкал

Представитель
абонента



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

