

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.08.2024 по 18.09.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.08	0,63	98,72	93,16	5,56	0,00	100,72	94,84	5,88	66,15	62,77	3,38	7,74	7,57	23,93			
20.08	0,65	99,16	93,06	6,09	0,00	101,16	94,78	6,38	65,97	62,65	3,32	7,74	7,56	24,0			
21.08	0,70	99,91	92,84	7,06	0,00	101,88	94,50	7,38	65,73	62,39	3,34	7,72	7,54	24,0			
22.08	0,70	99,69	92,75	6,94	0,00	101,69	94,44	7,25	65,71	62,35	3,36	7,72	7,55	24,0			
23.08	0,66	99,19	92,97	6,22	0,00	101,19	94,63	6,56	65,8	62,44	3,36	7,73	7,55	24,0			
24.08	0,67	99,38	92,91	6,47	0,00	101,34	94,63	6,72	65,71	62,32	3,39	7,72	7,54	24,0			
25.08	0,68	99,66	92,91	6,75	0,00	101,59	94,53	7,06	65,19	61,88	3,31	7,7	7,53	24,0			
26.08	0,70	100,56	93,50	7,06	0,00	102,56	95,19	7,38	65,33	62,07	3,26	7,73	7,55	24,0			
27.08	0,69	99,75	92,88	6,88	0,00	101,72	94,53	7,19	65,97	62,65	3,32	7,72	7,54	24,0			
28.08	0,72	100,25	92,72	7,53	0,00	102,25	94,38	7,88	65,39	62,15	3,24	7,72	7,54	24,0			
29.08	0,65	99,19	92,94	6,25	0,00	101,13	94,63	6,50	65,33	62,09	3,24	7,72	7,55	24,0			
30.08	0,62	98,88	93,09	5,78	0,00	100,81	94,75	6,06	65,2	61,93	3,27	7,72	7,55	24,0			
31.08	0,67	99,31	92,91	6,41	0,00	101,31	94,59	6,72	65,93	62,6	3,33	7,71	7,53	24,0			
01.09	0,71	100,16	92,72	7,44	0,00	102,09	94,38	7,72	65,09	61,87	3,22	7,66	7,48	24,0			
02.09	0,69	99,66	92,84	6,81	0,00	101,66	94,53	7,13	65,9	62,59	3,31	7,7	7,53	24,0			
03.09	0,70	99,84	92,84	7,00	0,00	101,84	94,50	7,34	65,89	62,56	3,33	7,7	7,53	24,0			
04.09	0,71	99,88	92,91	6,97	0,00	101,88	94,63	7,25	66,25	62,83	3,42	7,71	7,53	24,0			
05.09	0,71	99,72	93,03	6,69	0,00	101,78	94,72	7,06	66,31	62,77	3,54	7,7	7,53	24,0			
06.09	0,73	100,25	93,09	7,16	0,00	102,28	94,81	7,47	66,38	62,86	3,52	7,71	7,53	24,0			
07.09	0,70	96,50	89,81	6,69	0,00	98,44	91,44	7,00	66,34	62,73	3,61	7,36	7,2	24,0			
08.09	0,71	99,78	93,06	6,72	0,00	101,81	94,78	7,03	66,56	63,05	3,51	7,68	7,5	24,0			
09.09	0,71	99,84	93,03	6,81	0,00	101,88	94,75	7,13	66,36	62,9	3,46	7,7	7,53	24,0			
10.09	0,68	99,59	93,03	6,56	0,00	101,59	94,72	6,88	66,08	62,68	3,4	7,7	7,52	24,0			
11.09	0,73	100,31	92,94	7,38	0,00	102,34	94,63	7,72	66,13	62,72	3,41	7,7	7,53	24,0			
12.09	0,76	101,28	93,38	7,91	0,00	103,31	95,09	8,22	66,21	62,81	3,4	7,7	7,52	24,0			
13.09	0,70	100,97	94,09	6,88	0,00	103,00	95,81	7,19	66,09	62,73	3,36	7,74	7,55	24,0			
14.09	0,70	99,53	92,78	6,75	0,00	101,53	94,47	7,06	66,33	62,91	3,42	7,71	7,53	24,0			
15.09	0,74	100,41	92,69	7,72	0,00	102,44	94,38	8,06	65,79	62,44	3,35	7,67	7,5	24,0			
16.09	0,74	100,97	93,47	7,50	0,00	103,00	95,19	7,81	66,32	62,91	3,41	7,79	7,61	24,0			
17.09	0,68	100,19	93,69	6,50	0,00	102,19	95,41	6,78	66,36	62,95	3,41	7,91	7,72	24,0			
18.09	0,75	101,28	93,63	7,66	0,00	103,34	95,34	8,00	66,24	62,84	3,4	7,9	7,72	24,0			
Итого:	21,59	3093,78	2881,66	212,13	0,00	3155,75	0,00	221,78	65,94	62,56	3,37	7,71	7,54	743,93			


Показания интеграторов счётчика:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.08.2024	24:00	2838,89	317938,16	282812,81	84173,85
18.09.2024	24:00	2860,48	321031,94	285694,47	84917,78
ИТОГО:		21,59	3093,78	2881,66	743,93

- Классификация ошибок:
- D - отключение по t1-t2<min
 - G - отключение по Gmin, Gmax
 - E - функциональный отказ
 - U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<mi	-	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.
744,00	=	743,93	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 21,589 Гкал

Представитель
тепло(водо)снабжающей
абонента
организации



V = 221,800 м3
QГВС = 13,84 Гкал