

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.12	1,94	166,59	167,75	0,00	1,16	168,75	169,06	-0,31	51,94	40,26	11,68	6,2	5,84	24,0	
24.12	2,12	166,47	167,63	0,00	1,16	168,81	169,00	-0,19	54,43	41,7	12,73	6,2	5,84	24,0	
25.12	2,24	166,41	167,53	0,00	1,13	168,84	168,97	-0,13	56,0	42,5	13,5	6,2	5,85	24,0	
26.12	2,20	166,50	167,63	0,00	1,13	168,88	169,03	-0,16	55,18	41,94	13,24	6,2	5,86	24,0	
27.12	2,28	166,44	167,56	0,00	1,13	168,94	169,06	-0,13	56,27	42,57	13,7	6,2	5,85	24,0	
28.12	2,46	166,19	167,31	0,00	1,13	168,84	168,78	0,06	58,26	43,42	14,84	6,2	5,86	24,0	
29.12	2,19	166,53	167,66	0,00	1,13	168,94	169,09	-0,16	55,31	42,14	13,17	6,2	5,85	24,0	
30.12	1,82	164,00	165,13	0,00	1,13	165,94	166,34	-0,41	50,29	39,15	11,14	6,19	5,84	24,0	
31.12	2,29	166,34	167,50	0,00	1,16	168,78	168,88	-0,09	55,45	41,66	13,79	6,2	5,85	24,0	
01.01	3,34	165,66	166,66	0,00	1,00	169,25	168,56	0,69	68,65	48,47	20,18	6,21	5,86	24,0	
02.01	3,84	165,25	166,19	0,00	0,94	169,41	168,25	1,16	74,43	51,2	23,23	6,22	5,84	24,0	
03.01	3,92	165,16	166,09	0,00	0,94	169,31	168,13	1,19	74,55	50,82	23,73	6,21	5,85	24,0	
04.01	3,94	165,16	166,09	0,00	0,94	169,31	168,13	1,19	74,41	50,54	23,87	6,21	5,84	24,0	
05.01	3,95	165,19	166,16	0,00	0,97	169,34	168,16	1,19	74,43	50,5	23,93	6,22	5,85	24,0	
06.01	3,91	165,16	166,09	0,00	0,94	169,31	168,16	1,16	74,6	50,94	23,66	6,21	5,84	24,0	
07.01	3,93	165,16	166,16	0,00	1,00	169,34	168,16	1,19	74,57	50,78	23,79	6,21	5,86	24,0	
08.01	3,95	165,19	166,16	0,00	0,97	169,34	168,19	1,16	74,57	50,65	23,92	6,22	5,86	24,0	
09.01	3,49	165,41	166,41	0,00	1,00	169,19	168,34	0,84	70,38	49,26	21,12	6,21	5,86	24,0	
10.01	3,12	165,75	166,75	0,00	1,00	169,09	168,53	0,56	65,89	47,07	18,82	6,21	5,86	24,0	
11.01	2,89	167,19	168,25	0,00	1,06	170,28	169,94	0,34	63,08	45,78	17,3	6,18	5,84	24,0	
12.01	3,85	166,66	167,63	0,00	0,97	170,84	169,69	1,16	74,27	51,19	23,08	6,18	5,82	24,0	
13.01	3,91	166,66	167,63	0,00	0,97	170,91	169,75	1,16	74,98	51,5	23,48	6,18	5,81	24,0	
14.01	3,77	166,66	167,63	0,00	0,97	170,78	169,72	1,06	73,74	51,11	22,63	6,18	5,8	24,0	
15.01	2,70	167,50	168,59	0,00	1,09	170,47	170,25	0,22	61,57	45,46	16,11	6,2	5,82	24,0	
16.01	2,47	167,69	168,78	0,00	1,09	170,38	170,34	0,03	58,65	43,89	14,76	6,2	5,83	24,0	
17.01	3,44	167,06	168,06	0,00	1,00	170,81	170,00	0,81	69,78	49,21	20,57	6,18	5,83	24,0	
18.01	3,42	166,88	167,88	0,00	1,00	170,72	169,91	0,81	70,78	50,26	20,52	6,19	5,81	24,0	
19.01	2,70	167,47	168,53	0,00	1,06	170,38	170,19	0,19	61,19	45,06	16,13	6,2	5,83	24,0	
20.01	3,09	166,81	167,84	0,00	1,03	170,25	169,69	0,56	66,52	48,01	18,51	6,22	5,85	24,0	
21.01	3,38	166,50	167,50	0,00	1,00	170,22	169,44	0,78	69,69	49,41	20,28	6,23	5,86	24,0	
Итого:	92,56	4985,59	5016,75	0,00	31,16	5085,66	1,56	15,94	65,45	46,88	18,57	6,20	5,84	720,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
22.12.2023	24:00	4291,95	365081,41	365965,41	78986,11
21.01.2024	24:00	4384,51	370067,00	370982,16	79706,11
<b>ИТОГО:</b>		<b>92,56</b>	<b>4985,59</b>	<b>5016,75</b>	<b>720,00</b>

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 92,56 Гкал

Представитель  
абонента



Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации

