

Организация: ООО "Управляющее ЮТ-Подмосковье"  
 Тип прибора: МКТС  
 Адрес дома: ул Солженицын 105,

Идентификационный номер абонента: 11769  
 Номер прибора: 11769  
 Счетчик: Орт

Послеочасная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Дата	Тепло, Гкал	Масса, т			Углекисл. диоксид, т			Объем, м3			Температура, С			Давл. ат	Нагр-борт, час	Классифик. ошбокс
		M1	M2	M1-M2	MC-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2			
22.11	3,18	166,72	166,72	0,00	1,00	169,13	168,53	0,59	66,84	47,59	19,25	8,22	5,88	24,0		
23.11	3,14	166,72	166,75	0,00	1,03	169,08	168,58	0,53	66,6	47,63	18,97	8,22	5,88	24,0		
24.11	2,94	165,94	167,09	0,00	1,16	168,88	168,72	0,16	61,22	48,29	15,93	8,21	5,85	24,0		
25.11	2,38	166,19	167,31	0,00	1,13	168,72	168,81	-0,09	57,48	48,16	14,32	8,2	5,85	24,0		
26.11	2,47	166,06	167,19	0,00	1,13	168,81	168,75	0,08	58,89	48,98	14,91	8,2	5,84	24,0		
27.11	2,23	167,16	168,31	0,00	1,16	168,56	169,76	-0,19	55,81	42,27	13,34	8,21	5,85	24,0		
28.11	2,68	168,31	167,44	0,00	1,13	169,25	169,06	0,19	61,26	45,12	16,14	8,21	5,85	24,0		
29.11	2,83	168,38	167,47	0,00	1,09	169,22	169,08	0,16	60,68	44,84	15,88	8,21	5,85	24,0		
30.11	2,90	167,47	168,63	0,00	1,16	170,19	170,19	0,00	58,62	43,88	14,94	8,18	5,83	24,0		
01.12	2,60	167,78	168,69	0,00	1,09	170,83	170,31	0,31	60,19	44,89	15,5	8,18	5,82	24,0		
02.12	2,73	167,59	168,72	0,00	1,13	170,66	170,38	0,19	61,86	46,37	16,31	8,18	5,82	24,0		
03.12	2,88	167,16	168,25	0,00	1,09	170,31	169,87	0,34	63,67	46,41	17,28	8,18	5,82	24,0		
04.12	3,11	167,16	168,22	0,00	1,06	170,44	170,00	0,47	64,78	47,13	18,63	8,18	5,83	24,0		
05.12	3,12	167,00	168,08	0,00	1,08	170,44	169,94	0,30	66,63	47,96	18,67	8,18	5,82	24,0		
06.12	3,08	167,09	168,13	0,00	1,03	170,47	169,94	0,53	66,09	47,64	18,45	8,18	5,81	24,0		
07.12	3,41	168,81	167,68	0,00	1,08	170,56	169,81	0,75	69,98	48,52	20,44	8,19	5,8	24,0		
08.12	3,68	168,63	167,59	0,00	0,87	170,69	169,89	1,00	73,29	51,19	22,1	8,18	5,8	24,0		
09.12	3,78	168,56	167,53	0,00	0,87	170,75	169,88	1,09	74,22	51,53	22,69	8,18	5,8	24,0		
10.12	3,39	168,88	167,88	0,00	1,00	170,88	169,84	0,75	69,87	48,96	20,31	8,23	5,85	24,0		
11.12	3,02	168,94	168,03	0,00	1,08	170,25	169,81	0,44	65,47	47,35	18,11	8,24	5,87	24,0		
Итого:	58,67	3334,53	3355,88	0,00	21,34	3398,66	3398,66	0,28	64,30	46,69	17,61	8,20	5,84	480,0		

Показаны интeгралы отсчитывания:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.11.2023	24:00	4206,62	339941,97	360792,59	78242,46
11.12.2023	24:00	4265,30	363276,50	364148,47	78222,46
Итого:		58,67	3334,53	3355,88	480,00

Классификация ошибок:  
 D - отключение по t1-t2-степ.  
 G - отключение по Gплн.  
 E - флуктуационный сброс.  
 U - отключение датчика.

20.02.12.23

