

Организация: ООО УК "Фрегат"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Советская 105,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11769
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 18.02.2022 по 17.03.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Гр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
18.02	1,95	176,37	176,56	0,00	0,19	178,62	177,97	0,66	51,85	40,75	11,1	6,21	5,82	24,0			
19.02	2,00	172,94	172,75	0,19	0,00	175,22	174,19	1,03	53,03	41,43	11,6	6,2	5,81	23,54			
20.02	2,01	171,69	171,91	0,00	0,22	174,00	173,31	0,69	52,98	41,26	11,72	6,2	5,83	23,36			
21.02	2,01	176,37	176,56	0,00	0,19	178,69	178,00	0,69	52,71	41,3	11,41	6,2	5,82	24,0			
22.02	1,81	176,72	176,94	0,00	0,22	178,81	178,28	0,53	50,09	39,81	10,28	6,21	5,82	24,0			
23.02	2,03	176,41	176,62	0,00	0,22	178,75	178,06	0,69	52,49	40,96	11,53	6,22	5,84	24,0			
24.02	2,12	176,37	176,56	0,00	0,19	178,78	178,00	0,78	53,69	41,68	12,01	6,26	5,88	24,0			
25.02	2,27	176,25	176,41	0,00	0,16	178,84	178,00	0,84	55,87	42,98	12,89	6,25	5,86	24,0			
26.02	2,17	175,72	175,87	0,00	0,16	178,19	177,37	0,81	54,72	42,35	12,37	6,25	5,86	24,0			
27.02	2,21	175,47	175,66	0,00	0,19	177,94	177,16	0,78	54,62	42,01	12,61	6,25	5,87	24,0			
28.02	2,41	175,56	175,75	0,00	0,19	178,28	177,31	0,97	57,3	43,58	13,72	6,24	5,86	24,0			
01.03	2,36	175,56	175,72	0,00	0,16	178,25	177,31	0,94	56,68	43,22	13,46	6,25	5,86	24,0			
02.03	2,11	155,66	155,81	0,00	0,16	157,94	157,16	0,78	55,91	42,32	13,59	5,8	5,45	23,93			
03.03	2,28	175,41	175,56	0,00	0,16	178,00	177,12	0,87	55,78	42,75	13,03	6,24	5,86	24,0			
04.03	2,48	175,25	175,41	0,00	0,16	178,06	177,03	1,03	58,18	43,99	14,19	6,24	5,87	24,0			
05.03	2,33	175,41	175,56	0,00	0,16	177,94	177,06	0,87	55,88	42,55	13,33	6,25	5,87	24,0			
06.03	2,51	174,44	174,59	0,00	0,16	177,25	176,22	1,03	58,39	43,96	14,43	6,25	5,88	24,0			
07.03	2,21	175,31	175,47	0,00	0,16	177,81	176,97	0,84	54,82	42,2	12,62	6,24	5,87	24,0			
08.03	2,44	176,56	176,69	0,00	0,12	179,31	178,31	1,00	57,59	43,74	13,85	6,26	5,87	24,0			
09.03	2,93	176,84	176,91	0,00	0,06	180,16	178,78	1,37	63,45	46,88	16,57	6,26	5,86	24,0			
10.03	3,16	176,72	176,75	0,00	0,03	180,31	178,72	1,59	66,17	48,28	17,89	6,27	5,87	24,0			
11.03	2,82	176,47	176,25	0,22	0,00	179,69	178,03	1,66	62,45	46,47	15,98	6,28	5,88	24,0			
12.03	2,57	177,12	176,87	0,25	0,00	180,03	178,62	1,41	59,42	44,9	14,52	6,27	5,88	24,0			
13.03	2,32	177,31	177,12	0,19	0,00	180,00	178,69	1,31	56,18	43,08	13,1	6,28	5,89	24,0			
14.03	2,00	177,62	177,47	0,16	0,00	179,87	178,84	1,03	51,77	40,48	11,29	6,24	5,87	24,0			
15.03	2,34	177,37	177,16	0,22	0,00	180,03	178,75	1,28	56,41	43,21	13,2	6,22	5,83	24,0			
16.03	2,55	177,28	177,03	0,25	0,00	180,19	178,72	1,47	59,06	44,65	14,41	6,22	5,82	24,0			
17.03	2,67	182,00	181,78	0,22	0,00	185,12	183,59	1,53	60,38	45,68	14,7	6,21	5,79	24,0			
Итого:	65,12	4912,22	4913,75	1,69	3,22	4986,09	0,00	28,50	56,36	43,10	13,27	6,23	5,84	670,83			

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.02.2022	24:00	3531,30	301537,28	302231,19	63222,56
17.03.2022	24:00	3596,42	306449,50	307144,94	63893,40
ИТОГО:		65,12	4912,22	4913,75	670,83

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min + TG>max +Тд.о.
 672 =670,83 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 65,23, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____