

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 22.01.2024 по 18.02.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.105А
 Теплосчетчик МКТС: № 011549-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.01.24	2.686	180.06	180.44	-0.35	68.7	53.8	14.9	5.4	4.7	24.00	0.00	
23.01.24	2.299	180.66	181.00	-0.35	62.6	49.8	12.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
24.01.24	1.895	180.88	181.19	-0.31	56.2	45.7	10.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
25.01.24	1.839	180.88	181.19	-0.30	55.0	44.8	10.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
26.01.24	1.912	180.81	181.09	-0.30	56.4	45.8	10.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
27.01.24	2.042	180.56	180.88	-0.31	58.6	47.3	11.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
28.01.24	2.089	180.53	180.84	-0.30	59.4	47.9	11.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
29.01.24	2.072	180.59	180.88	-0.29	59.1	47.6	11.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
30.01.24	1.808	179.88	180.16	-0.28	54.8	44.8	10.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
31.01.24	1.763	179.34	179.63	-0.28	54.1	44.2	9.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
01.02.24	1.647	179.44	179.72	-0.29	52.6	43.4	9.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
02.02.24	1.786	179.34	179.66	-0.29	54.4	44.4	10.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
03.02.24	2.006	179.06	179.31	-0.29	58.4	47.2	11.2	5.3	4.7	24.00	0.00	
04.02.24	1.676	179.63	179.94	-0.30	53.0	43.7	9.3	5.2	4.7	24.00	0.00	
05.02.24	1.881	179.09	179.41	-0.32	56.2	45.7	10.5	5.3	4.7	24.00	0.00	
06.02.24	2.035	178.91	179.25	-0.32	58.7	47.3	11.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
07.02.24	2.148	178.81	179.13	-0.31	60.8	48.8	12.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
08.02.24	2.640	178.25	178.56	-0.31	67.3	52.5	14.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
09.02.24	2.744	178.25	178.53	-0.30	69.3	54.0	15.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
10.02.24	2.915	178.09	178.38	-0.29	71.9	55.6	16.3	5.3	4.7	24.00	0.00	
11.02.24	2.522	178.53	178.84	-0.28	66.3	52.2	14.1	5.3	4.7	24.00	0.00	
12.02.24	1.978	179.13	179.44	-0.30	57.7	46.7	11.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
13.02.24	2.077	179.06	179.34	-0.32	58.8	47.2	11.6	5.3	4.7	24.00	0.00	
14.02.24	2.457	178.63	178.97	-0.32	64.8	51.1	13.7	5.3	4.7	24.00	0.00	
15.02.24	2.668	178.41	178.72	-0.31	67.9	52.9	15.0	5.3	4.7	24.00	0.00	
16.02.24	2.485	178.59	178.91	-0.31	65.2	51.3	13.9	5.3	4.7	24.00	0.00	
17.02.24	2.221	178.84	179.16	-0.31	61.2	48.8	12.4	5.3	4.7	24.00	0.00	
18.02.24	1.926	179.06	179.38	-0.32	56.5	45.7	10.8	5.3	4.7	24.00	0.00	
Итого:	60.217	5023.31	5031.91	-8.58	60.2	48.2	12.0	5.3	4.7	672.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Граб, ч
18.02.24 24:00	3537.147	350898.66	350480.41	80392.38
21.01.24 24:00	3476.930	345875.34	345448.50	79720.38
Итого:	60.217	5023.31	5031.91	672.00

Отчетный период: **672.00** ч

Время работы: **672.00** ч

Суммарное время отказа: **0.00** ч = $\frac{0.00}{\text{Откл.эл-пит.(Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн.(Не)}} + \frac{0.00}{\text{Gv < min(DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv > max(DG)}} + \frac{0.00}{\text{dt < min(Dt)}}$

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**