

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 19.09.2024 по 18.10.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д. 107 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011609-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
19.09.24	3.286	193.500	167.375	0.000	26.125	189.750	165.125	0.000	24.633	65.6	54.0	10.0	7.1	6.5	24.00	
20.09.24	3.280	193.188	167.594	0.000	25.594	189.438	165.313	0.000	24.109	65.7	54.0	10.0	7.1	6.5	24.00	
21.09.24	3.297	193.250	167.563	0.000	25.688	189.438	165.313	0.000	24.164	65.8	54.0	10.0	7.1	6.5	24.00	
22.09.24	3.471	195.313	166.313	0.000	29.000	191.500	164.063	0.000	27.398	65.6	53.8	10.0	7.0	6.4	24.00	
23.09.24	3.388	193.625	167.094	0.000	26.531	189.875	164.875	0.000	25.031	65.8	53.7	10.0	7.1	6.5	24.00	
24.09.24	3.344	193.125	167.375	0.000	25.750	189.375	165.125	0.000	24.242	65.6	53.5	10.0	7.1	6.5	24.00	
25.09.24	3.531	195.688	166.438	0.000	29.250	191.875	164.219	0.000	27.664	65.7	53.6	10.0	7.1	6.5	24.00	
26.09.24	3.446	194.875	166.938	0.000	27.938	191.063	164.719	0.000	26.313	65.7	53.7	10.0	7.1	6.5	24.00	
27.09.24	3.298	192.688	167.594	0.000	25.094	188.938	165.344	0.000	23.602	65.7	53.7	10.0	7.1	6.5	24.00	
28.09.24	3.284	192.625	167.438	0.000	25.188	188.875	165.219	0.000	23.688	65.6	53.7	10.0	7.1	6.5	24.00	
29.09.24	3.583	196.938	165.344	0.000	31.594	193.125	163.094	0.000	30.016	65.6	53.8	10.0	7.0	6.4	24.00	
30.09.24	3.421	194.188	166.750	0.000	27.438	190.438	164.531	0.000	25.883	65.5	53.5	10.0	7.1	6.5	24.00	
01.10.24	3.530	194.063	165.156	0.000	28.906	190.250	162.969	0.000	27.273	65.7	53.3	10.0	7.0	6.4	24.00	
02.10.24	3.238	170.563	144.656	0.000	25.906	167.250	142.813	0.000	24.469	65.5	52.3	10.0	5.9	5.4	23.94	Dt
03.10.24	3.438	192.625	164.406	0.000	28.219	188.938	162.250	0.000	26.672	65.3	53.2	10.0	6.8	6.2	24.00	
04.10.24	3.326	192.063	166.563	0.000	25.500	188.313	164.375	0.000	23.953	65.4	53.3	10.0	6.8	6.3	24.00	
05.10.24	3.416	192.688	166.281	0.000	26.406	188.875	164.000	0.000	24.891	66.5	54.2	10.0	6.8	6.2	24.00	
06.10.24	3.429	191.563	161.344	0.000	30.219	188.000	159.313	0.000	28.695	63.6	51.7	10.0	6.6	6.0	24.00	
07.10.24	3.444	193.688	166.438	0.000	27.250	189.875	164.156	0.000	25.664	66.5	54.4	10.0	6.8	6.3	24.00	
08.10.24	3.349	192.688	166.219	0.000	26.469	188.875	163.938	0.000	24.953	66.2	54.3	10.0	6.8	6.2	24.00	
09.10.24	3.338	191.125	164.375	0.000	26.750	187.438	162.188	0.000	25.234	65.7	53.8	10.0	6.7	6.2	24.00	
10.10.24	3.347	192.625	166.156	0.000	26.469	188.813	163.938	0.000	24.914	65.5	53.5	10.0	6.8	6.2	24.00	
11.10.24	3.355	192.875	166.094	0.000	26.781	189.188	163.875	0.000	25.289	65.4	53.5	10.0	6.8	6.3	24.00	
12.10.24	3.391	193.438	165.875	0.000	27.563	189.688	163.656	0.000	26.047	65.3	53.4	10.0	6.8	6.2	24.00	
13.10.24	3.667	197.188	163.563	0.000	33.625	193.500	161.469	0.000	32.000	64.6	52.7	10.0	6.8	6.2	24.00	
14.10.24	3.483	194.625	165.250	0.000	29.375	190.938	163.125	0.000	27.844	64.5	52.4	10.0	6.8	6.2	24.00	
15.10.24	3.655	196.500	164.438	0.000	32.063	192.688	162.313	0.000	30.375	65.0	52.8	10.0	6.8	6.2	24.00	
16.10.24	3.572	195.438	165.375	0.000	30.063	191.688	163.219	0.000	28.492	65.3	53.1	10.0	6.8	6.2	24.00	
17.10.24	3.433	193.313	166.469	0.000	26.844	189.563	164.281	0.000	25.289	65.6	53.3	10.0	6.8	6.2	24.00	
18.10.24	3.337	191.563	166.344	0.000	25.219	187.938	164.156	0.000	23.703	65.3	53.0	10.0	6.8	6.3	24.00	
Итого:	102.377	5787.625	4958.813	0.000	828.813	5675.500	4892.969	0.000	782.500	65.5	53.4	10.0	6.9	6.3	719.94	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.10.24 24:00	11536.426	560459.06	449261.50	550403.44	444111.16	85264.89
18.09.24 24:00	11434.049	554671.44	444302.69	544727.94	439218.19	84544.95
Итого:	102.377	5787.63	4958.81	5675.50	4892.97	719.94

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 719.94 ч
 Суммарное время отказа: 0.06 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.06
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Gv (ДГ) Диап. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

V_{тмс} = 828,882 м³
Q_{тмс} = 51,722 Гкал