

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024 *по 17.12.24*

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.107
 Теплосчетчик МКТС: № 011609-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	4.546	477.06	474.56	2.45	47.2	37.7	9.5	5.4	4.8	24.00	0.00	
19.11.24	4.778	480.06	478.06	2.01	48.4	38.4	10.0	5.4	4.8	24.00	0.00	
20.11.24	4.864	477.19	475.19	2.01	49.0	38.8	10.2	5.5	4.9	24.00	0.00	
21.11.24	3.510	478.25	476.19	2.08	42.1	34.8	7.3	5.4	4.8	24.00	0.00	
22.11.24	5.712	484.06	482.13	1.92	52.4	40.6	11.8	5.4	4.8	24.00	0.00	
23.11.24	5.499	480.00	478.06	1.96	51.9	40.4	11.5	5.4	4.8	24.00	0.00	
24.11.24	6.345	476.56	474.69	1.88	55.7	42.4	13.3	5.5	4.9	24.00	0.00	
25.11.24	6.681	476.25	474.38	1.86	57.2	43.2	14.0	5.5	4.8	24.00	0.00	
26.11.24	6.957	475.88	474.00	1.84	58.4	43.8	14.6	5.5	4.8	24.00	0.00	
27.11.24	6.920	475.94	474.13	1.87	58.6	44.0	14.6	5.5	4.8	24.00	0.00	
28.11.24	6.431	476.25	474.31	1.89	56.3	42.8	13.5	5.5	4.9	24.00	0.00	
29.11.24	5.769	476.94	475.00	1.96	53.3	41.2	12.1	5.6	5.0	24.00	0.00	
30.11.24	5.674	476.94	475.00	1.95	52.7	40.8	11.9	5.6	5.0	24.00	0.00	
01.12.24	5.585	477.13	475.13	1.99	52.2	40.5	11.7	5.6	5.0	24.00	0.00	
02.12.24	5.920	477.06	475.06	1.97	53.8	41.4	12.4	5.6	5.0	24.00	0.00	
03.12.24	5.794	476.88	474.88	2.00	53.1	40.9	12.2	5.6	5.0	24.00	0.00	
04.12.24	6.272	476.63	474.69	1.97	55.2	42.0	13.2	5.6	5.0	24.00	0.00	
05.12.24	7.512	478.31	476.38	1.92	60.4	44.7	15.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
06.12.24	7.578	479.56	477.63	1.98	61.0	45.1	15.8	5.5	4.9	24.00	0.00	
07.12.24	6.900	480.19	478.13	2.05	58.0	43.7	14.4	5.5	4.9	24.00	0.00	
08.12.24	6.804	480.06	478.06	2.02	57.5	43.3	14.2	5.5	4.9	24.00	0.00	
09.12.24	6.212	480.50	478.38	2.06	55.1	42.2	12.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
10.12.24	6.385	472.25	470.31	2.02	55.8	42.3	13.5	5.4	4.8	24.00	0.00	
11.12.24	6.859	475.00	473.00	2.00	58.1	43.6	14.5	5.4	4.8	24.00	0.00	
Итого:	145.506	11464.94	11417.31	47.63	54.3	41.6	12.7	5.5	4.9	576.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	13140.370	1050257.00	1042228.38	86749.03
17.11.24 24:00	12994.864	1038792.06	1030811.06	86173.03
Итого:	145.506	11464.94	11417.31	576.00

Отчетный период: 576.00 ч
 Время работы: 576.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) для Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



Q = 181,88 ЗТем