

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д.107
 Теплосчетчик МКТС: № 011609-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.12.24	9.075	488.13	486.25	1.95	66.8	48.2	18.6	5.7	5.0	24.00	0.00	
19.12.24	9.455	478.25	476.19	2.04	69.3	49.6	19.8	5.7	5.0	24.00	0.00	
20.12.24	5.653	480.88	478.63	2.20	52.4	40.6	11.8	5.6	5.0	24.00	0.00	
21.12.24	5.778	480.63	478.56	2.14	52.5	40.5	12.0	5.6	5.0	24.00	0.00	
22.12.24	6.469	480.13	478.00	2.09	56.1	42.6	13.5	5.6	5.0	24.00	0.00	
23.12.24	6.315	480.25	478.06	2.13	55.6	42.5	13.2	5.6	5.0	24.00	0.00	
24.12.24	5.441	479.13	476.94	2.18	51.6	40.2	11.4	5.6	5.0	24.00	0.00	
25.12.24	5.912	476.25	474.13	2.16	53.8	41.4	12.4	5.5	4.9	24.00	0.00	
26.12.24	5.995	474.88	472.63	2.14	54.2	41.5	12.6	5.5	4.8	24.00	0.00	
27.12.24	5.791	475.13	473.00	2.13	53.2	41.0	12.2	5.5	4.8	24.00	0.00	
28.12.24	5.855	461.88	460.00	2.06	53.8	41.1	12.7	5.4	4.8	24.00	0.00	
29.12.24	5.849	474.88	472.63	2.13	53.6	41.3	12.3	5.5	4.8	24.00	0.00	
30.12.24	5.906	474.88	472.88	2.08	53.6	41.2	12.4	5.5	4.8	24.00	0.00	
31.12.24	5.793	475.00	472.88	2.10	53.1	40.9	12.2	5.5	4.8	24.00	0.00	
01.01.25	6.210	474.63	472.50	2.08	55.2	42.1	13.1	5.5	4.8	24.00	0.00	
02.01.25	5.253	475.38	473.25	2.19	50.4	39.4	11.0	5.4	4.8	24.00	0.00	
03.01.25	6.183	475.00	472.88	2.11	54.5	41.5	13.0	5.5	4.8	24.00	0.00	
04.01.25	7.069	474.13	472.13	2.06	59.1	44.2	14.9	5.5	4.8	24.00	0.00	
05.01.25	7.318	474.13	472.00	2.05	59.9	44.5	15.5	5.6	4.9	24.00	0.00	
06.01.25	7.431	474.00	471.88	2.06	60.5	44.8	15.7	5.6	5.0	24.00	0.00	
07.01.25	6.241	474.75	472.63	2.12	55.4	42.3	13.2	5.6	5.0	24.00	0.00	
08.01.25	4.875	475.50	473.25	2.30	48.8	38.5	10.3	5.6	5.0	24.00	0.00	
09.01.25	5.828	476.13	474.00	2.11	53.3	41.0	12.3	5.6	5.0	24.00	0.00	
10.01.25	5.329	475.38	473.25	2.15	51.3	40.1	11.2	5.6	5.0	24.00	0.00	
11.01.25	4.604	475.88	473.63	2.19	47.6	37.9	9.7	5.6	5.0	24.00	0.00	
12.01.25	6.485	474.63	472.75	2.05	56.3	42.6	13.7	5.6	5.0	24.00	0.00	
13.01.25	6.567	475.63	473.38	2.06	57.0	43.2	13.8	5.6	5.0	24.00	0.00	
14.01.25	7.367	475.75	473.75	2.02	60.3	44.8	15.5	5.6	5.0	24.00	0.00	
15.01.25	6.064	478.63	476.63	2.06	54.4	41.7	12.7	5.5	4.9	24.00	0.00	
16.01.25	6.211	480.25	478.25	2.07	54.9	42.0	12.9	5.5	4.9	24.00	0.00	
17.01.25	5.240	480.88	478.63	2.15	50.6	39.7	10.9	5.5	4.8	24.00	0.00	
Итого:	193.565	14770.88	14705.50	65.36	55.1	42.0	13.1	5.5	4.9	744.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.01.25 24:00	13377.266	1067918.88	1059812.63	87637.03
17.12.24 24:00	13183.700	1053148.00	1045107.13	86893.03
Итого:	193.565	14770.88	14705.50	744.00

Отчетный период: 744.00 чВремя работы: 744.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36