

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская д. 107 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 011609-2 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
23.12.23	3.442	162.063	131.000	0.000	31.063	159.063	129.531	0.000	29.547	63.7	49.3	10.0	7.4	7.0	24.00	
24.12.23	3.708	166.313	129.156	0.000	37.156	163.313	127.656	0.000	35.609	63.2	49.0	10.0	7.3	6.9	24.00	
25.12.23	3.490	163.438	130.281	0.000	33.156	160.500	128.875	0.000	31.664	62.8	48.7	10.0	7.4	7.0	24.00	
26.12.23	3.428	162.844	130.500	0.000	32.344	159.969	129.063	0.000	30.906	62.3	48.3	10.0	7.4	7.0	24.00	
27.12.23	3.408	163.250	130.594	0.000	32.656	160.375	129.188	0.000	31.180	62.1	48.3	10.0	7.4	7.0	24.00	
28.12.23	3.510	164.250	130.063	0.000	34.188	161.375	128.625	0.000	32.734	62.2	48.2	10.0	7.3	7.0	24.00	
29.12.23	3.311	162.688	130.781	0.000	31.906	159.938	129.406	0.000	30.508	61.0	47.5	10.0	7.3	7.0	24.00	
30.12.23	3.609	167.375	129.188	0.000	38.188	164.531	127.813	0.000	36.734	61.1	47.5	10.0	7.3	6.9	24.00	
31.12.23	4.046	174.406	125.531	0.000	48.875	171.469	124.250	0.000	47.234	60.4	47.0	10.0	7.1	6.8	24.00	
01.01.24	3.417	162.219	131.469	0.000	30.750	159.313	130.000	0.000	29.305	62.8	48.3	10.0	7.4	7.0	24.00	
02.01.24	3.888	163.688	130.969	0.000	32.719	160.469	129.469	0.000	31.000	66.2	49.7	10.0	7.4	7.0	24.00	
03.01.24	4.286	162.469	131.781	0.000	30.688	158.688	130.063	0.000	28.641	72.4	53.1	10.0	7.3	7.0	24.00	
04.01.24	4.438	163.125	131.031	0.000	32.094	159.219	129.281	0.000	29.945	73.3	53.7	10.0	7.3	7.0	24.00	
05.01.24	4.521	164.719	130.688	0.000	34.031	160.875	128.969	0.000	31.883	72.7	53.2	10.0	7.3	7.0	24.00	
06.01.24	4.248	165.656	130.094	0.000	35.563	162.125	128.500	0.000	33.609	69.2	51.6	10.0	7.3	7.0	24.00	
07.01.24	4.195	162.969	131.656	0.000	31.313	159.313	129.969	0.000	29.367	70.7	52.2	10.0	7.3	7.0	24.00	
08.01.24	4.677	166.125	130.156	0.000	35.969	162.188	128.438	0.000	33.727	73.4	53.6	10.0	7.3	6.9	24.00	
09.01.24	3.815	165.438	130.469	0.000	34.969	162.313	129.031	0.000	33.320	64.2	48.5	10.0	7.3	6.9	24.00	
10.01.24	3.762	165.031	128.875	0.000	36.156	162.094	127.500	0.000	34.570	62.7	47.5	10.0	7.3	6.9	24.00	
11.01.24	3.658	163.375	129.563	0.000	33.813	160.438	128.188	0.000	32.266	63.0	47.8	10.0	7.3	6.9	24.00	
12.01.24	3.757	161.844	130.625	0.000	31.219	158.688	129.094	0.000	29.563	65.9	49.5	10.0	7.3	6.9	24.00	
13.01.24	4.356	162.000	130.813	0.000	31.188	158.125	129.063	0.000	29.070	73.3	53.8	10.0	7.3	6.9	24.00	
14.01.24	4.350	165.406	128.781	0.000	36.625	161.719	127.156	0.000	34.594	70.4	52.6	10.0	7.2	6.8	24.00	
15.01.24	3.689	162.938	130.000	0.000	32.938	159.938	128.563	0.000	31.359	63.9	48.3	10.0	7.3	6.9	24.00	
16.01.24	3.577	162.438	130.125	0.000	32.313	159.500	128.719	0.000	30.766	63.1	48.0	10.0	7.3	6.9	24.00	
17.01.24	3.856	164.500	128.969	0.000	35.531	161.438	127.563	0.000	33.883	64.3	48.5	10.0	7.2	6.9	24.00	
18.01.24	3.839	163.219	129.906	0.000	33.313	160.000	128.375	0.000	31.625	65.9	49.8	10.0	7.3	6.9	24.00	
19.01.24	3.588	162.219	130.406	0.000	31.813	159.156	128.969	0.000	30.211	64.3	49.2	10.0	7.3	6.9	24.00	
20.01.24	3.603	162.438	130.406	0.000	32.031	159.438	128.906	0.000	30.500	64.2	49.1	10.0	7.3	6.9	24.00	
21.01.24	3.938	166.188	128.781	0.000	37.406	163.000	127.313	0.000	35.711	64.9	49.4	10.0	7.2	6.8	24.00	
Итого:	115.411	4924.625	3902.656	0.000	1021.969	4828.563	3857.531	0.000	971.031	65.6	49.7	10.0	7.3	6.9	720.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
21.01.24 24:00	10691.090	515095.84	411109.13	505899.69	406443.06	78784.24
22.12.23 24:00	10575.679	510171.22	407206.47	501071.13	402585.53	78064.24
Итого:	115.411	4924.63	3902.66	4828.56	3857.53	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диаг. Gv (ДГ) Диаг. t (Дт) dt<min (Дт)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

